

Název	Jednotka	Množství
POTRUBÍ:		
Ocelové potubí černé bezešvé 20	m	75
Ocelové potubí černé bezešvé 25	m	36
Ocelové potubí černé bezešvé 32	m	29,5
Ocelové potubí černé bezešvé 40	m	22
HDPE 100 RC(vysokohustotní polyetylén) potrubí 40/33mm	m	1
Antikorózní + vrchní žlutý nátěr	l	2,5+2,5
Ocelová chránička DN 32	m	2
Ocelová chránička DN 40	m	3
Ocelová chránička DN 50	m	2
Ocelové objímky pro potrubí DN 20	m	35
Ocelové objímky pro potrubí DN 25	m	12
Ocelové objímky pro potrubí DN 32	m	10
Ocelové objímky pro potrubí DN 40	m	8
ARMATURY:		
Objemový membránový plynoměr G16	ks	1
Regulátor tlaku B25 (p1 = 300 Kpa, p2 = 4,0 Kpa) – nutno ověřit při realizaci tlak na přípojce	ks	1
Kulový kohout ocelový pákový DN 20	ks	13
Kulový kohout ocelový pákový DN 40	ks	2
Přechod IPE/OCEL DN 40	ks	1
T-kus	ks	12
SPOTŘEBIČE (jsou takéž zahrnuty ve výkazu výměr pro vytápění):		
K – Plynový kondenzační kotel TYP C, 44 kW	ks	1
PO – Plynový ohřívač vzduchu TYP B, 15,1 kW, 2000m3/hod	ks	12
Ocelová konzole pro nástěnné umístění ohřívače vzduchu	ks	12
KOUŘOVODY (jsou takéž zahrnuty ve výkazu výměr pro vytápění):		
Izolační vrstva, prostup přes obvodové zdivo (minerální, kamenná vata)	m2	3,5
Kouřovod roura ocelová korozivzdorná Ø125	m	63
Sopouch DN 125/125/125, 90o	ks	24
Čistící kus DN 125	ks	12
Nastavitelný držák (uchycení k fasádě)	ks	24
Nádoba na saze	ks	12
Oblouk DN 125, 90o	ks	12
Výfuk / výdech se stříškou (bez)	ks	12
T-kus DN 125/125/125, 90o	ks	1
Koncentrické potrubí Ø60/100	soubor	1