

Vysvětlení zadávací dokumentace č. II

Číslo jednací: 13800/2025

Název veřejné zakázky:	Gymnázium Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce podkroví
Název zadavatele:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtman Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Bc. Ivana Nestrojilová – ve věcech zadávacího řízení Ing. Pavel Novotný - ve věcech technických
Telefon:	+420 564 602 417, +420 564 602 221
E-mail:	nestrojilova.i@kr-vysocina.cz ; novotny.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s § 98 a 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 6. 2. 2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V Soupisu prací a dodávek Objekt D.1.4.2.2 - Elektrické rozvody silnoproudé je položka svítidla č. 58

Toto světlo chybí v tabulce svítidel.

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Vestavné LED svítidlo do SDK, opálový kryt, 55W, IP40, rozměru 595x595x90mm, například Modus IKL 6000A4KO600ND
C	Závěsné svítidlo vč. závěsu, matná ALDP mřížka, 37W, IP20, rozm. 1210X230x52mm, např. Modus LLL4000RM2KVM4ND
D	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, plechové těleso s mikroprizmatickým krytem, 19W, IP54, rozměru d = 210, h = 46mm např. Modus SPMN2000KN4/E190ND
N1	Zapuštěné nouzové LED svítidlo, samostatně napájené 230V, 1W, IP20, svítící při výpadku, autonomní baterie 1h, rozm. 95X95x48mm, např. Modus LOVATO P

Žádáme o doplnění specifikace svítidla B.

Odpověď:

Zadavatel doplnil specifikaci svítidla B do Tabulky svítidel.

Do elektronického nástroje EZAK byl vložen aktualizovaný dokument Tabulka svítidel – aktualizace ze dne 11. 2. 2025.

Dotaz č. 2:

V Soupisu prací a dodávek Objekt 702-1 - SO 702.1 - Architektonicko - stavební řešení je položka č. 108

Ve výpisu prvků (Výpis dveří vnitřních) je tato poznámka u 17 ks dveří.

Žádáme o upřesnění počtu dveří, u kterých bude provedeno začlenění zámků do jednotného systému školy a kolik klíčů bude zadavatel požadovat 1 ks dveří.

Odpověď:

Začlenění zámků do jednotného systému školy bude provedeno u 13 ks dveří. V kusové specifikaci 2. řádku rozpočtu je uveden odpočet 4 pozic – jedná se o vnitřní dveře uvnitř úseku WC. Ke každému ks dveří jsou požadovány 4 klíče.

Dotaz č. 3:

V projektové dokumentaci je stávající osobní výtah.

Zajíždí tento výtah do rekonstruovaného 4.NP (podkroví) a bude zhotovitel moci výtah využívat pro svislý přesun materiálu do podkroví?

Odpověď:

Výtah do 4. NP zajíždí, výtah je primárně určen pro přepravu osob v rámci provozu školy. Projekt využití výtahu pro potřeby stavby z uvedeného důvodu nezohledňuje.

Dotaz č. 4:

Střešní okna.

Ve výpisu prvků jsou uvedena střešní okna O1, O2 jako výklopná v dřevěném provedení, se spodním ovládáním, s celoobvodovým kováním, s hodnotou $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Ve výkazu výměr jsou popsána jako kyvná, dřevěná s PU povrchem, s hodnotou $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Dle průzkumu trhu jsme nenašli žádného výrobce, který splňuje všechny části specifikace najednou.

Žádáme o upřesnění specifikace?

Mohou být střešní okna plastová?

Co je myšleno vnější protisluneční markýzou u střešních oken?

Odpověď:

Požadovaná specifikace oken je popsána ve výpisu prvků. Související položka v soupisu prací a dodávek byla opravena. Do elektronického nástroje EZAK byl vložen aktualizovaný soupis pod názvem souboru „Aktualizace ze dne 11. 2. 2025“.

Zadavatel neumožňuje variantní řešení spočívající v použití plastových oken.

Venkovní markýza patří do volitelného příslušenství střešních oken, instalace je navržena za účelem regulace množství prostupujícího slunečního tepla do interiéru.

Do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace byl vložen aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pod názvem souboru Aktualizace ze dne 11. 2. 2025, který plně nahrazuje soubor původní a jeho použití při ocenění nabídky je pro dodavatele závazné.

Dále byl vložen aktualizovaný dokument „Tabulka svítidel – aktualizace ze dne 11. 2. 2025.

Tímto vysvětlením dochází k doplnění a změně zadávací dokumentace, proto zadavatel s ohledem na § 99 zákona posoudil povahu tohoto doplnění a změny a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodu 9. zadávacích podmínek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 21. 2. 2025 v 10 hod.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina