



ekologické stavby, spol. s r.o.

VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o.
Spojovací 1539
396 01 Humpolec

projektování • realizace • provozování vodohospodářských staveb

ARPIK Ostrava
Architektonická a projekční kancelář
Markéta Cindlerová
Masarykovo nám. 5
702 00 Ostrava 1

Tel. 565 537 467, 468
E-mail: info@voka-humpolec.cz

Vyřizuje: Petra Veselá, e-mail: vokasro@seznam.cz

V Humpolci dne: 15.7.2024

Věc: „Domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení“, k.ú. Nová Cerekev, parc.č.st.20 – vyjádření k existenci sítí.

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí k výše uvedené akci Vám sdělujeme, že ve Vámi zakreslené zájmové lokalitě se podle dostupných mapových podkladů **nachází** trasa veřejného vodovodu a veřejné kanalizace.

V příloze Vám zasíláme situaci vodovodu v měřítku 1:2000 a situaci kanalizace v měřítku 1:1500. Situace byly překresleny z historických mapových podkladů, nejedná se o geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Skutečné umístění potrubí v terénu se od zákresů může lišit.

V lokalitě se mohou nacházet také nezaměřené trasy sítí (např. přípojky). Jejich existenci ještě ověřte u vlastníka sítí (tj. Městys Nová Cerekev).

Nad potrubím veřejné infrastruktury nesmí být umístovány stavby, zpevněné povrchy, skládky materiálu nebo odpadů.

Při provádění stavby nesmí být poškozeno stávající potrubí veřejné infrastruktury. Pokud by při stavebních pracích došlo k poškození stávajícího potrubí, tak jeho opravy provede investor stavby na své náklady.

Dešťové vody nesmí být napojeny na veřejnou kanalizaci ve vlastnictví městyse Nová Cerekev.

Informujeme Vás o podmínkách a postupech pro připojení na soustavu veřejného vodovodu a veřejné kanalizace:

- 1) Napojení na veřejný vodovod bude provedeno podle ČSN 75 5411 „Vodovodní přípojky“ – pomocí navrtávacího pasu + šoupě, vodoměr bude umístěn např. do vodoměrné šachty, nebo technické místnosti (dle podmínek vlastníka sítí).
- 2) Souhlas s napojením na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci Vám musí udělit i vlastník sítí tj. městys Nová Cerekev, který s Vámi následně uzavře smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.
- 3) V rámci zpracování PD je třeba posoudit možnost napojení objektu na veřejnou kanalizaci z hlediska kapacity stávající ČOV Nová Cerekev.
- 4) Požadujeme předložit PD k odsouhlasení.

S pozdravem

VoKa spol. s r.o.
ekologické stavby

Spojovací 1539, 396 01 Humpolec
tel./fax: 565 537 468 ④

IČO: 46680331, DIČ: CZ46680331

VoKa – ekologické stavby, spol. s r.o.
Ing. Milan Šelep

Sídlo společnosti:
VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o.
Spojovací 1539
396 01 Humpolec

Identifikační údaje:
IČ: 46680331, DIČ: CZ46680331
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 1601

Bankovní spojení:
UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia a.s.
č.ú. 2110533659/2700