



ROZVODNICE: NÁSTĚNNÁ, MODULÁRNÍ, IP65, 36mod.

KRYTÍ: IP65–20

PŘÍVOD: VRCHEM

VÝVODY: VRCHEM

NAPĚTÍ: 400V/230V, AC, 50Hz

JMENOVITÝ PROUD: 40A

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
3/PEN resp. 3/PE/N 400/230V AC 50Hz SÍŤ
TN–C–S OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ: POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

| | |
|--------------------|---|
| KONTRLOVAL | Ing. LIBOR TONAR |
| VYPRACOVAL | Bc. JIŘÍ KUŽEL, ČKAIT–0501352 |
| HL. INŽ. PROJ. | |
| INVESTOR: | VOŠ a SPŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, IČ: 48895598 STUDENTSKÁ 1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU |
| NÁZEV STAVBY: | VÝMĚNA OSVĚTLENÍ VOŠ A SPŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU |
| OBSAH DOKUMENTACE: | D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA |
| OBSAH VÝKRESU: | ROZVADĚČ RS2 |

AUTORIZACE:

| | |
|--|------------|
| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>ELEKTROS</div><div>MARTINICE</div><div>SPOL. S R.O.</div></div></div></div><div><div><div><div><div>ELEKTROS, spol. s r.o.</div><div>Roztoky u Jilemnice 439</div><div>512 31 Roztoky u Jilemnice</div><div>IČ: 15043487</div><div>www.elektros.cz / elektros@elektros.cz</div></div></div></div></div></div></div> | |
| FORMÁT | A3 |
| DATUM | 04.09.2024 |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | 63/24 |
| STUP.DOK. | DPS |
| KÓD PROJEKTU | 12544 |
| MĚŘÍTKO: | PARE: |
| ČÍSLO VÝKRESU: | D.1.4–E5 |