



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP					
OZN.	NÁZEV	NAŠLAPNÁ VRSTVA	PLOCHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDI	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STŘEŠE
001	SKLAD	BETONOVÁ MAZANINA	11,76 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
002	STROJOVNA	BETONOVÁ MAZANINA	4,58 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
003	AKUMULÁTOVNA	BETONOVÁ MAZANINA	7,93 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
004	SKLAD	BETONOVÁ MAZANINA	18,00 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
005	ŠATNA	BETONOVÁ MAZANINA	9,8 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
006	ROZVOJNA	BETONOVÁ MAZANINA	10,68 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
007	CHOUBA	BETONOVÁ MAZANINA	7,20 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
008	WC	BETONOVÁ MAZANINA	1,26 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
009	UMÝVÁRNA	BETONOVÁ MAZANINA	5,24 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
010	SKLAD	BETONOVÁ MAZANINA	2,40 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
011	ŠOLNA	BETONOVÁ MAZANINA	30,30 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
012	DIAG. PRACOVNÍSTE	BETONOVÁ MAZANINA	278,40 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
013	OBROBNÁ	BETONOVÁ MAZANINA	45,50 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
014	SKLAD	BETONOVÁ MAZANINA	56,00 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
015	OLEJÁRNA	BETONOVÁ MAZANINA	32,20 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
016	KOTELNA + VZT	BETONOVÁ MAZANINA	32,55 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
017	TECHNOLÓGIE MYTÍ	BETONOVÁ MAZANINA	37,80 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
018	MYČÍ HALA	BETONOVÁ MAZANINA	90,80 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
019	HALA + KANÁL	BETONOVÁ MAZANINA	88,80 m²	Omrška + omývací nádrž do v. 1500mm	Omrška
			852,89 m²		

- LEGENDA:
- Čtyřhranné plechové potrubí odvodní - různé rozměry
 - Čtyřhranné plechové potrubí přívodní - různé rozměry
 - Čtyřhranné plechové potrubí odpadní - různé rozměry
 - Čtyřhranné plechové potrubí čerstvý - různé rozměry

POZNÁMKA:

- Zařízení zařizuje mírně podtlakové větrání celého objektu. Jednotka pracuje s rekuperací vzduchu + elektrický dohříváč.
- Dojde k dopojení nové navržené VZT jednotky a provedení nových rozvodů (čerstvý x odpadní).
- Stávající rozvody budou mechanicky čistěny a dojde k celkové revizi celého stávajícího systému.
- V přílohách jsou provedeny výpočty s typovou VZT jednotkou.
- Koncové prvky ve fasádě jsou čtyřhranné s mřížkou.

ARTENDR ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek	Kraj: Vysočina K.ú.: Humpolec [649325] Objednatel: Kraj Vysočina	Číslo paré:
	Ako: REKONSTRUKCE STŘECHY, VÝMĚNA TOPNÉ SOUSTAVY A FVE, OBJEKT DÍLEN - ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC	Formát: A2
Výpracoval: Michal Douša Zodpovídá: Ing. František Mandovec	Výkres: PŮDORYS VZDUCHOTECHNIKY	Stupeň: DPS Datum: 11/2024 Měřítko: 1:100 Výkres č.: D.1.4.2 - 01