

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Pelhřimově dne 15. července 2024

Č.j.: KHSV/17387/2024/PE/HDM/Hoi
Sp. značka: S-KHSV/17387/2024
Vyřizuje: Ing. Iva Holadová, tel. 565 301 358, iva.holadova@khsjih.cz
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

„Školní statek Humpolec - Objekt dílen - Oprava střechy, fotovoltaika, změna topného tělesa“, Humpolec, Školní statek, parc. č. st. 3595 v katastrálním území Humpolec - dokumentace pro stavební povolení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci **„Školní statek Humpolec - Objekt dílen - Oprava střechy, fotovoltaika, změna topného tělesa“, Humpolec, Školní statek, parc. č. st. 3595 v katastrálním území Humpolec** v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a), § 112 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko:

S předloženou projektovou dokumentací **„Školní statek Humpolec - Objekt dílen - Oprava střechy, fotovoltaika, změna topného tělesa“, Humpolec, Školní statek, parc. č. st. 3595 v katastrálním území Humpolec, pro povolování staveb** s odkazem na § 7 odst. 1, § 41, § 82 odst. 1 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví ochrana zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

se souhlasí.

S odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění podmínek:

1. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen doklad o provedeném zaregulování vzduchotechnického zařízení, který bude dokládat prověření způsobilosti VZT zařízení a zaregulování zařízení na projektované hodnoty.
2. Před uvedením stavby do trvalého provozu bude předložen doklad o provedeném měření umělého osvětlení akreditovanou laboratoří. V případě, že příslušné hygienické limity dodrženy nebudou, bude nutno ze strany investora stavby provést dodatečná opatření.
3. V případě prováděných bouracích prací a zjištění výskytu azbestu, bude orgánu ochrany veřejného zdraví nejméně 30 dnů před zahájením bouracích prací provedeno hlášení o pracích, při nichž budou pracovníci exponováni azbestem. Zaměstnavatel je povinen opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu předem projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví.

Odůvodnění:

Dne 21. 6. 2024 byla KHS kraje Vysočina doručena žádost Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava o vydání stanoviska k PD „Školní statek Humpolec - Objekt dílen - Oprava střechy, fotovoltaika, změna topného tělesa“, Humpolec, Školní statek, parc. č. st. 3595 v katastrálním území Humpolec, číslo zakázky neuvedeno, zpracované v květnu 2024 firmou ANTENDR s.r.o., Nádražní 67, 381 51 Velký Osek.

Projektová dokumentace řeší úpravy stávajícího jednopodlažního, nepodsklepeného objektu školních dílen střední školy zemědělské v Humpolci. Rekonstrukce se týká kompletní výměny střechy a jejího zateplení, instalace nového topného média a otopné soustavy, vzduchotechniky, elektroinstalace a fotovoltaiky, výměny 4 ks garážových vrat. Bude odstraněna konstrukce střechy, vybudována nová střešní konstrukce s využitím systému takzvané obrácené (mokrý) střechy. Budou provedeny instalace nového systému vytápění pomocí plynového kondenzačního kotle o výkonu 44 kW + plynových ohřivačů vzduchu, zprovoznění VZT rozvodů a instalace nové VZT jednotky s rekuperačním výměníkem a vodním ohřevem umístěná v technické místnosti v objektu. Pro tlumení hluku z VZT jednotky budou osazeny 4 kruhové tlumiče hluku. Na střechu do kovové konstrukce budou uloženy fotovoltaické panely, a to o počtu 84 kusů. Součástí projektové dokumentace byl návrh a protokol o výpočtu umělého osvětlení zpracovaný firmou ANTENDR dne 6. 5. 2024. Zásobování pitnou vodou je zajištěno připojením na obecní vodovod.

Stanovení podmínky č. 1 vychází z požadavku ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, §§ 41 a 42 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení podmínky č. 2 vychází z požadavku ustanovení § 45a odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví ochrana zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení podmínky č. 3 vychází z požadavku splnění ustanovení § 41 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví, dále § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr při splnění výše uvedených podmínek není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ing. Kamila Hodačová
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých

podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava - do datové schránky