

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	SPS Žďár n. S. - Rekonstrukce osvětlení
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P24V00000612
Datum zahájení zadávacího řízení:	19. 2. 2025
Zadavatel	
Název:	Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
IČO:	48895598
Adresa sídla:	Studentská 761/1 591 01 Žďár nad Sázavou
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jiří Straka, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_185.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ladislav Šerák T: +420 731 025 486 E: serak@pkkv.cz

Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 26.2.2025 žádost dodavatele o vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a Výzvou k podání nabídek uvádí níže jejich přesné znění a v návaznosti na ně vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Žádáme tímto o specifikaci požadavků na řídicí systém osvětlení a popis řešení těchto požadavků navržený projektantem v zadávací dokumentaci. Ani v TZ ani ve výkresové dokumentaci nejsou k němu uvedeny žádné podrobnosti, není popsána jeho funkce, ani zda (například) má pracovat s příspěvkem denního osvětlení.

Ve výkazu výměr (materiálové položky) je systém řízení uveden jako "1 kpl", ve výkresové dokumentaci pak schází jakákoliv legenda jak ke svítidlům, tak i k ostatním zakresleným v prvkům.

Není jasné, jakým způsobem a v jakém rozsahu má řídicí systém svítidla ovládat. V TZ je u svítidel uvedena zkratka "DALI", ale v kabeláži ke svítidlům se sběrníci systému DALI není uvažováno (v půdorysech je pouze uveden jen kabel CYKY-J 3x1,5).

Bez určení požadované funkce řízení osvětlení a podrobného popisu projektantem navrhovaného řešení nelze stanovit cenu.

Odpověď zadavatele: Zadavatel odpovídá na souhrnný dotaz následně:

- a) Podrobnosti, specifikace a popis řešení řídicího systému osvětlení je uveden v aktualizované Technické zprávě pod názvem „D.1.4-E1 Technická zpráva_25.2.2025.pdf“ viz bod 3.2. Tato Technická zpráva byla zveřejněna 26.2.2025.
- b) Ve výkazu výměr (materiálové položky) resp. v Položkovém rozpočtu na listu „Soupis položek“ je systém řízení uveden jako 1 ks, tedy jako jeden celek. Zadavatel se záměrně zdržel popisu a dalších specifikací jednotlivých prvků systému aby se nedopustil diskriminačního jednání. Zadavatel se místo detailního popisu jednotlivých prvků zaměřil na požadované funkce řídicího systému s tím, že je na dodavateli aby zvolil takový systém (prvky), který bude pro zadavatele nejvýhodnější a bude splňovat jeho požadavky popsané v aktualizované Technické zprávě (D.1.4-E1 Technická zpráva 25.2.2025.pdf).
Legenda ke svítidlům a dalším prvkům je součástí dokumentace resp. Vysvětlení_doplnění_změna č. 1 která byla zveřejněná 26.2.2025.
- c) Způsob a rozsah jakým má řídicí systém ovládat svítidla je popsán v aktualizované Technické zprávě (D.1.4-E1 Technická zpráva 25.2.2025.pdf) viz bod 3.2. Stejně tak i způsob kabeláže a sběrnice je rovněž popsán v aktualizované Technické zprávě, bod 3.2.

Zadavatel tímto vysvětlením nedoplňuje a nemění zadávací dokumentaci či specifikaci.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_185.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00012381>.

V Žďáru nad Sázavou

.....
Ing. Jiří Straka, ředitel

Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou