


LEGENDA HROMOSVODU:

- SESTAVA JÍMACÍ TYČE VÝŠKY 3 M V TŘÍRAMENNÉM STOLANU FeZn ZATÍŽENÉM TŘEMI BETONOVÝMI PODSTAVCI PO 17 KG S PODLOŽKAMI
- SESTAVA JÍMACÍ TYČE VÝŠKY 4,5 M V TŘÍRAMENNÉM STOLANU FeZn ZATÍŽENÉM ŠESTI BETONOVÝMI PODSTAVCI PO 17 KG S PODLOŽKAMI
- SESTAVA JÍMACÍ TYČE VÝŠKY 5 M V TŘÍRAMENNÉM STOLANU FeZn ZATÍŽENÉM ŠESTI BETONOVÝMI PODSTAVCI PO 17 KG S PODLOŽKAMI
- SESTAVA PODPŮRNÉ TRUBKY 3,2 M S JÍMACÍ TYČÍ 2,5 M KOTVENÉ K ANTÉNNÍMU STOŽÁRU. 2x SVOD HVI NAPOJENÝ NA VEDENÍ NA ATÍKÁCH SE ZAJIŠTĚNÍM OBLASTI KONCOVÝ
- PA VEDENÍ (POSPOLOVÁNÍ) MEZI PA SVORKOU NA VODÍČI HVI A ANTÉNNÍM STOŽÁREM
- OBLAST KONCOVÝ OBLAST PRÍZPOSOBENÍ VODÍČE HVI



LEGENDA:

- FV panel 420W (2. etapa)
- Konstrukce pod panely
- Kabelová trasa v plném kabelovém žlabu

STRINGY BUDOVA D:

- kabelové vedení DC - STRING 1
- kabelové vedení DC - STRING 2
- kabelové vedení DC - STRING 3
- kabelové vedení DC - STRING 4
- kabelové vedení DC - STRING 5
- kabelové vedení DC - STRING 6
- kabelové vedení DC - STRING 7
- kabelové vedení DC - STRING 8
- kabelové vedení DC - STRING 9
- kabelové vedení DC - STRING 10
- kabelové vedení DC - STRING 11

Rozvodná soustava NN: 3 AC 3x230/400V, TN-C  
3 AC 3x230/400V, TN-S  
2 DC 650V, IT(d.c.)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41, ed.3)  
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zbranou  
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): automatické odpojení od zdroje, uzemnění, ochranné pospojování doplňková ochrana: proudovým chráničem

VYPRACOVAL:		Ing. Tomáš Blažek	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Tomáš Blažek	<b>Blažek profi group, s. r. o</b> Příbice 392, 691 24 Brno-venkov tel.: 733 534 194, IČO: 19322844 PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ	
		<i>Blažek</i>		<i>Blažek</i>		
MÍSTO STAVBY:		Purkyňovo nám. 133, 674 01		KRAJ: Vysočina		
INVESTOR:		Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava				
STAVBA:					ČÍSLO ZAKÁZKY:	-
<b>FVE - Nemocnice Třebíč</b> <b>Budova D1.01</b>					STUPEŇ:	DPS
					DATUM:	Únor 2024
					FORMÁT:	5 x A4
OBSAH VÝKRESU:					MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
<b>ROZLOŽENÍ FV PANELŮ A NÁVRH JÍMACÍ SOUSTAVY</b>					<b>1:100</b>	<b>101</b>