



- LEGENDA STÁLACÍHO HROMOSVODU
- VODIČ S VYSOKONAPĚŤOVOU IZOLACÍ HW LONG (819 132)
KOTVEN POMOCÍ PODPĚR-ZÁKLADNA (253 015) + ADAPTER HW (253 027)
S ROZTĚBÍ 1000mm, POLOMĚR OHYBU MIN. 230mm.
 - ZEMNÍ PÁSEK řezá 30x4mm PŘIPOJEN K UZEMNĚNÍ
 - PŘEDPOKLADNÁ TRASA STÁLACÍHO ZEMNÍ
 - OBVODOVÉ VEDENÍ AMŠS 8mm NA DISTANČNÍM DRŽÁKU (106 165),
KTERÝ JE UCHYCEN DO MALEHO BETONOVÉHO POUŠTAVCE S
PODLOŽKOU (102 075+102 080)
 - SVOD PO FASÁDĚ – VODIČ HW LIGHT 20mm (819 125)
DRŽÁK VEDENÍ NA STĚNU (275 259)
 - VYROMÁNÍ POTENCIÁLU PLOŠTĚ HW VODIČE, VEDENÍ AMŠS 8mm NA
PODPĚRÁCH PV21 (BETON PLOŠT PO 1m)

Vyrobeno:		Zdob. proj.:	Kontrolovi:		WATCONTROL s.r.o. STŘAŽKY 21 403 40 USTÍ NAD LABEM TEL:603 709 577		
Ing. Václav Kráten		Ing. Václav Kráten					
Supelil :		DSP					
Investor:		KRAJ VYSOČINA					
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE NĚMOCNICE JIHlava FVE BUDOVA GASTRO					Zak. číslo Datum Měřič Č. výkresu		
PŮDORYS STŘECHY					E-03.2		