



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Ing. Vlastimil Křižan

21

40340 Ústí nad Labem

Vaše zn.:

-

Č.j.:

017121-24-701

Vyřizuje:

Zeinert

Tel.: 225 422 276

Email: zeinert@caa.cz

V Praze dne:

10.12.2024

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. b) ust. 1. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví (dále jen zákon o civilním letectví), na základě žádosti č.j. - ze dne 09.12.2024 žadatele Ing. Vlastimil Křižan IČ 65655818 se sídlem 21 40340 Ústí nad Labem, vydává dle § 40 (zřizování staveb a provádění činnosti v OP) zákona o civilním letectví a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, následující závazné stanovisko k akci

Závazné stanovisko k akci FVE GASTRO nemocnice Jihlava (parc.č.4374/24, k.ú.Jihlava)

Na základě našeho odborného posouzení Úřad pro civilní letectví nemá námitek proti realizaci předmětné akce za podmínek:

- bude dodržena předložená dokumentace zpracovaná 01-07/2024 firmou WATTCONTROL-PROJEKCE, S.R.O., se sídlem Srážky 21, 403 40 Ústí nad Labem včetně uvedených výšek (zahrnují i další instalovaná zařízení u FVE např: hromosvody...)
 - nesmí být narušena ochranná pásma blízkého heliportu LKLJ Jihlava Základna HEMS.
 - Musí být použity FV panely s antireflexním povrchem.
 - použití výškových mechanismů (např. jeřábů) v průběhu realizace stavebních prací podléhá samostatnému povolení ÚCL. Formulář žádosti, včetně pokynů pro jeho vyplnění naleznete na adrese <http://www.caa.cz/file/7624>. Žádost podat 30 dnů před instalací výškové mechanizace.
- Stanovisko je konečné a platné dva roky.

Odůvodnění

Po posouzení předložené dokumentace dospěl Úřad pro civilní letectví k závěru, že pro zachování bezpečnosti leteckého provozu je pro realizaci výše uvedené akce nutné dodržet podmínky, které jsou uvedeny v tomto závazném stanovisku.

"otisk úředního razítka"

Ing. Pavel Zeinert
Inspektor oddělení letišť

Příloha:

Na vědomí: