



STÁVAJÍCÍ JÍMAČ VYMĚNIT ZA JÍMAČ S VÝŠKOU 3m

128 ks FVE MODULŮ 6550W, CELKEM 70,4kWp

Po3 Půdorys střechy
Ing.Žábojník 07.2024

Vypracoval:	Zodp. proj.:	Kontroloval:	WATTCONTROL s.r.o. STRAŽKY 21 403 40 ÚSTÍ NAD LABEM TEL:603 709 577	
Ing. Vlastimil Krizhan	Ing. Vlastimil Krizhan			
Stupeň :	DSP			
Investor:	KRAJ VYSOČINA		Zak. číslo	04/2024
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE NEMOCNICE JIHLAVA FVE BUDOVA GASTRO			Datum:	07/2024
			Měřítko:	1:100
			Č. výkresu	E-03.2
PŮDORYS STŘECHY				