

**Kucián statika s.r.o.****17. listopadu 236, 530 02 Pardubice**

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR942/119327/2021	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM 30.09.2021
VYŘIZUJE Ing. Humplík Přemysl	TELEFON 956 942 359	GSM 725 257 341	FAX E-MAIL Premysl.Humplik@lesycr.cz

**Věc: vyjádření správce toku****Týká se: „III/38714 Skorotice – most ev. č. 38714-4“**

Lesy České republiky, s. p., Oblastní ředitelství jižní Morava, správci vodních toků **Skorotický potok** (IDVT 10189492, ČHP 4-15-01-0690, ř. km 1,95), od Vás obdržely žádost o vyjádření k výše uvedenému záměru. Jedná se o rekonstrukci mostu přes výše zmíněný vodní tok. Vodní tok je v místě záměru v hluboké strži což pro nový most zaručuje vysokou kapacitu nad hladinu Q100. Koryto pod mostní konstrukcí bude upraveno kamennou dlažbou do betonu s minimální velikostí kamene 200 mm. Dlažba bude na obou stranách mostu zajištěna betonovými prahy ve dně. V dlažbě bude vytvarována lichoběžníková kyneta pro převedení běžných průtoků. Před návodním prahem a pod ukončovacím prahem bude zajištěno dno vodního toku kamenným záhozem s urovnáním líce v délce 1,5 m. Záměr se nedotýká pozemku ani staveb ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro LČR, s.p.

**LČR, s.p., souhlasí se záměrem za splnění následujících podmínek:**

- Správci toku bude oznámeno min. 10 dnů předem zahájení prací.
- Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou v případě porušení uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).
- Kamenný zához bude zhotoven z lomového kamene 200 – 500 kg.
- Realizací akce nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.
- Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
- Správce toku nezodpovídá za škody vzniklé průchodem vod na zařízeních investora
- Správce toku bude vyzván ke kontrole plnění výše uvedených podmínek.



Platnost tohoto vyjádření je 2 roky od jeho vystavení.

S pozdravem,

Lesy České republiky, s.p.  
Ing Libor Strakoš  
ředitel Oblastního ředitelství Jižní Morava  
v.z. Antonín Ryček  
technik vodního hospodářství

