

Základní údaje

Název propustku	Propustek silničního odvodnění v Polné 0,004 km za křiž. se silnicí II_351
Liniové staničení (km)	0.007 km
Staničení na úseku (km)	0.007 km
Zatížitelnost Vn (t)	-
Zatížitelnost Vr (t)	-
Zatížitelnost Ve (t)	-
Souřadnice	WGS: 49.480898°N 15.722663°E
Okres	Jihlava
Kraj	Vysočina
Předmět přemostění	Vodoteč (občasný průtok)
Archivace projektu	

Základní pasport

Délka propustku (m)	2.30 m
Šířka mezi zábradlími (m)	-
Stavební výška (m)	1.20 m
Volná výška otvoru (m)	viz níže Části objektu: Nosná konstrukce
Výška nad terénem (m)	1.70 m
Volná šířka (m)	13.20 m
Šířka mezi obrubami (m)	-
Šířka levého a pravého chodníku	viz níže Části objektu: Chodníky
Rok postavení	
Šikmost	Kolmý 100.00 g
RPH k roku hodnocení (Kč)	0.00 Kč

Spodní stavba

Popis	Na nátoky mříž se spádišťovou šachtou, na výtoku propustek zaústěn do kanalizace.
-------	---

Nosná konstrukce

Popis	Betonová trouba průměr 0,50 m.
Poznámka	

Části objektu**1.2 Podpěry**

Nezadaná	Typ podpěr: Počet: 2 Délka: - až - m Výška: - až - m	Druh: Není Materiál: Prostý beton Šířka: - až - m
----------	---	---

2.1 Nosná konstrukce

Nezadaná	Počet polí: 1 Kolmá světlost (m): 0.50 Volná výška (m): 0.50 Další materiál: není Prefabrikát: Betonové trouby	Šikmá světlost (m): - Konstrukční výška (m): 0.06 Převažující materiál: Prostý beton Druh statického působení: Trubka
----------	--	--

3.1 Vozovka

Nezadaná	Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami (m): -	Skladba vozovky: Plocha (m ²): -
----------	---	---

Ostatní údaje

Stav nosné konstrukce propustku	III - Dobrý
Stav spodní stavby propustku	III - Dobrý
Použitelnost	II - Podmíněně použitelné
Dne / vypracoval-podpis	



1 pohled ve směru staničení.jpg



2 pohled proti směru staničení.jpg



3 pohled z pravé strany.jpg



4 pohled z levé strany.jpg