



ROZVADĚČ BUDE DOPLNĚN PROUDOVÝM CHRÁNIČEM PŘES KTERÝ BUDOU PŘIPOJENY STÁVAJÍCÍ JISTIČE OSOUEČŮ E1, E2 A NOVĚ NAVRŽENÉ OSOUEČE E3-E6 PRO KTERÉ BUDE NUTNÉ NOVÉ PŘIPOJENÍ

ÚPRAVY PROVÉST V: R2 - 1.NP ROZVADĚČI
R2 - 2.NP ROZVADĚČI
R1 - 3.NP ROZVADĚČI

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 1882/57 , 586 01 Jihlava			FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY	Nádražní 760, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem			DATUM	10/2023
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				Č.ZAKÁZKY	23/2023
OBSAH: D.1.4.4 - ELEKTRICKÉ ROZVODY				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
ÚPRAVY ROZVADĚČE 1.NP, 2.NP, 3.NP					E6