

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	Expozice Hradu Kámen
Předmět veřejné zakázky:	dodávky

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtman kraje Miloš Hruza, radní pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Ing. Ladislav Seidl, MBA, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

I. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 6. 3. 2025 následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Velkoplošná obrazovka 55" AV1, AV3, AV4, AV5

Podle požadovaných parametrů se jedná o model, který už není v nabídce. Novější model ovšem nesplňuje některé z požadovaných parametrů. Mohli bychom požádat úpravu parametrů, aby bylo možné nabídnout model, který je v současné nabídce.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a není mu zřejmé, které konkrétní parametry má tazatel na mysli. Zadavatel ale i z důvodu eliminace různých výkladů doplňuje do technické zprávy parametry o minimální požadavek na statický kontrast na hodnotě 1200 a hodnotu uvedenou v projektové dokumentaci jasně přiřazuje dynamickému kontrastu. V ostatním dle informací zadavatele není problém poptávané plnění na trhu zajistit.

Dotaz č. 2:

Projekční plátno

Může být nabídnuta plátna s rozměry 2657 mm × 1496 mm či 2585 x 161,5 mm, i když je ve specifikacích uvedený rozměr 2600 x 1500 mm?

Odpověď:

Zadavatel prověřil a doplňuje toleranci rozměrů do technické zprávy +/- 100 mm.

Dotaz č. 3:

Držák projektor

V dokumentu AV_zpráva uvedeno "Vzdálenost od zdi (min.) 13 cm, Vzdálenost od stěny (max.) 63.5 cm". Není ještě stanovena výška, ve které bude projektor umístěn, že je požadován tak velký rozsah od stropu?

Odpověď:

Zadavatel požaduje dodání stropního držáku v souladu s projektovou dokumentací. Specifikace držáku umožňuje montáž bez teleskopického ramene, případně montáž s nastavitelnou délkou až do 63,4 cm od stropu.

Dotaz č. 4:

SW, HW

Část SW, HW v záložce AV chybí přesnější popis požadavků na položky PC centrální stanice, switch, router, centrální řídicí SW, vytvoření grafiky. Mohl by zadavatel více popsat co přesně požaduje?

Odpověď:

Zadavatel prověřil a požaduje dodání PC centrální stanice, switch, router centrální řídicí SW, tak aby bylo možné prostřednictvím těchto hardwarových komponent bezproblémově provozovat a řídit audiovizuální prvky expozice, jiné technické parametry zadavatel nepovažuje za přiměřené stanovovat.

II. Zadavatel i bez předchozího dotazu dodavatele vypouští soupisu prací, dodávek a služeb položky M7 (stohovatelné židle) a M17 (židle v promítárně) a rovněž vypouští příslušné pasáže z textové a výkresové části projektové dokumentace (technická zpráva a příslušné výkresy).

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází k doplnění a změně zadávacích podmínek, posoudil zadavatel v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu doplnění zadávacích podmínek. Vzhledem k faktu, že změnou zadávacích podmínek dochází k redukci požadovaného plnění, které by mohlo mít vliv na okruh dodavatelů, prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek, tj. nově **do 23. 4. 2025 do 10:00 hod.**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní v sekci zadávací dokumentace upravené znění Příloha č. 1 zadávacích podmínek - textová a výkresová část projektové dokumentace expozice Hradu Kámen" a Přílohy č. 2 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb expozice Hradu Kámen.

V Jihlavě

10. 03. 2025

.....
Miloš Hruza

člen Rady Kraje Vysočina