

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	SPS Žďár n. S. - Rekonstrukce osvětlení
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P24V00000612
Datum zahájení zadávacího řízení:	19. 2. 2025
Zadavatel	
Název:	Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
IČO:	48895598
Adresa sídla:	Studentská 761/1 591 01 Žďár nad Sázavou
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jiří Straka, ředitel
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_185.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ladislav Šerák T: +420 731 025 486 E: serak@pkkv.cz

Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 7.3.2025 žádosti dodavatelů o vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a Výzvou k podání nabídek uvádí níže jejich přesné znění a v návaznosti na ně vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele 1:

Dobrý den, v položkovém rozpočtu je požadavek na dodávku : 10 000209401 datový kabel UTP CAT 5E 305M m 85,00 Požadavek na dodání datového kabelu v délce 85m neodpovídá stanovenému rozsahu prací. Můžete prosím specifikovat podrobněji tuto položku?

Odpověď zadavatele: UTP kabel je vyznačen ve výkrese dílen a slouží k propojení IP bran a s hlavním řídicím panelem. Délka kabelu UTP je dle výkresu 80m + rezerva na zapojení v rozvaděči.

Celková délka UTP kabelu pro výpočet nabídky je stanovena na 85m jak je uvedeno v položkovém rozpočtu.

Žádost dodavatele 2:

Dobrý den, v příloze naleznete žádost o vysvětlení ZD ve formě ANO/NE otázek.

1. Spínání na základě pohybu? – **Odpověď: NE**

2. a 3. Spínání až od určité hladiny osvětlení okolí? Regulace osvětlení na konstantní úroveň na základě přísunu denní složky světla? - **Odpověď: ANO**

4. Možnost měnit rozsah zón (přirazovat svítidla různým zónám)? - **Odpověď: ANO**

5. Spínání/ vypínání osvětlení na základě denního plánu? - **Odpověď: NE**

6. Možnost dálkové správy/ovládání? - **Odpověď: ANO**

7. Napojení systému na nadřazený řídicí systém budovy? - **Odpověď: ANO**

8. Zcela autonomní chod bez možnosti zásahu běžných uživatelů (například nemožnost vynucení spuštění osvětlení uživatelem /např. tlačítkem/, když vzhledem k množství světla v prostoru není třeba svítit)? - **Odpověď: NE- pro určené osoby tato možnost je požadována**

9. Energetický monitoring – měření spotřeby soustavy, + lze i vyčítat čas reálného provozu svítidel? - **Odpověď: NE**

10. Monitoring a hlášení závad? - **Odpověď: ANO**

11. Vizualizace svítidel v půdoryse – viditelné stavy svítidel (ON/OFF/ závada) - **Odpověď: ANO,**

čidel – aktivní zóny pohybu? **Odpověď: NE**

12. Možnost ovládání svítidel přes vizualizaci? - **Odpověď: ANO**

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **31. 3. 2025 v 10.00 hod.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_185.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00012381>.

V Žďáru nad Sázavou

.....
Ing. Jiří Straka, ředitel

Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou