

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Jihlavě dne 2. ledna 2025

Záměr: Z/2024/77708
Řízení: R/2025/220
Č.j.: R/2025/220/2
Vyřizuje: Ivo Martin, tel. 567 564 580, ivo.martin@khsjih.cz
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0

Kraj Vysočina
Žižkova 57
586 01 Jihlava
IČO: 70890749

V zastoupení:
Proiectura Dana s.r.o.
U tunelu 152
251 66 Senohraby
IČO: 17219787

Řízení o povolení záměru – „SUPŠ Jihlava – Helenín – Rekonstrukce stravovacího provozu“ na pozemku p. č. 343 v k. ú. Helenín – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním orgánem dle § 77 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává ve výše uvedené věci v řízení podle § 184 ve spojení s § 178 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto **závazné stanovisko**:

Se záměrem stavby „SUPŠ Jihlava – Helenín – Rekonstrukce stravovacího provozu“ na pozemku p. č. 343 v k. ú. Helenín s odkazem na § 7 odst. 1, § 30 a § 82 odst. 1 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

se souhlasí.

S odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví KHS kraje Vysočina současně stanoví tyto podmínky:

- 1. před uvedením stavby do trvalého provozu bude KHS předložen vyhovující výsledek měření elektrického osvětlení ve varně. Měření elektrického osvětlení bude provedeno akreditovanou laboratoří v souladu s postupy popsány v českých technických normách upravujících měření;**
- 2. při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen doklad o provedeném zaregulování vzduchotechnického zařízení, který bude dokládat prověření způsobilosti VZT zařízení a zaregulování zařízení na projektované hodnoty.**

Odůvodnění:

Dne 23. 12. 2024 byla KHS kraje Vysočina doručena žádost Ing. Veroniky Hlavaté, jednatelky firmy Proiectura Dana s.r.o., U tunelu 152, 251 66 Senohraby, IČO: 17219787 zastupující Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, o vydání stanoviska k řízení o povolení záměru „SUPŠ Jihlava – Helenín – Rekonstrukce stravovacího provozu“ na pozemku p. č. 343 v k. ú. Helenín zpracované a zkompleťované v prosinci 2024 žadatelskou firmou pod číslem zakázky 24056.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího stravovacího provozu Střední umělecko-průmyslové školy Jihlava-Helenín spočívající v jeho modernizaci. Upravované prostory stravovacího provozu nacházející se v 1. NP objektu školy budou náležitě vybaveny, osvětleny, vytápěny a větrány. Rekonstruované prostory sestávají z chodeb, úklidových komor, příjmu zboží, hrubé přípravný masa, hrubé přípravný zeleniny, skladů, denní místnosti a šatny, varny, výdeje jídel, jídelny, umývárny nádobí, kanceláře, místnosti lednic, přípravný vajec, hyg. zázemí (ženy, muži), hyg. zázemí žáků, hyg. zázemí invalidů a rozvodny. Provoz má sloužit pro vaření obědů pro žáky a personál školy a zajišťovat stravování žáků ubytovaných v domově mládeže (snídaně a večeře) formou teplého nebo studeného jídla.

Orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje na skutečnost, že při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen u nejbližších chráněných venkovních a vnitřních prostorů staveb dodržet hygienické limity hluku a vibrací, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

Současně se upozorňuje, že budou-li při bouracích pracích stávajících objektů na pozemku výstavby nalezeny materiály obsahující azbest, podléhá zacházení s těmito materiály zvláštnímu režimu zabezpečení při nakládání s těmito materiály včetně ohlášení těchto prací Krajské hygienické stanici.

Stanovení podmínky č. 1 vychází z plnění požadavků § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 45a odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů „Požadované hodnoty elektrického osvětlení se v projektu ověřují podle návrhu osvětlení včetně jeho výpočtu. Po realizaci projektu provede akreditovaná laboratoř vždy měření v souladu s postupy popsány v českých technických normách upravujících měření elektrického osvětlení. Hodnoty indexu podání barev R_a a náhradní teploty chromatičnosti T_{cp} se porovnávají s katalogovými údaji světelných zdrojů a jejich souladu s českou technickou normou, popřípadě měřením.

Stanovení podmínky č. 2 vychází z požadavku splnění ustanovení požadavku § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Projektový záměr je při splnění výše uvedených podmínek v souladu s požadavky právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví.

Ing. Kamila Hodačová
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých

Rozdělovník:

Proiectura Dana s.r.o., U tunelu 152, 251 66 Senohraby, IČO: 17219787 – do datové schránky (v7mdhfs)