



LEGENDA OZNAČENÍ

RADIK	20-603/604-HYG		
	typ	výška	délka
KORALUX LINEAR	KL 1820.0600		
	typ	výška	délka

LEGENDA POPISŮ:

VK	VYPOUŠTĚČÍ KULOVÝ KOHOUT SE SÁČEM, KULOVÝ, G 1/2", PN 10
KK	KULOVÝ KOHOUT, PLNOPRŮTOKOVÝ, ZÁVITOVÝ, S UPRÁVENOU PLOCHOU VNITŘNÍ KOULE PROTI ZANÁŠENÍ USAZENINÁM, PN 35
P1	POŽÁRNĚ OCHRANNÝ TMEL PROMAT, PROMASEAL GAMA (EI 30)
P2	POŽÁRNĚ OCHRANNÁ MANŽETA PROMAT, PROMASTOP (EI 60)
Fz	FILTR ZÁVITOVÝ, PN 10
Zks	ZPĚTNÁ KLAPKA SVISLÁ, ZÁVITOVÁ, PLASTOVÝ UZAVÍRAČÍ DÍL S TĚSNÍCÍ GUMOU NBR, PN 10
Zkv	ZPĚTNÁ KLAPKA VOVOROVNÁ, ZÁVITOVÁ, GUMOVÉ TĚSNĚNÍ, PN 10
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZD. VENTIL
RŠ	REGULAČNÍ A UZAVÍRAČÍ ŠROUBENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA VK
PŠ	REGULAČNÍ A UZAVÍRAČÍ ŠROUBENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA
TV	TERMOSTATICKÝ VENTIL

LEGENDA ZNAČEK

- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO HYGIENA VK S BOČNÍM PŘIPOJENÍM
- STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO
- TRUBKOVÉ KOUPELNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORALUX LINEAR

LEGENDA POTRUBÍ:

—	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ KUCHYNĚ - PŘÍVOD, POTR. CU, - 60 C
—	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ KUCHYNĚ - ZPÁTEČKA, POTR. CU, - 50 C
—	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ JÍDELNA - PŘÍVOD, POTR. CU, - 60 C
—	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ JÍDELNA - ZPÁTEČKA, POTR. CU, - 50 C
—	VZT - PŘÍVOD, POTR. CU, - 70 C
—	VZT - ZPÁTEČKA, POTR. CU, - 50 C

STUPEŇ NASTAVENÍ PŘEDREGULACE UDÁVA ČÍSLO ZA POMLČKOU U PŘÍSLUŠNÉ ARMATURY
OTOPNÁ TĚLESA BUDDU NA ROZVODY OT PŘIPOJENA ROHOVÝM ŠROUBENÍM

POTRUBÍ TOPNÉ VODY PRO OTOPNÁ TĚLESA BUDE VEDENO NAD PODLAHOU A POD STROPY
- POTRUBÍ BUDE UCHYCENO NA KONZOLÁCH
DÁLĚ SVODNÉ POTRUBÍ K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDE VEDENO POD OMÍTKOU

Akce: SUPŠ Jihlava Rek. stravovacího provozu

Umístění: Hájkova 2917/42, Jihlava - Helenín

Investor: Kraj Vysočina, Žitkova 182/57, 586 01 Jihlava

Proiectura Dana s.r.o.
PROJEKCE - INŽENÝRING - REALIZACE
U tunelu 152, Senohraby 251 66
IČ: 17219787, DIČ: CZ17219787
tel. +420 734 745 727, info@proiecturadana.cz

Projektant: René Němec
Zodp. projektant: Ing. Michal Nečas
Autor. projektant: Libuše Němcová

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, NEJÍ URČENA PRO ZHOTOVENÍ KÓPIÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKČÍ BEZ SOUHLASU PROIECTURA DANA s.r.o.

Stupeň: DPS

Číslo zakázky: 24056

Část PD: D.1.4.3

Obsah:

Půdorys rozvodu

Datum: 12/2024

Měřítko: 1:50

Číslo přílohy:

Formát: 4x A4

Paré:

02