

LEGENDA VZT




- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - PŘÍVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - ODVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - ČERSTVÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - ODPADNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ PEVNÉ (NAPŘ. SPIRO)
- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- TEPELNÁ IZOLACE TL15MM ALS - PĚNOVÝ POLYETYLEN LAMINOVANÝ HLINÍKOVOU FÓLIÍ, SAMOLEPÍCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, TL 40MM, OCHRANA AL. FOLIE
- IZOLACE VZT POTRUBÍ MINERÁLNÍ VATA, POŽÁRNÍ ODOLNOST E30
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- TAUŘOVÝ VENTIL - PŘÍVOD
- TAUŘOVÝ VENTIL - ODVOD
- PRŮCHOZÍ STĚNOVÝ VENTIL SE ZVUKOVOU IZOLACÍ
- 1.NP - OSA +2,400 NAD PODLAHOU - NUTNO KOORDINOVAT
- 2.NP - OSA +2,400 NAD PODLAHOU - NUTNO KOORDINOVAT
- POLOHY STĚNOVÝCH VENTILŮ MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENY
- NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
- 50
- MNOŽSTVÍ PŘEFUKOVANÉHO VZDUCHU
- DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA
- X
- X1
- X2
- HH=
- SH=
- OS=
- VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ - HORNÍ HRANA (kotováno od čisté podlahy řešeného podlaží)
- VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ - SPODNÍ HRANA (kotováno od čisté podlahy řešeného podlaží)
- VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ - OSA POTRUBÍ (kotováno od čisté podlahy řešeného podlaží)
- UTĚSNĚNÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ - POŽÁRNÍ USPÁVKY A DOTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ

POZNÁMKY

- DODAVATEL VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ JE POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY VZT ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ PŘÍPOJOVACÍCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH VZT ZAŘÍZENÍ A CHLAZENÍ.
- UMÍSTĚNÍ PŘÍVODNÍCH A ODVODNÍCH DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ, VENTILÁTORŮ KOORDINOVAT NA STAVBE DLE AKTUALNÍ DISPOZICE.
- SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH ZAŘÍZENÍ VIZ. SOUPS PRACÍ.
- REVIZNÍ OTVORY PRO INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ROZMĚRŮM, POŽADOVANÝCH OD VÝROBCE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ. TYTO REVIZNÍ OTVORY MUSÍ BÝT NEUSTÁLE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PRO SERVISNÍHO TECHNIKA. POD I NAD TÍMTO SERVISNÍM OTVOREM NESMÍ VÉST ŽÁDNÉ INSTALACE A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ.

k.ú. KAMENICE NAD LIPOU (662577)

0	12/2024	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING. RYBÁŘ JAKUB	ING. RYBÁŘ JAKUB	ING. KOT
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: <div></div> KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57 586 01 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁSTI: <div></div> PROJEKT CENTRUM <small>NOVA S.R.O.</small>		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div></div> PROJEKT CENTRUM <small>NOVA S.R.O.</small>	
MÍSTO STAVBY:	KAMENICE NAD LIPOU	VYPRACOVAL:	ING. RYBÁŘ JAKUB	AUTOR:	ING. KOT
STAVEBNÍ ÚŘAD:	KAMENICE NAD LIPOU	ZODP.PROJEKTANT:	ING. RYBÁŘ JAKUB	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA
NÁZEV AKCE: TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ III. - KNL GABRIELKA				FORMÁT:	8/A4
				DATUM:	12/2024
				STUPEŇ PD:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	23-058
				OBJEKT: SO-01: SOCIÁLNÍ OBJEKT 01	
OBSAH: PŮDORYS 2.NP - VZT				SOUBOR:	-
				Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ
				1.4B.04	
DOCUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINYM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					