

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis	Číslo jednací KUJI 80152/2015	Vvřizuie/telefon Bc. Jitka Mikésková/kl. 415	V Jihlavě dne 8. 12. 2015
-----------	----------------------------------	---	------------------------------

**Veřejná zakázka na stavební práce ev.č. VZ 525055
„Obchodní akademie a hotelová škola Třebíč – rekonstrukce DM T. Bati“**

– dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Vážení zájemci,

Sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, poskytuje tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesného dotazů:

Dotaz č.1:

V současnosti je v objektu instalována nějaká stávající EZS, která má být rozšířena o klávesnice a několik detektorů. Bohužel nikde se nemůžeme dopátrat toho, jaká EZS zde nyní je instalovaná (výrobce a typ). Dále je tu rozšíření EPS o obslužný a komunikační panel, zde ale opět chybí přesnější specifikace stávajícího systému (pouze je uvedeno, že se jedná o Aritech). To bohužel k řádnému nacenění nestačí. Je nutné upřesnit minimálně typ stávající ústředny EPS. V technické zprávě se píše pouze:

5.6 EZS

Stávající ústředna EZS, která je umístěna ve 4.NP budovy, v místnosti server. Bude rozšířena o dvě nové trasy EZS v 5. NP provedené kabely SYKFY 2x2x0.5 ke kterým budou připojeny dle výkresu půdorysu dvě nové klávesnice (místnost 5.43,5.02) snímače pohybu PIR (místnost 5.02) a magnetické kontakty na dveřích (místnost 5.01, 5.43).

5.9 Rozšíření stávajícího systému EPS (monitorování kouře)

Ve 4. NP objektu a v místnosti SERVER je instalována stávající ústředna EPS (monitorování kouře) typu ARITECH. Z této ústředny budou vyvedeny samostatnými kabely typu JE-(St) (Y) 2x2x0,8.tři nové linky pro připojení hlásičů EPS (tlačítkové hlásiče, opticko-kouřové hlásiče pravá strana podlaží, optickokouřové hlásiče levá strana podlaží + opticko-kouřové hlásiče na chodbě.

Dále bude z ústředny EPS připojena ohniodolným kabelem SR114H 2x1+E požární siréna na chodbě. Rozmístění jednotlivých prvků systému je patrné z výkresové dokumentace.

Odpověď:

Ústředna EZS je typ PARADOX EVO 192.

Ústředna EPS je typ konvenční ústředna ARITECH IX-F4-20.

Dotaz č.2:

V truhlářských a zámečnických výpisech se uvádí požadavek na systém generálního klíče. Prosíme o specifikaci počtů klíčů, velikosti vložek a specifikování systému GK.

Odpověď:

Vložky zámku jsou podrobně určeny v rozpočtu, v položkách dveří, u každých dveří bude v souladu se soupisem prací a dodávek 6 klíčů, z toho 1 generální a 5 ks oprávněním pro ubytované žáky.

Dotaz č.3:

Prosíme o upřesnění, co znamená ve výpisech zámečnických výrobků u hliníkových výplní poznámka KZ (u dveří).

Odpověď:

KZ = koordinátor zavírání křídel.

Dotaz č.4:

Prosíme o sdělení stávajícího typu (označení) ústředny EPS (FP 12xx nebo FP 2xxx) a typové řady EPS hlásičů (hlásiče řady 2000 nebo hlásiče řady 950). Tyto informace jsou potřebné pro ocenění kompatibilních zařízení v rozšíření EPS.

Dotaz č.5:

Máme problém s naceněním stávajících systémů. Je zde instalována nějaká stávající EZS, která má být rozšířená o klávesnice a několik detektorů. Bohužel nikde se nemůžeme dopátrat toho, jaká EZS zde nyní je instalovaná (výrobce a typ). Dále je tu rozšíření EPS o obslužný a komunikační panel, zde ale opět chybí přesnější specifikace stávajícího systému (pouze je uvedeno, že se jedná o Aritech). To bohužel k řádnému nacenění nestačí. Je nutné upřesnit minimálně typ stávající ústředny EPS.

Odpověď k dotazům č.4 a č.5 (částečně odpověď na dotaz č.1):

Ústředna EZS je typ PARADOX EVO 192.

Ústředna EPS je typ konvenční ústředna ARITECH IX-F4-20.

Typ čidel pro EPS je následující: DB 721.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že tyto informace mají pouze informativní charakter a nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Dodatečné informace se zveřejňují na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového

za správnost vyhotovení: Bc. Jitka Mikésková