

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ č. 1:

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení ZD.

Přes staveniště prochází nadzemní vedení NN. Při provádění mikropilotového založení mostu je možné, že mikropilotážní stroj bude v blízkosti vedení a bude potřeba jeho ochrana/vypnutí. Má zadavatel tuto ochranu/vypnutí kabelu předjednanou s jejím správcem?

Děkujeme

ODPOVĚĎ:

Zadavatel odpovídá na dotaz účastníka následovně:

Dotaz č. 1:

Zadavatel vypnutí kabelu předjednáno nemá. Stroj bude poblíž nadzemního vedení, avšak při vhodné volbě vrtné soupravy bude možné mikropiloty vyvrtat. Jedná se o práce v ochranném pásmu nadzemního vedení.

Termín pro podání nabídek **zůstává beze změny**.

Ing. Terezie Klímová

referent veřejných zakázek