

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 27650/2025

Vyřizuje/telefon
Křečková / 564 602 219

V Jihlavě dne
21. 3. 2025

Veřejná zakázka na stavební práce

„Domov pro seniory Mitrov - Výměna dveří na chodbách v prostoru DS Mitrov“

– informace k zadávací dokumentaci č. 1

Vážení dodavatelé,

zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s čl. 7 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 05/21 ze dne 29. 6. 2021 poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Obracíme se na vás s žádostí o informaci ohledně části EPS.
Dle vyjádření dodavatele elektro se jedná o starou technologii EPS bez technické podpory.
Žádáme o sdělení kontaktu na stávajícího provozovatele EPS.

Reakce zadavatele

Jedná se o starou technologii ústředna Lites, MHU 109.
Stávající ústředna včetně napojení nových dveří umožňuje pouze jednu sekci.
Dveře nově budou ovládány a napojeny na jeden volný výstup z jednotky přes relé.
Řešení nemá vliv na kompatibilitu se zařízeními použitými v požárních uzávěrech.

V PD je příprava na případnou výměnu nové jednotky i s možností rozdělení na více sekcí.

Kontakty:

Projektant části EPS: Martin Kopečný 775 756 660, kopecny.m@electrocom.cz

Provozovatel: VATACK s.r.o. tel. 776 243 991, info@vatack.cz, bernard@vatack.cz.

Tímto vysvětlením nedochází ke změně a doplnění zadávací dokumentace, proto zadavatel posoudil povahu tohoto doplnění a **neprodlužuje lhůtu** pro podání nabídek.

Toto doplnění k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina