

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:	„Pořízení fotovoltaických elektráren pro potřeby Kraje Vysočina IV“
Předmět veřejné zakázky:	dodávky

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtmán Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Ing. Pavla Říčanová
Telefon, fax:	+420 564 602 551
E-mail:	ricanova.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemného dotazu dodavatele ze dne 21. 3. 2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

Dobrý den, prosím o upřesnění, u kterých instalací bude RTU zahrnuto a u kterých zakázek naopak nebude. Podle projektové dokumentace je RTU uvedeno i u FVE, kde by být nemuselo (např. Nemocnice Nové Město na Moravě). Pokud tedy u některých instalací RTU nebude, prosíme o odstranění této položky z výkazu výměr. Děkuji za upřesnění.

Odpověď:

Zadavatel na obdobný dotaz odpovídal v předchozím vysvětlení č. 1, a to tak, že součástí všech zadávaných fotovoltaických elektráren je dispečerské řízení z důvodu, že v jednotlivých areálech nemocnic jsou v realizaci nebo v přípravě další stavby osazené fotovoltaickými elektrárnami, které bude následně obsluhovat jedno společné dispečerské řízení.

Tímto vysvětlením nedochází ke změně a doplnění zadávací dokumentace, proto **zadavatel ponechává lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 10. Zadávacích podmínek, tj. do 7. 4. 2025 10:00 hod.**

V Jihlavě

.....
doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Kraje Vysočina