

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtmán Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 24. 3. 2025 následující vysvětlení a změnu zadávacích podmínek, a to i za situace, kdy dotazy byly doručeny po lhůtě uvedené v § 98 ZZVZ:

Dotaz č. 1:

Při oceňování monolitických konstrukcí jsme zjistili několik pochybení v rozpočtu. Žádáme o vyjádření a opravu VV.

Všeobecně nejsou vykázány všechny doplňky do betonu, o kterých hovoří projekt.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a dle jeho revize je soupis prací, dodávek a služeb v pořádku. Doplňky jsou uvedeny v následujícím rozsahu:

STA.101

OST.STA.101 Ostatní – 101

OST.STA.101.01 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

OST.STA.001	D+M kotevní svařence pro lávky OCEL S355, včetně povrchové úpravy (proti korozi, proti požáru)	kg	1 225,000
-------------	--	----	-----------

D+M kotevní svařence pro lávky OCEL S355, včetně povrchové úpravy

(proti korozi, proti požáru)

OST.STA.016	D+M BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500 B (fousy kotevního prvku)	kg	160,000
-------------	--	----	---------

D+M BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500 B (fousy kotevního prvku)

OST.STA.101.02 SPECIALNÍ PRVKY

OST.STA.003	D+M VNĚJŠÍ PVC DILATAČNÍ TĚSNÍCÍ PÁS tř.1 (KUNEX DA240/35 apod.)	m	80,000
-------------	--	---	--------

D+M VNĚJŠÍ PVC DILATAČNÍ TĚSNÍCÍ PÁS tř.1 (KUNEX DA240/35 apod.)

OST.STA.007	D+M Těsnicí křížový plech typu ASS ILLICHMAN ASS	m	241,000
-------------	--	---	---------

D+M Těsnicí křížový plech typu ASS ILLICHMAN ASS

OST.STA.008	D+M Lišta 15x25/15	m	241,000
-------------	--------------------	---	---------

D+M Lišta 15x25/15

OST.STA.009	D+M Smykový trn - obousměrný posun - únosnost 100 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)	ks	55,000
-------------	---	----	--------

D+M Smykový trn - obousměrný posun - únosnost 100 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)

OST.STA.010	D+M Smykový trn - jednosměrný posun - únosnost 100 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)	ks	9,000
-------------	--	----	-------

D+M Smykový trn - jednosměrný posun - únosnost 100 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)

OST.STA.011	D+M Smykový trn - obousměrný posun - únosnost 45 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)	ks	10,000
-------------	--	----	--------

D+M Smykový trn - obousměrný posun - únosnost 45 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)

OST.STA.012	D+M Smykový trn - jednosměrný posun - únosnost 45 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)	ks	7,000
-------------	---	----	-------

D+M Smykový trn - jednosměrný posun - únosnost 45 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)

OST.STA.013	D+M 3Protihluková podložka schodišť. ramen např. Belar BE 0,8 tl. 10 mm	m ²	7,500
-------------	---	----------------	-------

D+M 3Protihluková podložka schodišť. ramen např. Belar BE 0,8 tl. 10 mm

OST.STA.014	D+M Polystyren tl. 100 mm (15kg/m ³ -50 kPa)	m ²	340,000
-------------	---	----------------	---------

D+M Polystyren tl. 100 mm (15kg/m³ -50 kPa)

OST.STA.015	D+M Vylamovací lišta 10/150 - mezipodesty	m	60,000
-------------	---	---	--------

D+M Vylamovací lišta 10/150 - mezipodesty

OST.STA.022	D+M Smykový trn - jednosměrný posun - únosnost 40 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)	ks	31,000
-------------	---	----	--------

D+M Smykový trn - jednosměrný posun - únosnost 40 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)

OST.STA.023	D+M Smykový trn - obousměrný posun - únosnost 60 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)	ks	54,000
-------------	--	----	--------

D+M Smykový trn - obousměrný posun - únosnost 60 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)

OST.STA.024	D+M Smykový trn - jednosměrný posun - únosnost 60 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)	ks	38,000
-------------	---	----	--------

D+M Smykový trn - jednosměrný posun - únosnost 60 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)

STA.102

OST.STA.102 Ostatní – 102

OST.STA.102.01 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

OST.STA.001	D+M kotevní svařence pro lávky OCEL S355, včetně povrchové úpravy (proti korozi, proti požáru)	kg	340,000
-------------	--	----	---------

D+M kotevní svařence pro lávky OCEL S355, včetně povrchové úpravy (proti korozi, proti požáru)

OST.STA.102.02 SPECIALNÍ PRVKY

OST.STA.002	D+M Nepískovaná asfaltová lepenka s papírovou vložkou	m2	8 000,000
-------------	---	----	-----------

D+M Nepískovaná asfaltová lepenka s papírovou vložkou

OST.STA.003	D+M VNĚJŠÍ PVC DILATAČNÍ TĚSNÍCÍ PÁS tř.1 (KUNEX DA240/35 apod.)	m	141,000
-------------	--	---	---------

D+M VNĚJŠÍ PVC DILATAČNÍ TĚSNÍCÍ PÁS tř.1 (KUNEX DA240/35 apod.)

OST.STA.004	D+M UZAVÍRACÍ PVC PROFIL DO DILATAČNÍ SPÁRY (KUNEX FA50/30)	m	649,000
-------------	---	---	---------

D+M UZAVÍRACÍ PVC PROFIL DO DILATAČNÍ SPÁRY (KUNEX FA50/30)

OST.STA.005	D+M Bobtnavá pur-elastomerová páska např. DUXPA - DICHTBAND	m	93,000
-------------	---	---	--------

D+M Bobtnavá pur-elastomerová páska např. DUXPA - DICHTBAND

OST.STA.006	D+M Těsnící bitumenový plech typu ILLICHMAN BK	m	294,000
-------------	--	---	---------

D+M Těsnící bitumenový plech typu ILLICHMAN BK

OST.STA.007	D+M Těsnící křížový plech typu ASS ILLICHMAN ASS	m	140,000
-------------	--	---	---------

D+M Těsnící křížový plech typu ASS ILLICHMAN ASS

OST.STA.008	D+M Lišta 15x25/15	m	140,000
-------------	--------------------	---	---------

D+M Lišta 15x25/15

OST.STA.009	D+M Smykový trn - obousměrný posun - únosnost 100 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)	ks	112,000
-------------	---	----	---------

D+M Smykový trn - obousměrný posun - únosnost 100 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)

OST.STA.010	D+M Smykový trn - jednosměrný posun - únosnost 100 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)	ks	16,000
-------------	--	----	--------

D+M Smykový trn - jednosměrný posun - únosnost 100 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)

OST.STA.011	D+M Smykový trn - obousměrný posun - únosnost 45 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)	ks	342,000
-------------	--	----	---------

D+M Smykový trn - obousměrný posun - únosnost 45 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)

OST.STA.012	D+M Smykový trn - jednosměrný posun - únosnost 45 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)	ks	76,000
-------------	---	----	--------

D+M Smykový trn - jednosměrný posun - únosnost 45 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)

OST.STA.013	D+M 3Protihluková podložka schodišť. ramen např. Belar BE 0,8 tl. 10 mm	m2	6,000
-------------	---	----	-------

D+M 3Protihluková podložka schodišť. ramen např. Belar BE 0,8 tl. 10 mm

OST.STA.014	D+M Polystyren tl. 100 mm (15kg/m3 -50 kPa)	m2	60,000
-------------	---	----	--------

D+M Polystyren tl. 100 mm (15kg/m3 -50 kPa)

OST.STA.015	D+M Vylamovací lišta 10/150 - mezipodesty	m	72,000
-------------	---	---	--------

D+M Vylamovací lišta 10/150 - mezipodesty

STA.103

OST.STA.103 Ostatní – 103

OST.STA.103.01 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

OST.STA.016	D+M BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500 B (fousy kotevního prvku)	kg	40,000
-------------	--	----	--------

D+M BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500 B (fousy kotevního prvku)

OST.STA.103.02 OCEL S355

OST.STA.017	D+M PL 100/10 rošt výztuh hlavního plechu střechy/ podlahy	kg	5 798,795
-------------	--	----	-----------

D+M PL 100/10 rošt výztuh hlavního plechu střechy/ podlahy

OST.STA.018	D+M zabetonovaný plech pod ložisko tl.25 (žb. sloup)	kg	200,000
-------------	--	----	---------

D+M zabetonovaný plech pod ložisko tl.25 (žb. sloup)

OST.STA.103.03 SPECIALNÍ PRVKY

OST.STA.020	D+M elastomerové ložisko 150x200 - VČETNĚ OCELOVÉHO POZDRA UMOŽNUJÍCÍ PŘÍPADNÝ POHYB (300 kN)	ks	2,000
-------------	---	----	-------

D+M elastomerové ložisko 150x200 - VČETNĚ OCELOVÉHO POZDRA

UMOŽNUJÍCÍ PŘÍPADNÝ POHYB (300 kN)

OST.STA.021	D+M elastomerové ložisko 200x250 - VČETNĚ OCELOVÉHO POZDRA UMOŽNUJÍCÍ PŘÍPADNÝ POHYB (625 kN)	ks	4,000
-------------	---	----	-------

D+M elastomerové ložisko 200x250 - VČETNĚ OCELOVÉHO POZDRA
UMOŽNUJÍCÍ PŘÍPADNÝ POHYB (625 kN)

STA.104

OST.STA.104 Ostatní – 104

OST.STA.104.01 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

OST.STA.016	D+M BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500 B (fousy kotevního prvku)	kg	40,000
-------------	--	----	--------

D+M BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500 B (fousy kotevního prvku)

OST.STA.104.02 OCEL S355

OST.STA.017	D+M PL 100/10 rošt výztuh hlavního plechu střechy/ podlahy	kg	9 214,644
-------------	--	----	-----------

D+M PL 100/10 rošt výztuh hlavního plechu střechy/ podlahy

OST.STA.018	D+M zabetonovaný plech pod ložisko tl.25 (žb. sloup)	kg	760,000
-------------	--	----	---------

D+M zabetonovaný plech pod ložisko tl.25 (žb. sloup)

OST.STA.104.03 SPECIALNÍ PRVKY

OST.STA.020	D+M elastomerové ložisko 150x200 - VČETNĚ OCELOVÉHO POZDRA UMOŽNUJÍCÍ PŘÍPADNÝ POHYB (300 kN)	ks	6,000
-------------	---	----	-------

D+M elastomerové ložisko 150x200 - VČETNĚ OCELOVÉHO POZDRA
UMOŽNUJÍCÍ PŘÍPADNÝ POHYB (300 kN)

OST.STA.021	D+M elastomerové ložisko 200x250 - VČETNĚ OCELOVÉHO POZDRA UMOŽNUJÍCÍ PŘÍPADNÝ POHYB (625 kN)	ks	6,000
-------------	---	----	-------

D+M elastomerové ložisko 200x250 - VČETNĚ OCELOVÉHO POZDRA
UMOŽNUJÍCÍ PŘÍPADNÝ POHYB (625 kN)

STA.105

OST.STA.105 Ostatní – 105

OST.STA.105.01 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

OST.STA.016	D+M BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500 B (fousy kotevního prvku)	kg	40,000
D+M BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500 B (fousy kotevního prvku)			

OST.STA.105.02 OCEL S355

OST.STA.017	D+M PL 100/10 rošt výztuh hlavního plechu střechy/ podlahy	kg	2 338,044
D+M PL 100/10 rošt výztuh hlavního plechu střechy/ podlahy			

OST.STA.018	D+M zabetonovaný plech pod ložisko tl.25 (žb. sloup)	kg	200,000
D+M zabetonovaný plech pod ložisko tl.25 (žb. sloup)			

OST.STA.019	D+M L 150x75x9	kg	1 256,640
D+M L 150x75x9			

OST.STA.105.03 SPECIALNÍ PRVKY

OST.STA.020	D+M elastomerové ložisko 150x200 - VČETNĚ OCELOVÉHO POZDRA UMOŽŇUJÍCÍ PŘÍPADNÝ POHYB (300 kN)	ks	4,000
D+M elastomerové ložisko 150x200 - VČETNĚ OCELOVÉHO POZDRA UMOŽŇUJÍCÍ PŘÍPADNÝ POHYB (300 kN)			

OST.STA.021	D+M elastomerové ložisko 200x250 - VČETNĚ OCELOVÉHO POZDRA UMOŽŇUJÍCÍ PŘÍPADNÝ POHYB (625 kN)	ks	2,000
D+M elastomerové ložisko 200x250 - VČETNĚ OCELOVÉHO POZDRA UMOŽŇUJÍCÍ PŘÍPADNÝ POHYB (625 kN)			

STA.106

OST.STA.106 Ostatní – 106

OST.STA.106.01 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

OST.STA.016	D+M BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500 B (fousy kotevního prvku)	kg	120,000
-------------	--	----	---------

D+M BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500 B (fousy kotevního prvku)

OST.STA.106.02 OCEL S355

OST.STA.017	D+M PL 100/10 rošt výztuh hlavního plechu střechy/ podlahy	kg	6 344,998
-------------	--	----	-----------

D+M PL 100/10 rošt výztuh hlavního plechu střechy/ podlahy

OST.STA.018	D+M zabetonovaný plech pod ložisko tl.25 (žb. sloup)	kg	600,000
-------------	--	----	---------

D+M zabetonovaný plech pod ložisko tl.25 (žb. sloup)

OST.STA.019	D+M L 150x75x9	kg	3 126,200
-------------	----------------	----	-----------

D+M L 150x75x9

OST.STA.106.03 SPECIALNÍ PRVKY

OST.STA.020	D+M elastomerové ložisko 150x200 - VČETNĚ OCELOVÉHO POZDRA UMOŽNUJÍCÍ PŘÍPADNÝ POHYB (300 kN)	ks	6,000
-------------	---	----	-------

D+M elastomerové ložisko 150x200 - VČETNĚ OCELOVÉHO POZDRA UMOŽNUJÍCÍ PŘÍPADNÝ POHYB (300 kN)

OST.STA.021	D+M elastomerové ložisko 200x250 - VČETNĚ OCELOVÉHO POZDRA UMOŽNUJÍCÍ PŘÍPADNÝ POHYB (625 kN)	ks	8,000
-------------	---	----	-------

D+M elastomerové ložisko 200x250 - VČETNĚ OCELOVÉHO POZDRA UMOŽNUJÍCÍ PŘÍPADNÝ POHYB (625 kN)

998 Přesun hmot pro STA

998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	284,000
-----------	--	---	---------

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 24 do 36 m

STA.107

- ŽÁDNÉ PRVKY NEJSOU

STA.108

OST.STA.108 Ostatní – 108

OST.STA.108.03 SPECIALNÍ PRVKY

OST.STA.012	D+M Smykový trn - jednosměrný posun - únosnost 45 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)	ks	12,000
-------------	---	----	--------

D+M Smykový trn - jednosměrný posun - únosnost 45 kN při rozevření 50 mm (protipožární manžeta)

STA.109

- ŽÁDNÉ PRVKY NEJSOU

Dotaz č. 2:

Při oceňování monolitických konstrukcí jsme zjistili několik pochybení v rozpočtu. Žádáme o vyjádření a opravu VV.

Rozpočet neobsahuje položku pohledové betony, i když projekt o nich hovoří jako o PB2.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a není mu zřejmé, z které pasáže tazatel cituje požadavek na PB2, neboť projekt s pohledovými betony neuvažuje.

Dotaz č. 3:

Při oceňování monolitických konstrukcí jsme zjistili několik pochybení v rozpočtu. Žádáme o vyjádření a opravu VV.

Převážně u objektu STA.102 položky 17, 41 je špatně vykázána výztuž. Nutno provést kontrolu všech výpočtů výztuže.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a v položce č. 17 bylo skutečně vykázáno chybné množství výztuže. Položka č. 41 po revizi provedené zadavatelem v pořádku. Zadavatel tedy upravuje pouze výměru položky č. 17, tzn. aktualizuje dokument Specifikace změn soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 4:

Při oceňování monolitických konstrukcí jsme zjistili několik pochybení v rozpočtu. Žádáme o vyjádření a opravu VV.

Nejsou vykázány podkladní betony.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a uvádí, že jsou uvedeny v rámci skladby DZ01.01.

Dotaz č. 5:

Při oceňování monolitických konstrukcí jsme zjistili několik pochybení v rozpočtu. Žádáme o vyjádření a opravu VV.

Není v rozpočtu položka pro hlazení betonu.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a položky pro hlazení betonu skutečně chyběly, proto zadavatel doplňuje, tzn. aktualizuje dokument Specifikace změn soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 6:

Při oceňování monolitických konstrukcí jsme zjistili několik pochybení v rozpočtu. Žádáme o vyjádření a opravu VV.

Neshoda u vykázaných objektů STA.101 a STA.102 – jedná se o položky betonu. U objektu STA.102 je požadována krystalizace, u objektu STA.101 není. Žádáme o upřesnění, proč je toto uvedeno rozdílně.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a upřesňuje, že objekt 102 je bílá vana tj. s krystalizační přísadou, objekt 101 není bílá vana, proto tento rozdíl.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází ke změně zadávacích podmínek, zadavatel posoudil v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu změn zadávacích podmínek. Vzhledem k faktu, že se jedná o změnu soupisu prací dodávek a služeb spočívající v opravě 1 výměry a doplnění 3 položek k doprovodným službám dodávky (hlazení betonu), ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění Vysvětlení, doplnění a změny zadávacích podmínek XIV ze dne 12. 3. 2025, tj. **do 01. 04. 2025 do 10:00 hod.**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní v sekci zadávací dokumentace upravené znění Přílohy č. 3 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro provádění stavby generované z informačního modelu stavby pod názvem „Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům“, resp. dokumentu **Specifikace změn soupisu prací, dodávek a služeb Nemocnice Jihlava – pavilon rehabilitační.**

V souvislosti s doplněním dokumentu Specifikace změn soupisu prací, dodávek a služeb Nemocnice Jihlava – pavilon rehabilitační zadavatel uvádí, že veškeré případné změny či úpravy přílohy č. 3 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro provádění stavby generované z informačního modelu stavby pod názvem „Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům“ budou prováděny ve lhůtě pro podání nabídek právě prostřednictvím aktualizace tohoto dokumentu. Zadavatel tedy požaduje v rámci nabídky kompletní

ocenění přílohy č. 3 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro provádění stavby generované z informačního modelu stavby pod názvem „Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům“ v původním znění a tohoto změnového dokumentu (Specifikace změn soupisu prací, dodávek a služeb Nemocnice Jihlava – pavilon rehabilitační zadavatel uvádí, že veškeré případné změny či úpravy). Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že odpočtové položky v dokumentu Specifikace změn soupisu prací, dodávek a služeb Nemocnice Jihlava – pavilon rehabilitační zadavatel uvádí, že veškeré případné změny či úpravy musí být oceněny stejnou jednotkovou cenou, jako bude uvedená jednotková cena této položky v původní příloze č. 3 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro provádění stavby generované z informačního modelu stavby pod názvem „Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům“! Nabídková cena poté tedy bude tvořena součtem celkové ceny v rekapitulaci původního rozpočtu přílohy č. 3 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro provádění stavby generované z informačního modelu stavby pod názvem „Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům“ v původním znění a celkové ceny v rekapitulaci v dokumentu Specifikace změn soupisu prací, dodávek a služeb Nemocnice Jihlava – pavilon rehabilitační.

V Jihlavě

.....
Ing. Otto Vopěnka
náměstek hejtmana Kraje Vysočina