

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Pelhřimově dne 11. července 2024

Č.j.: KHSV/16875/2024/PE/HDM/Hoi
Sp. značka: S-KHSV/16875/2024
Vyřizuje: Ing. Iva Holadová, tel. 565 301 358, iva.holadova@khsjih.cz
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

„ČZA v Humpolci, střední škola - Rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570“, Humpolec, Fügnerova 570, parc. č. st. 3572 v katastrálním území Humpolec - dokumentace pro stavební povolení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci **„ČZA v Humpolci, střední škola - Rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570“, Humpolec, Fügnerova 570, parc. č. st. 3572 v katastrálním území Humpolec** v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a), § 112 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko:

S předloženou projektovou dokumentací **„ČZA v Humpolci, střední škola - Rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570“, Humpolec, Fügnerova 570, parc. č. st. 3572 v katastrálním území Humpolec, pro povolování staveb** s odkazem na § 23 odst. 3, § 82 odst. 1 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví ochrana zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

se souhlasí.

S odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění podmínek:

1. Před uvedením stavby do trvalého provozu bude předložen zhodnocený protokol o měření hluku šířícího se z instalovaného zařízení (VZT jednotka včetně vyhodnocení přítomnosti tónové složky) v denní době do venkovního chráněného prostoru stavby (pobytové místnosti dětí), kterým bude prokázáno, že hygienické limity jsou dodrženy. V případě, že příslušné hygienické limity dodrženy nebudou, bude nutno ze strany investora stavby provést dodatečná protihluková opatření.
2. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen doklad o provedeném zaregulování vzduchotechnického zařízení, který bude dokládat prověření způsobilosti VZT zařízení a zaregulování zařízení na projektované hodnoty.
3. Před uvedením stavby do trvalého provozu bude předložen doklad o provedeném měření umělého osvětlení akreditovanou laboratoří. V případě, že příslušné hygienické limity dodrženy nebudou, bude nutno ze strany investora stavby provést dodatečná opatření.

Odůvodnění:

Dne 18. 6. 2024 byla KHS kraje Vysočina doručena žádost Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava v zastoupení Ing. Václavem Chýle o vydání stanoviska k PD „ČZA v Humpolci, střední škola - Rekonstrukce školní kuchyně, tělocvičny a DM Fügnerova 570“, Humpolec, Fügnerova 570, parc. č. st. 3572 v katastrálním území Humpolec, číslo zakázky 327 022, zpracované v květnu 2024 firmou MO-VE-RE, s.r.o., Vídeňská 352/150, Praha 4 Kunratice, 148 00, IČ 280 73 088, Ing. Václav Chýle, AI pro pozemní stavby ČKAIT 0012734.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci školní kuchyně střední školy ČZA v Humpolci, Fügnerova 570, výměnu technologie vaření a dispozičně provozní úpravy kuchyně, kompletní rekonstrukci vnitřních rozvodů instalací. Bude upraveno skladové a odpadové hospodářství, budou upraveny přípravky masa, zeleniny a chladicí a mrazicí boxy tak, aby vše provozně vyhovovalo nárokům a počtu připravovaných jídel. Bude osazena kompletně nová technologie mytí nádobí.

Větrání provozu kuchyně bude zajištěno nástřešní rekuperační jednotkou s vzduchovým výkonem 8500 m³/h. Jídelna bude větrána podstropní parapetní jednotkou. Prostory skladů a hygienického zázemí budou větrány podtlakově potrubními ventilátory, případně větracími otvory do vnějšího prostředí. Vytápění je zajištěno plynovou kotelnou umístěnou v prostorách domova mládeže. V rámci stavby bude upraveno umístění některých radiátorů. Stávající osvětlení bude demontováno a nahrazeno novým s úspornými LED zdroji.

Stavovací provoz s kapacitou 600 jídel a celodenním provozem (snídaně, obědy, večeře) se skládá z jednotlivých úseků, které jsou navrženy tak, aby nedocházelo ke křížení čistých úseku s nečistými, jsou navrženy sklady obalů a odpadu, úklidová komora, zázemí pro zaměstnance (šatna, hygienické zařízení), příjem potravin a sklad pečiva, skladování potravin (sklady, chladicí a mrazicí zařízení), přípravné úseky (zelenina, maso a vejce), varna s jednotlivými pracovními úseky, výdej jídel, mytí stolního a provozního nádobí a denní místnost.

Stanovení podmínky č. 1 vychází z požadavku splnění ustanovení §§ 30 a 31 zákona o ochraně veřejného zdraví, §§ 11, 12 a 13 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení podmínky č. 2 vychází z požadavku ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, §§ 41 a 42 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení podmínky č. 3 vychází z požadavku ustanovení § 45 a odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví ochrana zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr při splnění výše uvedených podmínek není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ing. Kamila Hodačová
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých

v. z. Ing. Helena Špinarová
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava - do datové schránky