

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:	„Pořízení fotovoltaických elektráren pro potřeby Kraje Vysočina IV“
Předmět veřejné zakázky:	dodávky

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtmán Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Ing. Pavla Říčanová
Telefon, fax:	+420 564 602 551
E-mail:	ricanova.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 24. 3. 2025 následující vysvětlení a změ zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Smlouvy, potažmo výkazy výměr na jednotlivé lokality neurčitě definují, co je součástí plnění. Prosíme o vysvětlení, zda je součástí předmětu plnění i výkon inženýrské činnosti pro zajištění kolaudace stavby a získání povolení užívání stavby?

Odpověď:

Součástí předmětu plnění je i výkon inženýrské činnosti pro zajištění kolaudace stavby a získání povolení užívání stavby. Kolaudaci stavby nevyžaduje FVE Nemocnice Nové Město na Moravě pavilon č. 7 a pavilon č. 9, viz sdělení stavebního odboru Městského úřadu (součástí zadávací dokumentace).

Dotaz č. 2:

V návaznosti na dotaz výše prosíme o upřesnění, jakým způsobem je definován obsah plnění díla. Předmětem plnění jsou služby pro zajištění UTP, případně UPOS. Dále zpracování dokumentace skutečného provedení, předpokládáme včetně průvodně technické dokumentace. Kolaudace a další legislativní procesy, jako je zajištění licence na výrobu EE již není součástí plnění? A to s ohledem, že některé položky ve výkazech výměr jsou definovány příliš obecně, např. VV NE TR – „Zkoušky a ostatní měření“ nebo „Ostatní inženýrská činnost“. Případně v ostatních VV je uvedena položka „vyřízení adm. (vypracování DSPS, zajištění UPT, ...)“ kde se dá domnívat, že tato položka může obsahovat další činnosti definované v ZD a to v návaznosti na čl. 2.1, písmeno a) kde je

pouze obecně definován požadavek „.....a splnění všech požadavků investora;“. Může Zadavatel vysvětlit co je touto částí věty míněno a kde je hranice dodávky?

Odpověď:

Předmětem plnění je zajištění UTP, případně UPOS. Dále zpracování dokumentace skutečného provedení a kolaudace, pokud je stavebním úřadem vyžadována. Zajištění licence na výrobu elektrické energie není součástí plnění.

Dotaz č. 3:

Jelikož Zadavatel požaduje předání PD skutečného provedení ve formátu *.dwg, prosíme o informaci, zda PD, která tvoří součást ZD bude následně poskytnuta i v otevřené formátu *.dwg?

Odpověď:

Projektové dokumentace v editovatelném formátu dwg budou zhotoviteli též poskytnuty. Zadavatel adekvátně upravuje znění návrhů smluv.

Dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje v čl. 2.1, písm. d) zpracování provozního předpisu a zaškolení obsluhy, kam máme tyto náklady ocenit zejména v případě výkazu výměr pro část Třebíč, kde výkaz výměr neobsahuje ani zdánlivě příbuznou položku pro tuto činnost.

Odpověď:

Zadavatel prověřil dotaz a trvá na ocenění výkazu výměr FVE Nemocnice Třebíč ve stávající podobě (resp. v podobě po úpravě na základě dotazu č. 5 viz níže).

Dotaz č. 5:

FVE - Nemocnice Třebíč, PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA PŘENOSU EL. ENERGIE FVE obsahuje odvolávku na samostatnou PD k Parkovacímu domu s Pinst 20,9 kWp, zároveň tato FVE není součástí plnění. V dokumentaci není nikde popsána hranice dodávky. Budeme-li vycházet z předpokladu, že Zadavatel požaduje dle smlouvy zajistit UPOS + UTP (ve smlouvě je zavádějícím způsobem uvedeno první paralelní připojení) je potřeba definovat hranici dodávky mezi FVE, potažmo dispečerským řízením FVE na objektu PCHO a budově O a právě zmíněným Parkovacím domem. Prosíme o specifikaci hranice plnění.

Dále Zadavatel v části zadávací dokumentaci s názvem "2 – Příloha č_4 výkaz výměr NE TR budova_O.xlsx" u položek 17 - M - 341261710.2.1 - Kabely FTP cat.6 outdoor 8žil, materiál+montáž+ukončení a 55 - M - 341651312612 – Optické propojení střídačů, materiál + práce, vč. zapojení a zprovoznění (viz schéma) (trasy budou vedeny stávajícími energokanály na kabelových lávkách) je uvedena specifikace množství jako kpl, přičemž z navazující dokumentace není patrné, jaká je vzdálenost, ani způsob uložení dané kabeláže. Prosíme o specifikaci trasy tak, aby bylo možné tyto položky ocenit. Podobným problémem jsou zatíženy i ostatní výkazy výměr, kde je např. u položky "kabel komunikační UTP cat5e" je uvedeno kpl. Prosíme o specifikaci vzdáleností kabeláže pro její ocenění.

Odpověď:

Parkovací dům Nemocnice Třebíč je nyní ve výstavbě. FVE parkovací dům o výkonu 20,9 kWp byla řešena samostatnou dokumentací a je realizována společně s parkovacím domem. Dispečerské řízení včetně zajištění UPOS a UTP je součástí dodávky FVE Nemocnice Třebíč budova D1.01 a O.

Zadavatel prověřil výkazy výměr a upravuje v dotazu uvedené položky tak, aby je dodavatel byl schopen přesně ocenit – místo jednotky „kpl“ nově uvádí jednotku „m“ a doplňuje požadovanou délku. Tato úprava se netýká výkazů výměr u FVE Nemocnice Jihlava, kde zadavatel tento problém neidentifikoval.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází ke změně zadávací dokumentace, zadavatel posoudil v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu těchto změn. Vzhledem k faktu, že se jedná pouze o doplnění informace o dodaných formátech projektové dokumentace vybranému dodavateli a změnu jednotky a doplnění požadovaného množství u vybraných položek ve výkazech výměr, nikoli o změnu kvalitativních požadavků na položky ve výkazech výměr, a zároveň tyto informace mají minimální vliv na čas potřebný pro vypracování relevantní nabídky v rámci zadávacího řízení, **ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 10. zadávacích podmínek, tj. do 7. 4. 2025 10:00 hod.**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek **zadavatel uveřejní upravené znění přílohy č. 2, přílohy č. 4, přílohy č. 6, přílohy č. 8, přílohy č. 10, přílohy č. 15, přílohy č. 16, přílohy č. 17 a přílohy č. 18 zadávacích podmínek v sekci zadávací dokumentace.**

V Jihlavě

.....
doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Kraje Vysočina