

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Číslo jednací: 29710/2025

Název veřejné zakázky:	„Střední odborná škola Nové Město na Moravě – Rekonstrukce kuchyně Bělisko“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtmán Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí odboru majetkového
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Pavel Novotný - ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 221
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; novotny.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

viz níže posílám požadavky doplnění.

1	K	7413.R001	R1 rozvaděč - úprava 1 a 2 pole, výměna stávajících jističů za nové s hodnotou 500 A a 400 A, včetně připojení a úprav - viz. schéma	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
10	K	7413.R010	R63.3 rozvaděč - rozvaděč zapuštěný do zdiva, krytí IP55/20, osazený spínačem 40A	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
11	K	7413.R011	R61.3 rozvaděč - rozvaděč zapuštěný do zdiva, krytí IP55/20, osazený spínačem 32A	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
12	K	7413.R012	prázdná skříň na stěnu rozměrů 298x260x140mm, pro osazení dvou přístrojů UTI, krytí IP65, včetně 4ks vývodek do 12mm	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				

Všechny položky v příloze jsou velice nejasné. Jedná se o nové rozvaděče? Jedná se o doplnění stávajícího rozvaděče? Jestliže by se jednalo o doplnění stávajícího rozvaděče, potřebujeme doplnit přesné typy přístrojů, které budeme nahrazovat. Nemusí sedět svorkovnice rozměry atd. Tímto žádáme o doplnění podrobné projektové dokumentace, jinak nejsme schopni tyto položky nacenit.

Reakce zadavatele:

Zadavatel se rozhodl, přestože žádost byla doručena již po zákonem stanovené lhůtě, o následující vysvětlení.

Zadavatel upřesňuje, že u položky č. 1 se jedná o úpravu/doplnění stávajícího rozvaděče, u položek 10, 11 a 12 o rozvaděče nové. Zadavatel uvádí typy přístrojů:

položka 1 - V technické zprávě el. rozvodů je popsán požadovaný postup demontáže a úpravy. Nové schéma zapojení je na výkrese E16. Stávající jističe J2RU50

položka 10 - R63.3 vestavná rozvodnice IP55, GEWISS GW48 681 do které bude osazen 3pólový spínač 40A přes který bude připojen spotřebič

položka 11 - R61.3 vestavná rozvodnice IP55, GEWISS GW48 681 do které bude osazen 3pólový spínač 32A přes který bude připojen spotřebič

položka 12 - prázdná rozvodnice na stěnu IP65 GEWISS GW40 103 pro osazení dvou regulátorů VZT typu UTI INV rozměr regulátoru 90x35x65.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází pouze k doplnění zadávacích podmínek, posoudil zadavatel v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu doplnění zadávacích podmínek. Vzhledem k faktu, že se jedná o marginální doplnění zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek beze změny, tj. **do 2. 4. 2024 do 10:00 hod.**

Jihlava

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina