



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	OSVĚTLENÍ (LX)	POZNÁMKA
407	INSPEKČNÍ MÍSTNOST	500	MINERÁLNÍ PODHLED 60/60cm
408	CHODBA	100	MINERÁLNÍ PODHLED 60/60cm
409	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	100	—
410	WC - MUŽI	200	SDK PLNÝ PODHLED
411	WC - ŽENY	200	SDK PLNÝ PODHLED
412	SKLAD	—	—

- TYP SVĚTLA DLE TABULKY SVÍTIDEL
- A - LED SVĚTLO
 - C - LED SVĚTLO ZAPUŠTĚNÉ DO KAZETOVÉHO PODHLEDU 600/600mm
 - TYP SVĚTLA - VIZ. TABULKA SVÍTIDEL
 - N - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
 - POHYBOVÉ ČIDLO S PŘÍTOMNOSTÍ
 - OSOUEŠEČ RUKOU (NAPOJEN ZE ZDIVA)
 - ZDROJ ČIDEL ZTI 230V/24V (DODÁVKA ZTI)
 - VENTILÁTOR 230V
 - ZÁSUVKA 230V
 - STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ ROZHLAS

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
V UPRAVOVANÝCH PROSTORÁCH BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL, KTERÉ BUDOU NAHRAZENY SVÍTIDLY NOVÝMI
NOVÝ ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI V PODHLEDU, SVODY K ZÁSUVKÁM A SPÍNAČŮM VEDENY POD OMÍTKOU
SVÍTIDLA A POHYPOVÁ ČIDLA OSAZENÁ V PODHLEDU
SPÍNAČE OSADIT VE VÝŠI 1,1m NAD PODLAHOU
(PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ UPŘESNÍ ZÁSTUPCE INVESTORA)
SLABOPROUDÉ ROZVODY PROVÉST DLE SPRÁVCE SÍTĚ
PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
TYP JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL VIZ. TABULKA SVÍTIDEL

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
<i>Novotný</i>	<i>Novotný</i>	<i>Novotný</i>	<i>Novotný</i>		
INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava				
MÍSTO STAVBY	U Světlé 855/36, 594 01 Velké Meziříčí			FORMÁT	2 A4
HŠ A SOŠŘ VELKÉ MEZIŘÍČÍ REKONSTRUKCE ZTI SVĚTLÁ				DATUM	1/2025
				ÚČEL	DPS
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				MĚŘÍTKO	1:50
D.1.4.4 - ELEKTRICKÉ ROZVODY				Č.ZAKÁZKY	1/2025
PŮDORYS 3.NP PAVILON				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
					E13