



1.1	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ 125mm , NAPÁJENÍ 230V/50Hz,IP44 ELEKTRODESIGN RM125 ECOWATT PŘÍKON 65W , PRŮTOK VZDUCHU 380m3/h PŘI 110Pa , PRŮŽNÁ MANŽETA PR.125mm
1.2	KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU 125mm/L=900mm
1.4	ODVODNÍ PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL 100
1.5	KOVOVÁ OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA AL-ELOX - 525x125 mm
1.8	ZPĚTNÁ Klapka DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Ø 125
1.8	ZPĚTNÁ Klapka DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ Ø 160

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI
201	SCHODIŠTĚ
202	CHODBA
203	PŘEDSÍŇ WC - DÍVKY
204	WC - DÍVKY
205	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
206	WC - CHLAPCI
207	PŘEDSÍŇ WC - CHLAPCI
208	PŘEDSÍŇ WC - UČITELÉ
209	WC - UČITELÉ

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Filip Marek projektová činnost ve výstavbě Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou IČO 72464372 mobil.777 126 995 e-mail:marek@stavprojekt.cz	
Filip Marek	Filip Marek	Filip Marek	Filip Marek		
<i>F. Marek</i>	<i>F. Marek</i>	<i>F. Marek</i>	<i>F. Marek</i>		
INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			ČKAIT-1400347	www.stavprojekt.cz
MÍSTO STAVBY	U Světlé 855/36, 594 01 Velké Meziříčí			FORMÁT	2 A4
HŠ A SOŠŘ VELKÉ MEZIRÍČÍ REKONSTRUKCE ZTI SVĚTLÁ				DATUM	1/2025
				ÚČEL	DPS
				D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA				Č.ZAKÁZKY	1/2025
PŮDORYS 2.NP NOVÁ BUDOVA				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
					08