



OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ DO ZDIVA ROZMĚRŮ 514 x 750 x 157 mm,
KRYTÍ EI 30 - S200, PO OTEVŘENÍ IP20, PŘÍVOD I VÝVODY VRCHEM SE ZAKONČENÍM NA SVORKOVNICI.
ROZVODNICE MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 61 439 - 3
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230V
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|--|--|
| ZODP.PROJEKTANT | PROJEKTANT | KRESLIL | KONTROLOVAL | Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381 | |
| Jaroslav Novotný | Jaroslav Novotný | Jaroslav Novotný | Jaroslav Novotný | | |
| Novotný | Novotný | Novotný | Novotný | | |
| INVESTOR | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava | | | FORMÁT 3A4 DATUM 1/2025 ÚČEL DPS MĚŘÍTKO SCHÉMA Č.ZAKÁZKY 1/2025 ČÍSLO KOPIE ČÍSLO VÝKRESU E18 | |
| MÍSTO STAVBY | U Světlé 855/36, 594 01 Velké Meziříčí | | | | |
| HŠ A SOŠŘ VELKÉ MEZIŘÍČÍ REKONSTRUKCE ZTI SVĚTLÁ | | | | | |
| D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | | | | | |
| D.1.4.4 - ELEKTRICKÉ ROZVODY | | | | | |
| 1.NP INTERNÁT RKL - ROZVADĚČ | | | | | |