



OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ DO ZDIVA ROZMĚRŮ 514 x 550 x 157 mm,  
KRYTÍ IP 30 - S200, PO OTEVŘENÍ IP20, PŘÍVOD SPODEM A VÝVODY VRCHEM SE ZAKONČENÍM NA SVORKOVNICI.  
ROZVODNICE ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI A JEDNOTLIVÉ SOUSTAVY MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OZNAČENY  
ROZVODNICE MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 61 439 - 3  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA TN-C, TN-S, AC, 400/230V  
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
<i>Novotný</i>	<i>Novotný</i>	<i>Novotný</i>	<i>Novotný</i>		
INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava				
MÍSTO STAVBY	U Světlé 855/36, 594 01 Velké Meziříčí			FORMÁT	2A4
HŠ A SOŠŘ VELKÉ MEZIRÍČÍ REKONSTRUKCE ZTI SVĚTLÁ				DATUM	1/2025
				ÚČEL	DPS
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				MĚŘÍTKO	SCHÉMA
D.1.4.4 - ELEKTRICKÉ ROZVODY				Č.ZAKÁZKY	1/2025
2.NP PAVILON RP 20.3 - ROZVADĚČ				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU E14