



OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ DO ZDIVA ROZMĚRŮ 514 x 550 x 157 mm,
KRYTÍ EI 30 - S200, PO OTEVŘENÍ IP20, PŘÍVOD SPODEM A VÝVODY VRCHEM SE ZAKONČENÍM NA SVORKOVNICI.
ROZVODNICE ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI A JEDNOTLIVÉ SOUSTAVY MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OZNAČENY
ROZVODNICE MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 61 439 - 3
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA TN-C, TN-S, AC, 400/230V
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|--|----------------------|
| ZODP.PROJEKTANT | PROJEKTANT | KRESLIL | KONTROLOVAL | Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381 | |
| Jaroslav Novotný | Jaroslav Novotný | Jaroslav Novotný | Jaroslav Novotný | | |
| <i>Novotný</i> | <i>Novotný</i> | <i>Novotný</i> | <i>Novotný</i> | | |
| INVESTOR | Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava | | | | |
| MÍSTO STAVBY | U Světlé 855/36, 594 01 Velké Meziříčí | | | FORMÁT | 2A4 |
| HŠ A SOŠŘ VELKÉ MEZIRÍČÍ REKONSTRUKCE ZTI SVĚTLÁ | | | | DATUM | 1/2025 |
| | | | | ÚČEL | DPS |
| D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | | | | MĚŘÍTKO | SCHÉMA |
| D.1.4.4 - ELEKTRICKÉ ROZVODY | | | | Č.ZAKÁZKY | 1/2025 |
| 3.NP PAVILON RP 20.4 - ROZVADĚČ | | | | ČÍSLO KOPIE | ČÍSLO VÝKRESU E15 |