


OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	OSVĚTLENÍ ( LX)	POZNÁMKA
301	CHODBA + SCHODIŠTĚ	—	—
302	KABINET	500	MINERÁLNÍ PODHLED 60/60cm
303	PŘEDŠÍŇ WC - DÍVKY	200	SDK PLNÝ PODHLED
304	WC - DÍVKY	200	SDK PLNÝ PODHLED
305	WC - ŽENY	200	SDK PLNÝ PODHLED

- TYP SVĚTLA DLE TABULKY SVÍTIDEL
- A - LED SVĚTLO
- C - LED SVĚTLO ZAPUŠTĚNÉ DO KAZETOVÉHO PODHLEDU 600/600mm
- TYP SVĚTLA - VIZ. TABULKA SVÍTIDEL
- N - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- POHYBOVÉ ČIDLO S PŘÍTOMNOSTÍ
- OSOUSHČ RUKOU ( NAPOJEN ZE ZDIVA)
- ZDROJ ČIDEL ZTI 230V/24V (DODÁVKA ZTI)
- VENTILÁTOR 230V
- ZÁSUVKA 230V
- STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ ROZHLAS

STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD UTP ULOŽIT DO TRUBKY  
POD OMÍTKU A ZAKONČIT ZÁSUVKOU RJ45



STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ  
ROZHLAS

UPOZORNĚNÍ: Z 2.NP MÍSTNOSTI SERVROVNY  
VÝVODY OD PODLAHY ULOŽIT DO TRUBEK POD OMÍTKU

W72, W73  
V LIŠTĚ 40/40

RP 18 - ROZVADĚČ STÁVAJÍCÍ  
DOPLNIT DLE VÝKRESU JISTIČOCHRÁNIČÍ

301

W70, W71, W73  
V LIŠTĚ 40/40

ZDROJ ČIDEL  
ZTI 230/24V

POHYBOVÉ ČIDLO  
S PŘÍTOMNOSTÍ

POHYBOVÉ ČIDLO  
S PŘÍTOMNOSTÍ

POHYBOVÉ ČIDLO  
VZT

W70, W71, W73  
V LIŠTĚ 40/40

ZDROJ ČIDEL  
ZTI 230/24V

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230 V, 50 Hz  
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
V UPRAVOVANÝCH PROSTORÁCH BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ  
STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL, KTERÉ BUDOU NAHRAZENY SVÍTIDLY NOVÝMI  
NOVÝ ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI V PODHLEDU, SVODY K ZÁSUVKÁM  
A SPÍNAČŮM VEDENY POD OMÍTKOU  
SVÍTIDLA A POHYPOVÁ ČIDLA OSAŽENA V PODHLEDU  
BEZHALOGENOVÉ KABELOVÉ PŘÍVODY  
VEDENÉ V CHODBĚ ULOŽENY V LIŠTĚ BEZHALOGENOVÉ  
BEZHALOGENOVÉ KABELY BUDOU V MÍSTNOSTECH NAPOJENY NA KABELY CYKY  
PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
TYP JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL VIZ. TABULKA SVÍTIDEL

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
Novotný	Novotný	Novotný	Novotný		
INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava				
MÍSTO STAVBY	U Světlé 855/36, 594 01 Velké Meziříčí			FORMÁT	2 A4
HŠ A SOŠŘ VELKÉ MEZIRÍČÍ REKONSTRUKCE ZTI SVĚTLÁ				DATUM	1/2025
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				ÚČEL	DPS
D.1.4.4 - ELEKTRICKÉ ROZVODY				MĚŘÍTKO	1:50
				Č.ZAKÁZKY	1/2025
PŮDORYS 3.NP ŠKOLA				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU E3