

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu a budovy staré HTS
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtman Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemného dotazu dodavatele ze dne 8. 4. 2025 následující vysvětlení a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

V části PD kanalizace, odlučovač tuků Gastro jsou rozpory v kruhové tuhosti. V STZ položkách VV a vzorovém řezu je uvedeno SN8, ale v TZ je požadavek na SN12. Které SN máme, prosím, ocenit?

Odpověď:


Zadavatel prověřil a požaduje nacenit dle soupisu prací, dodávek a služeb, tzn. kanalizační potrubí s kruhovou tuhostí SN4 (pro potrubí d110 a 125 mm) a SN8 (pro potrubí d160, 200, d250, d315 mm). Zadavatel adekvátním způsobem upravuje Technickou zprávu 02-01_TZ-KANALIZACE A VODOVOD.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází ke změně zadávacích podmínek, zadavatel posoudil v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu doplnění zadávacích podmínek. Vzhledem k faktu, že zadavatel pouze odstraňuje vnitřní formulační rozpor (oprava technické zprávy), ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění Vysvětlení, doplnění a změny zadávacích podmínek IV ze dne 2. 4. 2025, tj. **do 06. 05. 2025 do 10:00 hod.**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní v sekci zadávací dokumentace upravené znění Přílohy č. 2a zadávacích podmínek - textová a výkresová část projektové dokumentace na akci s názvem „Nemocnice Pelhřimov – Rekonstrukce stravovacího provozu“.

V Jihlavě

8. 04. 2025



.....
Ing. Otto Vopěnka
náměstek hejtmána Kraje Vysočina