



MECHANICKÉ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ,  
PENETRAČNÍ BEZROZPOUŠTĚDLOVÝ NÁTĚR, NAPŘ. PROFI UNI PUTZGRUND, SALITH GM,  
LOKÁLNÍ OPRAVA DO 15 % SPRÁVKOVOU MALTOU, NAPŘ. SALITH VC, PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS  
SJEDNOCUJÍCÍ AKTIVOVANÁ ŠTUKOVÁ VRSTVA DO 15 %, NAPŘ. SALITH MHF PII, PROFI PORETEC SANIERFEINPUTZ  
PLOŠNÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR, NAPŘ. KEIM FIXATIV  
PLOŠNÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR SE SKELNÝMI VLÁKNY, NAPŘ. KEIM CONTACT PLUS  
PLOŠNÝ DVOUVRSTVÝ NÁTĚR SILIKÁTOVOU BARVOU VE STÁVAJÍCÍM ODSTÍNU, NAPŘ. KEIM UNIKRISTALAT

NOVÉ OPLECHOVÁNÍ SOKLU Z MĚDĚNÉHO PLECHU DO NOVÉ DRÁŽKY VE ZDIVU, FALCOVANÉ SPOJE,  
PODKLADNÍ NEREZOVÝ PROFIL, MECHANICKÉ KOTVENÍ SVISLÉ ČÁSTI, MĚDĚNÝ PUKLÍK

NOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 500/500/50 MM, ZKOSENÁ HRANA, PŘÍRODNÍ  
NOVÝ PODSYP Z KAMENIVA DRCENÉHO FRAKCE 4/8 MM  
NOVÝ ZÁSYP PŮVODNÍM VÝKOPKEM, HUTNĚNO PO 200 MM  
NOVÁ OCHRANNÁ GEOTEXTILE 200 G/M<sup>2</sup>  
NOVÝ ZÁSYP Z KAMENIVA DRCENÉHO FRAKCE 16/32 MM  
NOVÁ OCHRANNÁ GEOTEXTILE 200 G/M<sup>2</sup>  
ROSTLÝ TERÉN



0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Č.P.152

|   |                             |                                     |  |   |           |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| Zodpovědný projektant :<br>Ing. Lukáš Valdhans                      |                             | Vypracoval :<br>Ing. Lukáš Valdhans |  | <div><br/>REAL - PROJEKT MAX s.r.o.<br/>Riegrova 676, 666 01 Tišnov<br/>IČ: 04325036</div> |           |
| Kraj : Vysočina   | K.ú. : Nové Město na Moravě | Parc.č. : 218/3, 219/2, 220/4, 222  |  |   |           |
| Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava            |                             |                                     |  |   |           |
| Akce : <b>Gymnázium a SG Nové Město na Moravě<br/>Oprava fasády</b> |                             |                                     |  |   |           |
| Stavební část :<br><b>DETAIL SOKLU D1</b>                           |                             |                                     |  | Stupeň PD:  | DPS       |
|   |                             |                                     |  | Datum :   | VII/2023  |
|   |                             |                                     |  | Měřítko :   | 1:25      |
|   |                             |                                     |  | Formát :  | 2 x A4    |
|   |                             |                                     |  | Ozn. výkresu :  | <b>15</b> |