

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis

Číslo jednací
KUJI 81361/2015

Vvřizuie/telefon
Bc. Jitka Mikésková/kl. 415

V Jihlavě dne
14. 12. 2015

**Veřejná zakázka na stavební práce ev.č. VZ 525055
„Obchodní akademie a hotelová škola Třebíč – rekonstrukce DM T. Bati“**

– dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Vážení zájemci,

Sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, poskytuje tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesného dotazů:

Dotaz č.1:

Ve výkazu výměr je u položky číslo 175 – obkladačky keramické poznámka: formát 20x50 cm, tloušťka 8 mm – bílý střep – dekor je s jemným proužkováním béžová na bílém podkladu nebo nugátová na světle hnědém podkladu, leštěný neplastický povrch. Ovšem v projektové dokumentaci D1_5-zabudovaný interiér jsou navrženy obklady v modré barvě a v modrém decoru o rozměrech 20x45 cm. Jaký je správný rozměr obkladaček?

Odpověď:

Platí rozměr uvedený v původním výkazu výměr. Formát keramických obkladů je 20 x 50 cm, nebude použita modrá varianta.

Doplňující informace: Dlažba bude použita velkoformátová, dle vizualizace.

Dotaz č.2:

Ve výkazu výměr je položka 178 definovaná jako mozaika keramická 200x300 mm. Ovšem v projektové dokumentaci ani na fotkách znázorňujících provedení koupelen žádné mozaikové obklady nejsou. Které zadání je správné?

Odpověď:

Mozaika bude použita v rozsahu výkazu výměr a její umístění bude upřesněno při realizaci stavby (do sprchového koutu).

Zadavatel z vlastního podnětu uvádí následující upřesňující informace:

V soupisu prací a dodávek SO 01-D1.1. Architektonicko-stavební řešení jsou provedeny změny ve stávajících položkách:

- položka č.147 nově zní: Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m²
- položka č.148 nově zní: dlaždice keramické protiskluzné 300/600mm
- položka č.175 nově zní: obkladačky keramické 49,8x19,8 cm

Aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr je zveřejněn na profilu zadavatele, a to u předmětné zakázky v oddíle Zadávací dokumentace veřejné zakázky pod názvem:

Soupis prací s výkazem výměr _14.12.2015

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace při zpracovávání své nabídky.

V souvislosti s poskytnutými dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona lhůtu pro podání nabídek tak, aby všichni zájemci měli dostatečný časový prostor pro zpracování dodatečných informací do svých nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 12. 2015 ve 12.00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne téhož dne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele, zasedací místnost 2.26 C.

Dodatečné informace se zveřejňují na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového

za správnost vyhotovení: Bc. Jitka Mikésková