

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Číslo jednací: 39663/2025

Název veřejné zakázky:	„ČZA v Humpolci, střední škola – Rekonstrukce školní jídelny, tělocvičny a DM Fügnerova 570“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtmán Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí odboru majetkového
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Josef Kadlec - ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 362
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; kadlec.j@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Prosím o upřesnění svítidel. Nedokážu jednoznačně přiřadit svítidla z výkazu pro upřesnění svítidlům z výpočtu a ani z výkresů. Nějak to spolu „nesedí“

348250011	svítidlo interiérové nástěnné přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm	kus	3,000
348250001	svítidlo interiérové nástěnné LED 1x26W (S5)	kus	4,000
348250011	svítidlo interiérové nástěnné přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm	kus	35,000
348250061	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové 220x1260 1xLED 34W	kus	42,000
348250062	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové 220x650 1xLED 14	kus	6,000
348250063	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové 220x1560 1xLED 66W	kus	12,000
3482510001	svítidlo designové interiérové závěsné hranaté dl. 2870, zdroj LED 89W	kus	9,000
34825008	svítidlo vestavné stropní bodové kruhové	kus	6,000
34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 600 LED 45W	kus	40,000

Reakce zadavatele:

Zadavatel prověřil nesoulad a předkládá půdorysy s doplněním popisu některých svítidel a upravil výkaz v oddíle elektroinstalace - položkách 505-520 s doplněním označení svítidel dle výkresu a úpravou množství u některých typů.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace nové dokumenty pod názvy:

D.1.2.5.2.1 Půdorys 1.PP – elektroinstalace.pdf

D.1.2.5.2.2 Půdorys 1.PP – elektroinstalace.pdf

Soupis prací aktualizovaný 25. 4. 2025,

které jsou pro dodavatele při tvorbě nabídky závazné.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází i ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů lhůtu pro podání nabídek uvedenou zadávacích podmínkách, **a to nově do 14. 5. 2025 do 10:00 hod.**

Jihlava

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina