

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu a budovy staré HTS
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtman Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

I. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 17. 4. 2025, 23. 4. 2025, 29. 4. 2025, 6. 5. 2025 a 7. 5. 2025 následující vysvětlení a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci (dále je „ZD“) v „příloze č. 3a soupis prací gastro po úpravě 4.4.2025“, ve výkazu výměr „PR_PS-01-GASTRO.xlsx“ uvádí podrobný popis požadovaného zařízení. Tento popis však, minimálně u níže uvedených položek skrytým způsobem definuje konkrétní výrobek a výrobce a to takto:

- Poz. AL1, AL7, AM5, X42 – indukční sporák
výrobce: Log-iQ s.r.o., Vratimovská 681/80, 719 00 Ostrava-Kunčice, www.log-iq.cz
- Poz. AF13, AK18, AK21, AK29, AL8, X52 – konvektomat
výrobce: RETIGO s.r.o., Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, www.retigo.cz
- Poz. AK2 – kotel
výrobce: METOS, Kereva, Finsko, <https://mcs.metos.com/>
- Poz. AK7, AK13, AK15, AL3, AM6, - multifunkční pánev
výrobce: JIPA International s.r.o., Belnická 603, 252 42 Jesenice u Prahy, <https://jipainternational.cz/>
- Poz. AK4, AK9, - multifunkční varné zařízení
výrobce: Log-iQ s.r.o., Vratimovská 681/80, 719 00 Ostrava-Kunčice, www.log-iq.cz
- Poz. AS 8 – myčka provozního nádobí
výrobce: Nordisk Clean Solutions, Jägershillgatan 13, SE-213 75 Malmö, Švédsko, www.nordiskclean.com

Tyto unikátní kombinace technických podmínek na předmět plnění Veřejné zakázky jsou stanoveny způsobem,

který neumožňuje nabídnout uchazeči rovnocenné řešení, tak jak Zadavatel v zadávací dokumentaci, v článku 4

zadávacích podmínek uvádí takto:

„4. Údaje o zadávací dokumentaci“

„Zadavatel uveřejňuje zadávací dokumentaci v plném rozsahu ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nejméně do konce lhůty pro podání nabídek na adrese profilu zadavatele: https://ezak.krvysocina.cz/profile_display_111.html pod názvem veřejné zakázky. 3/12 Pokud projektová dokumentace nebo soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, které by vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel umožňuje účastníkům zadávacího řízení nabídnout min. rovnocenné řešení.“

Protože v „Příloha č. 4 zadávacích podmínek - ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOLY“, ve formulářích Zjišťovacích protokolů, zadavatel uvádí, že: „**V případě, že účastník řízení nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**“, což je v přímém rozporu s článkem č.4. a jako takové je toto ustanovení diskriminační dle §6.zák.č.134/2016 ve znění pozdějších předpisů.

Ve zjišťovacích protokolech jsou uvedeny neopodstatněné požadavky na splnění technického řešení, přičemž to nic nevypovídá o skutečné kvalitě požadovaného výrobku.

Jako příklad uvádíme:

Ve Zjišťovací protokolu k pozici „**POZ. AK18 Elektrický konvektomat**“, je požadováno:

a) minimálně 7 mycích programů. Proč nestačí min.6 nebo 5?

Takový požadavek je jednoznačně diskriminační a vymezující, přičemž sjednává neopodstatněnou výhodu.

b) Ve stejném protokolu je požadováno: „**Rovnoměrná přípravy pokrmů - možnost maximálního**

naplnění konvektomatu bez rizika, že výsledek vaření mezi jednotlivými zásuvy nebo v rámci nich bude odlišný“

Jedná se o naprosto nesmyslný požadavek, který nelze nijak zkontrolovat či kvantifikovat.

Ve Zjišťovacím protokolu k pozici „**POZ. AK7 MULTIFUNKČNÍ PÁNEV**“, je požadováno, aby pánve měla dvou nádobové provedení, tedy 2 x79lt., přičemž je přípustné nabídnout dvě samostatné zařízení, což je ale současně omezeno rozměrem a příkonem 33-42kW, jelikož takové zařízení na Evropském trhu neexistuje. Současně je v PD – elektro/gastro uveden jeden přípojný bod na který takové řešení není možné ani připojit.

Ve zjišťovacím protokolu k pozici „**POZ. AK13 MULTIFUNKČNÍ PÁNEV**“, je požadováno:

Uzavřená smlouva o servisu multifunkční pánve	ANO - minimálně rok s výrobcem multifunkční pánve uzavřená „Smlouva o servisních službách“ vydaná na základě auditu v systému pro certifikované servisní partnery v ČR
---	--

Takový požadavek je zcela nesmyslný. Kdo má mít uzavřenou smlouvu s výrobcem? Pánev?

Navíc žádný výrobce není žádným právním předpisem vázán k tomu, aby takový typ smlouvy musel se svými servisními partnery uzavírat. Navíc toto předpokládá přímý vztah Uchazeče s Výrobcem, přičemž mnozí výrobci distribuují své výrobky nepřímo, skrze

své výhradní obchodní partnery a nikoliv napřímo tak, aby měl přímý vztah s Uchazečem/Distributorem.

Ve zjišťovacím protokolu k pozici „**POZ. AK4 Multifunkční varné zařízení**“ je požadováno:

Zařízení instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně se zařízeními na poz. AK3 - tj. modulární neutrální díl.

ANO

Proč je požadováno u multifunkčních varných zařízení a u jiných ne? Takový požadavek je evidentně účelový.

Stejně jako je u této pozice požadován výpustný kohout **vlevo nebo vpravo, NE uprostřed**, přičemž dle PD

končí na hraně vpusti, což je nelogické.

Může uchazeč nabídnout rovnocenné řešení některého z renomovaných evropských výrobců k uvedeným pozicím i v případě, že v nesplní všechny požadované irelevantní parametry dle Zjišťovacích protokolů?

Navrhujeme:

Vzhledem k tomu, že kombinace požadovaných parametrů a technických podmínek ve Zjišťovacích protokolech

neumožňují nabídnout rovnocenné řešení bez rizika vyloučení ze zadávacího řízení pro přesné nesplnění

zadávacích podmínek, byť v jediném parametru což je jednoznačně pro uchazeče diskriminační, **POŽADUJEME zrušení Zjišťovacích protokolů.**

Jsme přesvědčení že pro vyhodnocení nabízeného řešení je zcela **dostačující předložení technických listů**

výrobců vybraným uchazečem, které jsou zcela relevantní a ze kterých je jednoznačně zjištělné, zda-li jsou rovnocenným řešením dle ZD.

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků na gastro technologii. Na základě této revize došlo k úpravě popisu položek v soupisu prací, dodávek a služeb, stejně tak byl upraven i popis ve zjišťovacích protokolech; tyto ovšem jako nástroj pro koncentraci rozhodných informací zadavatel ponechává.

Dotaz č. 2:

Při otevření a tisku sestavy přílohy č. 3a **soupis prací gastro po úpravě 4.4.2025**, ve výkazu výměr **PR_PS-01-GASTRO** je v zápatí uveden jako zpracovatel dokumentu firma **TeS, spol. s r.o. Chotěboř**, což je osoba odlišná od Zadavatele a současně se jedná o dodavatele gastronomických technologií. TeS, spol. s r.o. Chotěboř je rovněž je zpracovatelem Zjišťovacích protokolů, což vyplývá z vlastností dokumentu. Současně je tato firma prodejcem výše uvedených výrobců, což zavdává domněnku o účelovosti technických popisů, které skrytým způsobem, tedy diskriminační formou vymezují možnost navrhnout rovnocenné řešení prostřednictvím jiných výrobců, jak ve výkazu výměr, tak ve zjišťovacích protokolech.

Bude se firma TeS , spol. s r.o. Chotěboř účastnit posuzování nabídek podaných uchazeči přímo, či nepřímo prostřednictvím firmy PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. jakožto uvedeným zpracovatelem stavební části PD?

Odpověď:

Zadavatel ujišťuje tazatele, že v souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění činí vše, aby nedošlo ke střetu zájmů, tzn. společnost TeS, spol. s r. o. Chotěboř se nebude podílet na rozhodování o výběru dodavatele.

Dotaz č. 3:

Zadavatel ve svém **Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek ze dne 4.4.2025 v odpovědi č. 9** samovolně zrušil dříve definovaný požadavek na zakres navrhované mycí technologie do vyznačené plochy půdorysu, přestože toto nikdo z účastníků nepožadoval.

Toto rozhodnutí považujeme za nelogické, nesprávné a domníváme se, že bylo učiněno buďto nedopatřením nebo na základě stanoviska osoby, která nemá o dané problematice reálnou představu.

Pokud chce jakýkoliv dodavatel nabídnout požadovanou mycí technologii, musí si tuto technologii nejprve vyprojektovat/zobrazit a provést potřebné výpočty a následně pak může vypracovat její popis a generovat požadovanou technickou dokumentaci/listy. Neposkytne-li Zadavatel potřebné podklady(půdorysy) ve formátu dwg, musí si uchazeč pomoci z podkladů, které jsou k dispozici.

Domníváme se, že bez existence vyobrazení navrhovaného/nabízeného zařízení není Zadavatel schopen vyhodnotit správnost nabízeného zařízení, ani není schopen ověřit správnost kapacitního výpočtu mycího centra, neboť i při prokázání výkonu výpočtem jednotlivých strojů na požadovanou hodnotu (550 setů a 360 tabletů za 60 minut) neznamená a nezaručuje, že celá mycí sestava poskytuje tento požadovaný výkon.

Výkon celé mycí sestavy přímo zásadně ovlivňuje vzájemné uskupení nabízených jednotlivých zařízení a jejich propojení sběrným řemenovým pásem, který je požadován. Může dojít k situaci, že při návrhu mycího centra, splňujícího požadované parametry a celkový výkon, bude nutno navrhnout takové uskupení, které povede ke střídavému ukládání použitého nádobí na sběrný pás a to ve svém důsledku bude vyžadovat, aby některý jednotlivý stroj třeba měl minimální kapacitu vícenásobnou, než je požadovaná celková hodnota.

Uchazeč se domnívá, že v důsledku výše uvedených skutečností může nesprávným hodnocením dojít k diskriminaci dle §6 zákona č. 134/2016 Sbírky, neboť zařízení s nedostatečným výkonem (cenově výhodnější) by mohlo být považováno za správné, neboť by tato skutečnost nebyla rozpoznána z podkladů, jež jsou tohoto času požadovány.

Je zářející, že Zadavatel nechce vědět před rozhodnutím o výběru, jak zařízení vypadá!

Z výše uvedených důvodů požadujeme (žádáme Zadavatele), aby do technických standardů mycích center zahrnul zpět požadavek:

„Zadavatel požaduje, aby veškerá nová navrhovaná technologie byla umístěna na vyznačené ploše v půdorysu, z tohoto důvodu je součástí ZD VZ výkres/půdorys. Výkres je ve formátu dwg, uchazeč do něj zakreslí své veškeré navrhované zařízení, vč. rozměrů a přípojných hodnot a doloží jej technickou dokumentací výrobce, ze které bude možno ověřit veškeré energetické příkony a současně i celkové a dílčí rozměry (včetně aktivní mycí zóny).“

a poskytl půdorysy ve formátu dwg, tak jak dříve deklaroval.

V případě, že Zadavatel nevyhoví výše uvedenému požadavku, žádáme o následující vysvětlení/doplnění:

- 1) Jaké důvody vedly Zadavatele, že nepožaduje zákresy?
- 2) Jak bude Zadavatel hodnotit a prověřovat, že je dodržen požadavek odstup/vzdálenost minimálně 1200 mm mezi zařízeními ev. stavbou a zařízeními a tím zajištěn dostatečný prostor pro řádnou obsluhu a servis zařízení?
- 3) Jak bude Zadavatel hodnotit, že nabízená technologie mycích center se vejde na vyznačené plochy ve výkresech TZ-01.15-4 a TZ-01.09-4 zveřejněných 4.4.2025?
- 4) Proč Zadavatel u některých položek/zařízení požaduje bezvýhradně dodržení naprosto nepodstatného detailu, konkrétně: u položky AK 4 a AK 9 výpustný ventil musí být umístěn vlevo nebo vpravo, ne uprostřed (i když požadavek vlevo a vpravo je nevhodný- dojde k rozstříku tekutin i mimo podlahový rošt a **nedovolené umístění uprostřed** je naopak z hlediska funkce optimální) a následně u zařízení, jež je hodnotově za několik MIO Kč a jeho správný tvar a umístění má přímo fatální vliv na funkci celého nového stravovací provozu, nechce znát jeho tvar a umístění?

Odpověď:

Zadavatel prověřil a doplňuje zadávací podmínky v bodě 6.3.3. o požadavek na předložení „zakreslení navrhovaného zařízení do plochy půdorysu umývárny zaměstnanců i tabletů“ a zároveň doplňuje do zadávacích podmínek přílohu č. 6 - vyznačené plochy půdorysu umývárny zaměstnanců i tabletů ve formátu dwg.

Dotaz č. 4:

1. ETAPA ZADÁVACÍ PODMÍNKY

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
F9	Velkokapacitní profesionální mraznička, vnitřní prostor uzpůsoben pro nádoby velikosti GN 2/1, hrubý objem min. 597 litrů ; systém chlazení vzduchem s min. dvojitým ventilátorem a automatickým odmrazováním, max. energetická třída B - MAXIMÁLNÍ ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKE ENERGIE 1060 kWh !!! ; vzduchem		max. 800x1000x2200	max. 0,5kW/230V	2

chlazená jednotka umístěná nad chlazenou komorou; bezúdržbový výparník; plné uzamykatelné dveře - mechanický zámek; vnitřní svislé LED osvětlení; rozsah chlazení v rozmezí min. -9°C až -26°C, funkce pro rychlé zmrazení čerstvých potravin; dotyková ovládací elektronika včetně češtiny - ovládání dotykem a přejetím prstu; digitální zobrazení aktuální teploty; přizpůsobitelné funkce optického a akustického alarmu v případě příliš vysoké / nízké vnitřní teploty, otevřená dvířka a výpadek napájení s obnovením napájení; Funkce pro ukládání min / max. hodnot teploty a alarmů teploty a výpadku napájení s datem, přesným časem a trváním; beznapěťový kontakt alarmu, lze připojit k centrálnímu poplašnému systému; součástí modul pro WIFI/LAN připojení pro monitoring teplot a přenášení alarmů - pro připojení a vstup kalibrovaného snímače teploty produktu; přetlakový ventil pro snadné otevírání dveří; rámové vytápění horkým plynem; vnější plášť z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; vnitřní nerezový hlubokotažený plášť s prolisy pro zásuvy na GN 2/1 z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; čisticí otvor ve dnu stroje; min. 4 zesílené rošty GN 2/1 potažené umělou hmotou; podlahové úložiště; police výškově nastavitelné, nosnost na každou polici: min. 60 kg; součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří; při úhlu otevřených dveří pod 90° se automaticky zavřou a směr otevírání lze libovolně změnit bez nutnosti dalších komponent; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; dveřní profilové zapuštěné madlo; automatické odmrazování horkým plynem – lze spustit i manuálně; výškově stavitelné nerezové nohy, chladivo bez FCKW-FKW (R 290) a izolace stěn min. 80mm; okolní teplota v rozmezí mezi +10°C až +40° C - klimatická třída 5				
---	--	--	--	--

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme upozornit, že soubor technických požadavků uvedených pro profesionální mrazničku (včetně požadované energetické třídy B, roční spotřeby max. 1060 kWh, systému automatického odmrazování horkým plynem, připojení přes LAN/WiFi, funkce Touch & Swipe displeje, a dalších) odpovídá výhradně jedinému konkrétnímu výrobku dostupnému na trhu – modelu FFPSvh 6501 Perfection od společnosti Liebherr, viz: <https://www.liebherr.com/cs-cz/p/ffpsvh-6501-3066574>

Tímto výběrem technických parametrů dochází k nepřípustnému omezení hospodářské soutěže ve smyslu § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávací podmínky byly stanoveny v úzkém vztahu ke konkrétnímu výrobku, čímž je diskriminována většina jiných relevantních dodavatelů působících na trhu.

Žádáme zadavatele o úpravu technických parametrů tak, aby umožnily účast i dalším výrobcům splňujícím funkční a kvalitativní požadavky min. v bodech:

- vnitřní svislé nebo horní LED osvětlení
- nosnost jediné police min. 20 kg
- MAXIMÁLNÍ ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKE ENERGIE 1120 kW
- součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří, nebo obdobné řešení otevření při plných rukách

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků a vypouští požadavek na orientaci vnitřního LED osvětlení, upravuje nosnost police na min. 40 kg, upravuje požadavek na maximální roční spotřebu elektrické energie na 1120 kWh a upravuje požadavek na otevírání dveří. Adekvátním způsobem tak upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 5:

1. ETAPA ZADÁVACÍ PODMÍNKY

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
F8	Velkokapacitní profesionální chladnička, vnitřní prostor uzpůsoben pro nádoby velikosti GN 2/1, hrubý objem min. 597 litrů; systém chlazení vzduchem s min. dvojitým ventilátorem a automatickým odmrazováním; energetická třída A - MAXIMÁLNÍ ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKE ENERGIE 1060 kWh !!!; vzduchem chlazená jednotka umístěná nad chlazenou komorou; bezúdržbový výparník; plně uzamykatelné dveře - mechanický zámek; vnitřní svislé LED osvětlení; rozsah chlazení v rozmezí min. -2°C až +15°C;		max. 800x1000x2200	max. 0,3kW/230V	1

	funkce pro rychlé zchlazení čerstvých potravin; možnost nastavení vnitřní vlhkosti v min. 3 úrovních; dotyková ovládací elektronika včetně češtiny - ovládání dotykem a přejetím prstu; digitální zobrazení aktuální teploty; přizpůsobitelné funkce optického a akustického alarmu v případě příliš vysoké / nízké vnitřní teploty, otevřená dvířka a výpadek napájení s obnovením napájení; Funkce pro ukládání min / max. hodnot teploty a alarmů teploty a výpadku napájení s datem, přesným časem a trváním; beznapěťový kontakt alarmu, lze připojit k centrálnímu poplašnému systému; součástí modul pro WIFI/LAN připojení pro monitoring teplot a přenášení alarmů - pro připojení a vstup kalibrovaného snímače teploty produktu; přetlakový ventil pro snadné otevírání dveří; rámové vytápění horkým plynem; vnější plášť z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; vnitřní nerezový hlubokotažený plášť s prolisy pro zásuvy na GN 2/1 z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; čisticí otvor ve dnu stroje; min. 4 zesílené rošty GN 2/1 potažené umělou hmotou; podlahové úložiště; police výškově nastavitelné; nosnost na každou polici: min. 60 kg; součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří; při úhlu otevřených dveří pod 90° se automaticky zavřou a směr otevírání lze libovolně změnit bez nutnosti dalších komponent; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; dveřní profilové zapuštěné madlo; automatické odmrazování horkým plynem – lze spustit i manuálně; výškově stavitelné nerezové nohy, chladivo bez FCKW-FKW (R 290), izolace stěn min. 80mm; okolní teplota: v rozmezí mezi +10°C až +40°C - klimatická třída 5			
--	---	--	--	--

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme upozornit, že soubor technických požadavků uvedených pro profesionální chladničku odpovídá výhradně jedinému konkrétnímu výrobku dostupnému na trhu – modelu FRPSvh 6501 Perfection od výrobce Liebherr, viz.: <https://www.liebherr.com/cs-cz/p/frpsvh-6501-3066571>

Tímto výběrem technických parametrů dochází k nepřipustnému omezení hospodářské soutěže ve smyslu § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávací podmínky byly stanoveny v úzkém vztahu ke konkrétnímu výrobku, čímž je diskriminována většina jiných relevantních dodavatelů působících na trhu.

Žádáme zadavatele o úpravu technických parametrů tak, aby umožnily účast i dalším výrobcům splňujícím funkční a kvalitativní požadavky min. v bodech:

- vnitřní svislé nebo horní LED osvětlení
- nosnost jediné police min. 20 kg
- součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří, nebo obdobné řešení otevření při plných rukách

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků a vypouští požadavek na orientaci vnitřního LED osvětlení, upravuje nosnost police na min. 40 kg a upravuje požadavek na otevírání dveří. Adekvátním způsobem tak upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 6:

2.ETAPA

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
AA1	Velkokapacitní profesionální chladnička, vnitřní prostor uzpůsoben pro nádoby velikosti GN 2/1, hrubý objem min. 597 litrů; systém chlazení vzduchem s min. dvojitým ventilátorem a automatickým odmrazováním; energetická třída A - MAXIMÁLNÍ ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKE ENERGIE 1060 kWh !!!; vzduchem chlazená jednotka umístěná nad chlazenou komorou; bezúdržbový výparník; plně uzamykatelné dveře - mechanický zámek; vnitřní svislé LED osvětlení; rozsah chlazení v rozmezí min. -2°C až +15°C; funkce pro rychlé zchlazení čerstvých potravin; možnost nastavení vnitřní vlhkosti v min. 3 úrovních; dotyková ovládací elektronika včetně češtiny - ovládání dotykem a přejetím prstu; digitální zobrazení aktuální teploty; přizpůsobitelné funkce optického a akustického alarmu v případě příliš vysoké / nízké vnitřní teploty,		max. 800x1000x2200	max. 0,3kW/230V	5

	otevřená dvířka a výpadek napájení s obnovením napájení; Funkce pro ukládání min / max. hodnot teploty a alarmů teploty a výpadku napájení s datem, přesným časem a trváním; beznapěťový kontakt alarmu, lze připojit k centrálnímu poplašnému systému; součástí modul pro WIFI/LAN připojení pro monitoring teplot a přenášení alarmů - pro připojení a vstup kalibrovaného snímače teploty produktu; přetlakový ventil pro snadné otevírání dveří; rámové vytápění horkým plynem; vnější plášť z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; vnitřní nerezový hlubokotažený plášť s prolisy pro zásuvy na GN 2/1 z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; čisticí otvor ve dnu stroje; min. 4 zesílené rošty GN 2/1 potažené umělou hmotou; podlahové úložisko; police výškově nastavitelné; nosnost na každou polici: min. 60 kg; součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří; při úhlu otevřených dveří pod 90° se automaticky zavřou a směr otevírání lze libovolně změnit bez nutnosti dalších komponent; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; dveřní profilové zapuštěné madlo; automatické odmrazování horkým plynem – lze spustit i manuálně; výškově stavitelné nerezové nohy, chladič bez FCKW-FKW (R 290), izolace stěn min. 80mm; okolní teplota: v rozmezí mezi +10°C až +40°C - klimatická třída 5			
--	---	--	--	--

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme upozornit, že soubor technických požadavků uvedených pro profesionální chladničku odpovídá výhradně jedinému konkrétnímu výrobku dostupnému na trhu – modelu FRPSvh 6501 Perfection od výrobce Liebherr, viz.: <https://www.liebherr.com/cs-cz/p/frpsvh-6501-3066571>

Tímto výběrem technických parametrů dochází k nepřípustnému omezení hospodářské soutěže ve smyslu § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávací podmínky byly stanoveny v úzkém vztahu ke konkrétnímu výrobku, čímž je diskriminována většina jiných relevantních dodavatelů působících na trhu.

Žádáme zadavatele o úpravu technických parametrů tak, aby umožnily účast i dalším výrobcům splňujícím funkční a kvalitativní požadavky min. v bodech:

- vnitřní svislé nebo horní LED osvětlení

- nosnost jediné police min. 20 kg

- součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří, nebo obdobné řešení otevření při plných rukách

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků a vypouští požadavek na orientaci vnitřního LED osvětlení, upravuje nosnost police na min. 40 kg a upravuje požadavek na otevírání dveří. Adekvátním způsobem tak upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 7:

2.ETAPA

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
AA2	Velkokapacitní profesionální mraznička, vnitřní prostor uzpůsoben pro nádoby velikosti GN 2/1, hrubý objem min. 597 litrů; systém chlazení vzduchem s min. dvojitým ventilátorem a automatickým odmrazováním, max. energetická třída B - MAXIMÁLNÍ ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKE ENERGIE 1060 kWh !!!; vzduchem chlazená jednotka umístěná nad chlazenou komorou; bezúdržbový výparník; plně uzamykatelné dveře - mechanický zámek; vnitřní svislé LED osvětlení; rozsah chlazení v rozmezí min. -9°C až -26°C, funkce pro rychlé zmrazení čerstvých potravin; dotyková ovládací elektronika včetně češtiny - ovládání dotykem a přejetím prstu; digitální zobrazení aktuální teploty; přizpůsobitelné funkce optického a akustického alarmu v případě příliš vysoké / nízké vnitřní teploty, otevřená dvířka a výpadek napájení s obnovením napájení; Funkce pro ukládání min / max. hodnot teploty a alarmů teploty a výpadku napájení s datem, přesným časem a trváním; beznapěťový kontakt alarmu, lze připojit k centrálnímu poplašnému systému; součástí modul pro WIFI/LAN připojení pro monitoring teplot a přenášení alarmů - pro připojení a vstup kalibrovaného snímače teploty produktu; přetlakový ventil pro snadné otevírání dveří; rámové vytápění		max. 800x1000x2200	max. 0,5kW/230V	3

	horkým plynem; vnější plášť z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; vnitřní nerezový hlubokotažený plášť s prolisy pro zásuvy na GN 2/1 z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; čistící otvor ve dnu stroje; min. 4 zesílené rošty GN 2/1 potažené umělou hmotou; podlahové úložiště; police výškově nastavitelné, nosnost na každou polici: min. 60 kg; součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří; při úhlu otevřených dveří pod 90° se automaticky zavřou a směr otevírání lze libovolně změnit bez nutnosti dalších komponent; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; dveřní profilové zapuštěné madlo; automatické odmrazování horkým plynem – lze spustit i manuálně; výškově stavitelné nerezové nohy, chladivo bez FCKW-FKW (R 290) a izolace stěn min. 80mm; okolní teplota v rozmezí mezi +10°C až +40° C - klimatická třída 5			
--	--	--	--	--

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme upozornit, že soubor technických požadavků uvedených pro profesionální mrazničku (včetně požadované energetické třídy B, roční spotřeby max. 1060 kWh, systému automatického odmrazování horkým plynem, připojení přes LAN/WiFi, funkce Touch & Swipe displeje, a dalších) odpovídá výhradně jedinému konkrétnímu výrobku dostupnému na trhu – modelu FFPSvh 6501 Perfection od společnosti Liebherr, viz: <https://www.liebherr.com/cs-cz/p/ffpsvh-6501-3066574>

Tímto výběrem technických parametrů dochází k nepřípustnému omezení hospodářské soutěže ve smyslu § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávací podmínky byly stanoveny v úzkém vztahu ke konkrétnímu výrobku, čímž je diskriminována většina jiných relevantních dodavatelů působících na trhu.

Žádáme zadavatele o úpravu technických parametrů tak, aby umožnily účast i dalším výrobcům splňujícím funkční a kvalitativní požadavky min. v bodech:

- vnitřní svislé nebo horní LED osvětlení
- nosnost jediné police min. 20 kg
- MAXIMÁLNÍ ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKE ENERGIE 1120 kW
- součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří, nebo obdobné řešení otevření při plných rukách

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků a vypouští požadavek na orientaci vnitřního LED osvětlení, upravuje nosnost police na min. 40 kg, upravuje požadavek na maximální roční spotřebu elektrické energie na 1120 kWh a upravuje požadavek na otevírání dveří. Adekvátním způsobem tak upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 8:

2.ETAPA

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
AE15	Velkokapacitní profesionální chladnička, vnitřní prostor uzpůsoben pro nádoby velikosti GN 2/1, hrubý objem min. 597 litrů; systém chlazení vzduchem s min. dvojitým ventilátorem a automatickým odmrazováním; energetická třída A - MAXIMÁLNÍ ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKE ENERGIE 1060 kWh !!!; vzduchem chlazená jednotka umístěná nad chlazenou komorou; bezúdržbový výparník; plně uzamykatelné dveře - mechanický zámek; vnitřní svislé LED osvětlení; rozsah chlazení v rozmezí min. -2°C až +15°C; funkce pro rychlé zchlazení čerstvých potravin; možnost nastavení vnitřní vlhkosti v min. 3 úrovních; dotyková ovládací elektronika včetně češtiny - ovládání dotykem a přejetím prstu; digitální zobrazení aktuální teploty; přizpůsobitelné funkce optického a akustického alarmu v případě příliš vysoké / nízké vnitřní teploty, otevřená dvířka a výpadek napájení s obnovením napájení; Funkce pro ukládání min / max. hodnot teploty a alarmů teploty a výpadku napájení s datem, přesným časem a trváním; beznapěťový kontakt alarmu, lze připojit k centrálnímu poplašnému systému; součástí modul pro WIFI/LAN připojení pro monitoring teplot a přenášení alarmů - pro připojení a vstup kalibrovaného snímače teploty produktu; přetlakový ventil pro snadné otevírání dveří; rámové vytápění horkým plynem; vnější plášť z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; vnitřní nerezový hlubokotažený plášť s prolisy pro zásuvy na GN 2/1 z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; čisticí otvor ve dnu stroje; min. 4 zesílené rošty GN 2/1 potažené umělou hmotou; podlahové úložiště; police výškově nastavitelné; nosnost na každou polici: min. 60 kg; součástí zařízení otevírací nožní		max. 800x1000x2200	max. 0,3kW/230V	2

	pedál dveří; při úhlu otevřených dveří pod 90° se automaticky zavřou a směr otevírání lze libovolně změnit bez nutnosti dalších komponent; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; dveřní profilové zapuštěné madlo; automatické odmrazování horkým plynem – lze spustit i manuálně; výškově stavitelné nerezové nohy, chladivo bez FCKW-FKW (R 290), izolace stěn min. 80mm; okolní teplota: v rozmezí mezi +10°C až +40°C - klimatická třída 5				
--	---	--	--	--	--

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme upozornit, že soubor technických požadavků uvedených pro profesionální chladničku odpovídá výhradně jedinému konkrétnímu výrobku dostupnému na trhu – modelu FRPSvh 6501 Perfection od výrobce Liebherr, viz.: <https://www.liebherr.com/cs-cz/p/frpsvh-6501-3066571>

Tímto výběrem technických parametrů dochází k nepřipustnému omezení hospodářské soutěže ve smyslu § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávací podmínky byly stanoveny v úzkém vztahu ke konkrétnímu výrobku, čímž je diskriminována většina jiných relevantních dodavatelů působících na trhu.

Žádáme zadavatele o úpravu technických parametrů tak, aby umožnily účast i dalším výrobcům splňujícím funkční a kvalitativní požadavky min. v bodech:

- vnitřní svislé nebo horní LED osvětlení
- nosnost jediné police min. 20 kg
- součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří, nebo obdobné řešení otevření při plných rukách

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků a vypouští požadavek na orientaci vnitřního LED osvětlení, upravuje nosnost police na min. 40 kg a upravuje požadavek na otevírání dveří. Adekvátním způsobem tak upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 9:

2.ETAPA

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
AF13	Konvektomat, BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY - NE INJEKČNÍ, kapacita min. 20x GN 2/1, certifikace konvektomatu ENERGY STAR automatické mytí konvektomatu s použitím čisticích a		šířka max. 1150mm, hloubka max. 1120mm	min. 66kW - max. 68kW/400V	1

ošetřovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor !!!, plechy do konvektomatu orientovány tak, aby bylo možné do konvektomatu zasunout i plechy GN 1/1, součástí konvektomatu 1x zavážecí vozík, rozteč zásuvů ve vozíku min. 65mm, inteligentní regulaci klimatu a inteligentní proudění vzduchu zajišťující dokonalý přísun energie do potraviny - rovnoměrná příprava pokrmů - možnost maximálního naplnění konvektomatu bez rizika, že výsledek vaření mezi jednotlivými zásuvy bude odlišný, výrobcem garantovaný výkon konvektomatu při plném osazení gastronádobami, barevný dotykový displej o velikosti min. 10" s vysokým rozlišením, režimy konvektomatu: Vaření v páře min. v rozmezí 30°C až 130°C, Horký vzduch min. v rozmezí 30°C až 250°C, kombinace páry a horkého vzduchu min. v rozmezí 30°C až 250°C, min. 5-ti bodová teplotní vpichová sonda, min. dvojitě sklo dveří, automatická korekce programu vzhledem ke vloženému množství potravin, inteligentní síťové propojitelný varný systém s režimem: drůběž, maso, ryby, vaječné pokrmy, dezerty a přílohy, zelenina a pečivo, finishing, optimální organizace několika varných procesů a kombinované přípravy, automatické odstranění mezer v plánování, automatická optimalizace času a energie při plánování přípravy na stejnou dobu, inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta. dynamické proudění vzduchu ve varné komoře, ventilátor s min. 5 rychlostmi, programování min. 350 varných programů obsahujících až min. 12 kroků, autodiagnostický systém poruch, funkce rychlé zchlazení varné komory, LED osvětlení komory s vysokým barevným rozlišením, integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, brzda oběžného kola ventilátoru, datová paměť HACCP s výstup přes USB disk nebo volitelné ukládání a správa v síťovém				
--	--	--	--	--

	rozhraní na bázi cloudu, min. 7 programů mytí určených k bezobslužnému čištění přes noc, extrémně rychlé mytí trvající max. 12 minut, ochrana proti stříkající vodě IPX5, pravé otevírání dveří - klika dveří vlevo, panty dveří vpravo				
--	---	--	--	--	--

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme upozornit, že soubor technických požadavků uvedených pro konvektomat odpovídá výhradně jedinému konkrétnímu výrobku dostupnému na trhu – modelu iCombi Pro iCombi Pro 20 - 2/1 od výrobce Rational: <https://www.rational-shop.cz/user/documents/upload/iCombi%20Pro%2020-21.pdf>

Tímto výběrem technických parametrů dochází k nepřípustnému omezení hospodářské soutěže ve smyslu § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávací podmínky byly stanoveny v úzkém vztahu ke konkrétnímu výrobku, čímž je diskriminována většina jiných relevantních dodavatelů působících na trhu (např. Retigo, Convothem, UNOX, Electrolux, apod.).

Žádáme zadavatele o úpravu technických parametrů tak, aby umožnily účast i dalším výrobcům splňujícím funkční a kvalitativní požadavky ve všech následujících bodech:

- certifikace konvektomatu ENERGY STAR nebo jinou energetickou certifikací (např. CE, EIA, TÜV apod.), která prokazuje nízkou spotřebu energie
- automatické mytí konvektomatu s použitím čisticích a ošetrovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor nebo alternativních čisticích prostředků schválených výrobcem zařízení nebo certifikovaných dle normy NSF/ISO
- barevný dotykový displej o velikosti min. 8 palců
- rozteč zásuvů ve vozíku min. 63 mm
- LED osvětlení komory s vysokým barevným rozlišením nebo dostatečně výkonné osvětlení komory zajišťující rovnoměrné osvětlení celého prostoru varné komory pro vizuální kontrolu pokrmů během přípravy
- extrémně rychlé mytí trvající max. 31 minut
- rozměr šířka max.: 1150 mm +/- 5%
- min. 58 kW

v případě, že by zadavatel jednotlivě zmírnil či upravil pouze některé z navržených parametrů, nedojde k odstranění diskriminační povahy zadávacích podmínek

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků a vypouští požadavek na Certifikaci ENERGY STAR, vypouští požadavek na použití čisticích a

ošetřovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor, upravuje požadavek na velikost ovládacího panelu na 8 palců, upravuje rozteč zásuvů na min. 63 mm, vypouští požadavek na LED osvětlení, vypouští požadavek na maximální délku nejkratšího mycího programu a upravuje max. šířku na 1 150 mm +/-5% a max. příkon na 58 kW. Adekvátním způsobem tak upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb a příslušný zjišťovací protokol.

Dotaz č. 10:

2.ETAPA

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
AG26	Velkokapacitní profesionální chladnička, vnitřní prostor uzpůsoben pro nádoby velikosti GN 2/1, hrubý objem min. 597 litrů; systém chlazení vzduchem s min. dvojitým ventilátorem a automatickým odmrazováním; energetická třída A - MAXIMÁLNÍ ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKE ENERGIE 1060 kWh !!!; vzduchem chlazená jednotka umístěná nad chlazenou komorou; bezúdržbový výparník; plně uzamykatelné dveře - mechanický zámek; vnitřní svislé LED osvětlení; rozsah chlazení v rozmezí min. -2°C až +15°C; funkce pro rychlé zchlazení čerstvých potravin; možnost nastavení vnitřní vlhkosti v min. 3 úrovních; dotyková ovládací elektronika včetně češtiny - ovládání dotykem a přejetím prstu; digitální zobrazení aktuální teploty; přizpůsobitelné funkce optického a akustického alarmu v případě příliš vysoké / nízké vnitřní teploty, otevřená dvířka a výpadek napájení s obnovením napájení; Funkce pro ukládání min / max. hodnot teploty a alarmů teploty a výpadku napájení s datem, přesným časem a trváním; beznapěťový kontakt alarmu, lze připojit k centrálnímu poplašnému systému; součástí modul pro WIFI/LAN připojení pro monitoring teplot a přenášení alarmů - pro připojení a vstup kalibrovaného snímače teploty produktu; přetlakový ventil pro snadné otevírání dveří; rámové vytápění horkým plynem; vnější plášť z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; vnitřní nerezový hlubokotažený plášť s prolisy pro		max. 800x1000x2200	max. 0,3kW/230V	1

	zásuvy na GN 2/1 z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; čistící otvor ve dnu stroje; min. 4 zesílené rošty GN 2/1 potažené umělou hmotou; podlahové úložiště; police výškově nastavitelné; nosnost na každou polici: min. 60 kg; součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří; při úhlu otevřených dveří pod 90° se automaticky zavřou a směr otevírání lze libovolně změnit bez nutnosti dalších komponent; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; dveřní profilové zapuštěné madlo; automatické odmrazování horkým plynem – lze spustit i manuálně; výškově stavitelné nerezové nohy, chladič bez FCKW-FKW (R 290), izolace stěn min. 80mm; okolní teplota: v rozmezí mezi +10°C až +40°C - klimatická třída 5			
--	--	--	--	--

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme upozornit, že soubor technických požadavků uvedených pro profesionální chladničku odpovídá výhradně jedinému konkrétnímu výrobku dostupnému na trhu – modelu FRPSvh 6501 Perfection od výrobce Liebherr, viz.: <https://www.liebherr.com/cs-cz/p/frpsvh-6501-3066571>

Tímto výběrem technických parametrů dochází k nepřípustnému omezení hospodářské soutěže ve smyslu § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávací podmínky byly stanoveny v úzkém vztahu ke konkrétnímu výrobku, čímž je diskriminována většina jiných relevantních dodavatelů působících na trhu.

Žádáme zadavatele o úpravu technických parametrů tak, aby umožnily účast i dalším výrobcům splňujícím funkční a kvalitativní požadavky min. v bodech:

- vnitřní svislé nebo horní LED osvětlení
- nosnost jediné police min. 20 kg
- součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří, nebo obdobné řešení otevření při plných rukách

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků a vypouští požadavek na orientaci vnitřního LED osvětlení, upravuje nosnost police na min. 40 kg a upravuje požadavek na otevírání dveří. Adekvátním způsobem tak upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 11:

2.ETAPA

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
AH19	Velkokapacitní profesionální chladnička, vnitřní prostor uzpůsoben pro nádoby velikosti GN 2/1, hrubý objem min. 597 litrů; systém chlazení vzduchem s min. dvojitým ventilátorem a automatickým odmrazováním; energetická třída A - MAXIMÁLNÍ ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKE ENERGIE 1060 kWh !!!; vzduchem chlazená jednotka umístěná nad chlazenou komorou; bezúdržbový výparník; plně uzamykatelné dveře - mechanický zámek; vnitřní svislé LED osvětlení; rozsah chlazení v rozmezí min. -2°C až +15°C; funkce pro rychlé zchlazení čerstvých potravin; možnost nastavení vnitřní vlhkosti v min. 3 úrovních; dotyková ovládací elektronika včetně češtiny - ovládání dotykem a přejetím prstu; digitální zobrazení aktuální teploty; přizpůsobitelné funkce optického a akustického alarmu v případě příliš vysoké / nízké vnitřní teplotě, otevřená dvířka a výpadek napájení s obnovením napájení; Funkce pro ukládání min / max. hodnot teploty a alarmů teploty a výpadku napájení s datem, přesným časem a trváním; beznapěťový kontakt alarmu, lze připojit k centrálnímu poplašnému systému; součástí modul pro WIFI/LAN připojení pro monitoring teplot a přenášení alarmů - pro připojení a vstup kalibrovaného snímače teploty produktu; přetlakový ventil pro snadné otevírání dveří; rámové vytápění horkým plynem; vnější plášť z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; vnitřní nerezový hlubokotažený plášť s prolisy pro zásuvy na GN 2/1 z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; čisticí otvor ve dnu stroje; min. 4 zesílené rošty GN 2/1 potažené umělou hmotou; podlahové úložiště; police výškově nastavitelné; nosnost na každou polici: min. 60 kg; součástí zařízení otevírací nožní		max. 800x1000x2200	max. 0,3kW/230V	1

	pedál dveří; při úhlu otevřených dveří pod 90° se automaticky zavřou a směr otevírání lze libovolně změnit bez nutnosti dalších komponent; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; dveřní profilové zapuštěné madlo; automatické odmrazování horkým plynem – lze spustit i manuálně; výškově stavitelné nerezové nohy, chladivo bez FCKW-FKW (R 290), izolace stěn min. 80mm; okolní teplota: v rozmezí mezi +10°C až +40°C - klimatická třída 5				
--	---	--	--	--	--

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme upozornit, že soubor technických požadavků uvedených pro profesionální chladničku odpovídá výhradně jedinému konkrétnímu výrobku dostupnému na trhu – modelu FRPSvh 6501 Perfection od výrobce Liebherr, viz.: <https://www.liebherr.com/cs-cz/p/frpsvh-6501-3066571>

Tímto výběrem technických parametrů dochází k nepřipustnému omezení hospodářské soutěže ve smyslu § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávací podmínky byly stanoveny v úzkém vztahu ke konkrétnímu výrobku, čímž je diskriminována většina jiných relevantních dodavatelů působících na trhu.

Žádáme zadavatele o úpravu technických parametrů tak, aby umožnily účast i dalším výrobcům splňujícím funkční a kvalitativní požadavky min. v bodech:

- vnitřní svislé nebo horní LED osvětlení
- nosnost jediné police min. 20 kg
- součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří, nebo obdobné řešení otevření při plných rukách.

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků a vypouští požadavek na orientaci vnitřního LED osvětlení, upravuje nosnost police na min. 40 kg a upravuje požadavek na otevírání dveří. Adekvátním způsobem tak upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 12:

2.ETAPA

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
AJ2	Šokový zchlazovač/zmrazovač, vzdálená jednotka, dotykový ovládací panel velikosti min. 7", kapacita - 1x zavážecí vozík od konvektomatu - kapacit 20x GN 2/1, kapacita jednoho cyklu zchlazování		max. 1550x1550x2800	max. 3kW/230V	1

	z 90°C na 3°C min. 120kg, kapacita jendoho cyklu zmrazování z 90°C na -18°C min. 90kg, jednobodová teplotní vpichová sonda, automatické rozpoznání použití vpichové sondy, automatické přepnutí do udržovacího režimu, automatické odmrazování horkým plynem, port USB pro snadný přenos a ukládání dat, zesílená izolace komory - min. 100mm, 1x dveře s ergonomickým madlem a s možností otevření až o 105°, samoavírání, systém odmrazování nucenou ventilací vzduchu, rozhraní bluetooth pro propojení s tiskárnou, replotní rozsah -40°C až +10°C, zámek displeje, regulace výkonu ventilátoru v 1% rozmezí min. 25% až 100%, obla komora, vyjímatelné zásuvy, nerezové provedení				
--	--	--	--	--	--

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že požadované zařízení má být zavážecí šokový zchlazovač/zmrazovač s kapacitou 1× zavážecí vozík z konvektomatu pro 20× GN 2/1, zároveň se však uvádí, že zařízení má obsahovat vyjímatelné zásuvy

žádáme o upřesnění jaké zásuvy mají být vyndavací

Odpověď:

Zadavatel prověřil a vypouští požadavek vyjímatelné zásuvy. Adekvátní způsobem tedy upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 13:

2.ETAPA

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
AK4	Multifunkční varné zařízení modulární, zařízení instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně se zařízením na poz. AK3 - tj. modulární neutrální díl a se zařízením na poz. AK6 - tj. modulární neutrální díl, spojení všech třech zařízení - tj. multifunkčního varného zařízení a 2ks modulárních neutrálních dílů musí provedeno hygienicky zabraňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu, Maximální spotřeba el.energie u multifunkčního varného zařízení na kg/vody dle DIN 18873-5:2016-02 max. 0,090 kWh - doložit		max. 1400×1000	max. 40kW/400V	1

prohlášení výrobce, maximální čas zavaření min. vsázky 150l vody dle DIN 18873-5:2016-02 max. 35 min - doložit prohlášení výrobce, užitná kapacita min. 170l. Minimální plocha dna 55 dm². Kapacita při vaření v GN min. 6xGN 1/1-195. Ovládání pomocí dotykové obrazovky(rezistivní nebo kapacitní) v českém jazyce. přednastavené varné programy min. 7, vytváření a ukládání receptů v českém jazyce. Ovládací display v min. výšce 850 mm .Vpichová potravinová sonda. Funkce min. smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotního dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ;, delta T vaření; udržování na nastavené teplotě. Rozsah nastavení teploty max. 50 - min. 250°C. Automatické napouštění vody s přednastavením množství s přesností min. na 1l. Výpustný ventil 2" (umístěný vlevo nebo vpravo varné nádoby) z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění, s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřík vypouštěné tekutiny. Izolované dvouplášťové víko s těsněním. Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304, integrovaná elektrická zásuvka 230V s příkonem 0,5kW. USB port pro aktualizaci software, stop tlačítko, sprcha pro čištění stroje, stejný ovládací panel jako zařízení na poz. AK9				
--	--	--	--	--

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme upozornit, že soubor technických požadavků uvedených pro multifunkční varné zařízení modulární odpovídá výhradně jedinému konkrétnímu výrobku dostupnému na trhu – modelu LP200 od výrobce LOG iQ, viz.: https://www.log-iq.cz/pdf/logiq_varny_kotel.pdf

Tímto výběrem technických parametrů dochází k nepřípustnému omezení hospodářské soutěže ve smyslu § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávací podmínky byly stanoveny v úzkém vztahu ke konkrétnímu výrobku, čímž je diskriminována většina jiných relevantních dodavatelů působících na trhu.

Žádáme zadavatele o úpravu technických parametrů tak, aby umožnily účast i dalším výrobcům splňujícím funkční a kvalitativní požadavky min. v bodech:

- Kapacita při vaření v GN min. 3 xGN 1/1-195
- max. rozměr 1740x1000

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků a upravuje požadavek na kapacitu při vaření (umístění 3x GN 1/1-195 a zároveň také 3x GN 1/1-100, žádná další alternativa není z hlediska budoucího provozu přiměřená), upravuje požadavek na rozměry s tím, že zadavatel z důvodu dispozice kuchyně i návaznosti z hlediska nároků na velikost VZT ponechává požadavek na šířku max. 1 400 mm. Adekvátním způsobem tak upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb a příslušný zjišťovací protokol.

Dotaz č. 14:

2.ETAPA

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
AK9	Multifunkční varné zařízení modulární, zařízení instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně se zařízením na poz. AK8 - tj. modulární neutrální díl, spojení obou zařízení - tj. multifunkčního varného zařízení a modulárního neutrálního dílů musí provedeno hygienicky zabraňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu, Maximální spotřeba el.energie u multifunkčního varného zařízení na kg/vody dle DIN 18873-5:2016-02 max. 0,090 kWh - doložit prohlášení výrobce, maximální čas zavaření min. vsázky 200l vody dle DIN 18873-5:2016-02 max. 35 min - doložit prohlášení výrobce, užitná kapacita min. 300l. Minimální plocha dna 80 dm2. Kapacita při vaření v GN min. 8xGN 1/1-195. Ovládání pomocí dotykové obrazovky(rezistivní nebo kapacitní) v českém jazyce. přednastavené varné programy min. 7, vytváření a ukládání receptů v českém jazyce. Ovládací display v min. výšce 850 mm .Vpichová potravinová sonda. Funkce min. smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotního dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ;, delta T vaření; udržování na nastavené teplotě. Rozsah nastavení teploty max. 50 - min. 250°C. Automatické napouštění vody s přednastavením		max. 2000×1000	max. 60kW/400V	1

	množství s přesností min. na 1l. Výpustný ventil 2" (umístěný vlevo nebo vpravo varné nádoby) z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění, s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřík vypouštěné tekutiny. Izolované dvouplášťové víko s těsněním. Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304, integrovaná elektrická zásuvka 230V s příkonem 0,5kW. USB port pro aktualizaci software, stop tlačítko, sprcha pro čištění stroje, stejný ovládací panel jako zařízení na poz. AK4				
--	---	--	--	--	--

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme upozornit, že soubor technických požadavků uvedených pro multifunkční varné zařízení modulární odpovídá výhradně jedinému konkrétnímu výrobku dostupnému na trhu – modelu LP300 od výrobce LOG iQ, viz.: https://www.log-iq.cz/pdf/logiq_varny_kotel.pdf

Tímto výběrem technických parametrů dochází k nepřipustnému omezení hospodářské soutěže ve smyslu § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávací podmínky byly stanoveny v úzkém vztahu ke konkrétnímu výrobku, čímž je diskriminována většina jiných relevantních dodavatelů působících na trhu.

Žádáme zadavatele o úpravu technických parametrů tak, aby umožnily účast i dalším výrobcům splňujícím funkční a kvalitativní požadavky ve všech následujících bodech:

- možnost náhrady dvěma samostatnými zařízeními z nichž každé bude mít minimální objem vany 150 l
- max. rozměr obou zařízení v součtu: 3000x1000
- max. kW obou zařízení v součtu: 61,8

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků a upravuje požadavek na max. příkon zařízení na max. 62 kW, na ostatních parametrech trvá, neboť je jsou to přiměřené požadavky typu funkce – výkon vycházející z budoucích provozních potřeb uživatele (náhrady zařízení za dvě menší v praxi představuje výrazné riziko, že výsledek vaření bude v každé nádobě odlišný; šířka je zachována z důvodu dispozice kuchyně i návaznosti z hlediska nároků na velikost VZT). Adekvátním způsobem tak upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb a příslušný zjišťovací protokol.

Dotaz č. 15:

2.ETAPA

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
AK18	Konvektomat, BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY - NE INJEKČNÍ, kapacita min. 20x GN 1/1, certifikace konvektomatu ENERGY STAR automatické mytí konvektomatu s použitím čisticích a		šířka max. 890mm, hloubka max. 920mm	min. 37kW/400V	1

	ošetřovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor !!!, plechy do konvektomatu zasouvány podélně tzn. délka každého vsunu min 450mm, součástí konvektomatu 1x zavážecí vozík, rozteč zásuvů ve vozíku min. 65mm, inteligentní regulaci klimatu a inteligentní proudění vzduchu zajišťující dokonalý přísun energie do potraviny - rovnoměrná příprava pokrmů - možnost maximálního naplnění konvektomatu bez rizika, že výsledek vaření mezi jednotlivými zásuvy bude odlišný, výrobcem garantovaný výkon konvektomatu při plném osazení gastronádobami, barevný dotykový displej o velikosti min. 10" s vysokým rozlišením, režimy konvektomatu: Vaření v páře min. v rozmezí 30°C až 130°C, Horký vzduch min. v rozmezí 30°C až 250°C, kombinace páry a horkého vzduchu min. v rozmezí 30°C až 250°C, min. 5-ti bodová teplotní vpichová sonda, min. dvojitě sklo dveří, automatická korekce programu vzhledem ke vloženému množství potravin, inteligentní síťové propojitelný varný systém s režimem: drůběž, maso, ryby, vaječné pokrmy, dezerty a přílohy, zelenina a pečivo, finishing, optimální organizace několika varných procesů a kombinované přípravy, automatické odstranění mezer v plánování, automatická optimalizace času a energie při plánování přípravy na stejnou dobu, inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta. dynamické proudění vzduchu ve varné komoře, ventilátor s min. 5 rychlostmi, programování min. 350 varných programů obsahujících až min. 12 kroků, autodiagnostický systém poruch, funkce rychlé zchlazení varné komory, LED osvětlení komory s vysokým barevným rozlišením, integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, brzda oběžného kola ventilátoru, datová paměť HACCP s výstup přes USB disk nebo volitelné ukládání a správa v síťovém			
--	--	--	--	--

	rozhraní na bázi cloudu, min. 7 programů mytí určených k bezobslužnému čištění přes noc, extrémně rychlé mytí trvající max. 12 minut, ochrana proti stříkající vodě IPX5, pravé otevírání dveří - klika dveří vlevo, panty dveří vpravo				
--	---	--	--	--	--

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme upozornit, že soubor technických požadavků uvedených pro konvektomat odpovídá výhradně jedinému konkrétnímu výrobku dostupnému na trhu – modelu iCombi Pro iCombi Pro

20 - 1/1 od výrobce Rational: <https://www.rational-shop.cz/user/documents/upload/iCombi%20Pro%202020-11.pdf>

Tímto výběrem technických parametrů dochází k nepřipustnému omezení hospodářské soutěže ve smyslu § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávací podmínky byly stanoveny v úzkém vztahu ke konkrétnímu výrobku, čímž je diskriminována většina jiných relevantních dodavatelů působících na trhu (např. Retigo, Convothem, UNOX, Electrolux, apod.).

Žádáme zadavatele o úpravu technických parametrů tak, aby umožnily účast i dalším výrobcům splňujícím funkční a kvalitativní požadavky ve všech následujících bodech:

- certifikace konvektomatu ENERGY STAR nebo jinou energetickou certifikací (např. CE, EIA, TÜV apod.), která prokazuje nízkou spotřebu energie
- plechy do konvektomatu zasouvány podélně tzn. délka každého vsunu min 450mm nebo napříč
- automatické mytí konvektomatu s použitím čistících a ošetřovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor nebo alternativních čistících prostředků schválených výrobcem zařízení nebo certifikovaných dle normy NSF/ISO
- barevný dotykový displej o velikosti min. 8 palců
- rozteč zásuvů ve vozíku min. 63 mm
- LED osvětlení komory s vysokým barevným rozlišením nebo dostatečně výkonné osvětlení komory zajišťující rovnoměrné osvětlení celého prostoru varné komory pro vizuální kontrolu pokrmů během přípravy
- extrémně rychlé mytí trvající max. 31 minut
- rozměr šířka max.: 948 mm
- min 36,9 kW

v případě, že by zadavatel jednotlivě zmínil či upravil pouze některé z navržených parametrů, nedojde k odstranění diskriminační povahy zadávacích podmínek

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků a vypouští požadavek na Certifikaci ENERGY STAR, vypouští požadavek na orientaci zásuvů, vypouští požadavek na použití čistících a ošetřovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor, upravuje požadavek na velikost ovládacího panelu na 8 palců, upravuje rozteč zásuvů na min. 63 mm, vypouští požadavek na LED osvětlení, vypouští požadavek na maximální délku nejkratšího mycího programu a upravuje max. šířku na 948 mm a max. příkon na 36,9 kW. Adekvátním způsobem tak upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb a příslušný zjišťovací protokol.

Dotaz č. 16:

2.ETAPA

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
AK29	Konvektomat, BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY - NE INJEKČNÍ, kapacita min. 10x GN 2/1, certifikace konvektomatu ENERGY STAR automatické mytí konvektomatu s použitím čistících a ošetřovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor !!!, plechy do konvektomatu orientovány tak, aby bylo možné do konvektomatu zasunout i plechy GN 1/1, rozteč zásuvů min. 68mm, inteligentní regulaci klimatu a inteligentní proudění vzduchu zajišťující dokonalý přísun energie do potravin - rovnoměrná příprava pokrmů - možnost maximálního naplnění konvektomatu bez rizika, že výsledek vaření mezi jednotlivými zásuvy bude odlišný, výrobcem garantovaný výkon konvektomatu při plném osazení gastronádobami, barevný dotykový displej o velikosti min. 10" s vysokým rozlišením, režimy konvektomatu: Vaření v páře min. v rozmezí 30°C až 130°C, Horký vzduch min. v rozmezí 30°C až 250°C, kombinace páry a horkého vzduchu min. v rozmezí 30°C až 250°C, min. 5-ti bodová teplotní vpichová sonda, min. trojitě sklo dveří, automatická korekce programu vzhledem ke vloženému množství potravin, inteligentní síťové propojitelný varný systém s režimem: drůběž, maso, ryby, vaječné pokrmy, dezerty a přílohy, zelenina a pečivo, finishing,		šířka max. 1120mm, hloubka max. 1100mm	min. 33kW/400V	1

	optimální organizace několika varných procesů a kombinované přípravy, automatické odstranění mezer v plánování, automatická optimalizace času a energie při plánování přípravy na stejnou dobu, inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta. dynamické proudění vzduchu ve varné komoře, ventilátor s min. 5 rychlostmi, programování min. 350 varných programů obsahujících až min. 12 kroků, autodiagnostický systém poruch, funkce rychlé zchlazení varné komory, LED osvětlení komory s vysokým barevným rozlišením, integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, brzda oběžného kola ventilátoru, datová paměť HACCP s výstup přes USB disk nebo volitelné ukládání a správa v síťovém rozhraní na bázi cloudu, min. 7 programů mytí určených k bezobslužnému čištění přes noc, extrémně rychlé mytí trvající max. 12 minut, ochrana proti stříkající vodě IPX5, pravé otevírání dveří - klika dveří vlevo, panty dveří vpravo			
--	--	--	--	--

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme upozornit, že soubor technických požadavků uvedených pro konvektomat odpovídá výhradně jedinému konkrétnímu výrobku dostupnému na trhu – modelu iCombi Pro iCombi Pro 10 - 2/1 od výrobce Rational: <https://www.rational-shop.cz/user/documents/upload/iCombi%20Pro%2010-21.pdf>

Tímto výběrem technických parametrů dochází k nepřípustnému omezení hospodářské soutěže ve smyslu § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávací podmínky byly stanoveny v úzkém vztahu ke konkrétnímu výrobku, čímž je diskriminována většina jiných relevantních dodavatelů působících na trhu (např. Retigo, Convotherm, UNOX, Electrolux, apod.).

Žádáme zadavatele o úpravu technických parametrů tak, aby umožnily účast i dalším výrobcům splňujícím funkční a kvalitativní požadavky ve všech následujících bodech:

- bojlerový nebo injekční vývin páry
- certifikace konvektomatu ENERGY STAR nebo jinou energetickou certifikací (např. CE, EIA, TÜV apod.), která prokazuje nízkou spotřebu energie

- automatické mytí konvektomatu s použitím čisticích a ošetřovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor nebo alternativních čisticích prostředků schválených výrobcem zařízení nebo certifikovaných dle normy NSF/ISO
- barevný dotykový displej o velikosti min. 8 palců
- LED osvětlení komory s vysokým barevným rozlišením nebo dostatečně výkonné osvětlení komory zajišťující rovnoměrné osvětlení celého prostoru varné komory pro vizuální kontrolu pokrmů během přípravy
- extrémně rychlé mytí trvající max. 31 minut
- rozměr šířka max.: 1121 mm
- min. 29,6 kW

v případě, že by zadavatel jednotlivě zmínil či upravil pouze některé z navržených parametrů, nedojde k odstranění diskriminační povahy zadávacích podmínek

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků a vypouští požadavek na bojlerový systém vývinu páry, vypouští požadavek na Certifikaci ENERGY STAR, vypouští požadavek na použití čisticích a ošetřovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor, upravuje požadavek na velikost ovládacího panelu na 8 palců, upravuje rozteč zásuvů na min. 63 mm, vypouští požadavek na LED osvětlení, vypouští požadavek na maximální délku nejkratšího mycího programu a upravuje max. šířku na 1121 mm a max. příkon na 29,6 kW. Adekvátním způsobem tak upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb a příslušný zjišťovací protokol.

Dotaz č. 17:

2. ETAPA

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
AL8	Konvektomat, BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY - NE INJEKČNÍ, kapacita min. 10x GN 1/1, certifikace konvektomatu ENERGY STAR automatické mytí konvektomatu s použitím čisticích a ošetřovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor !!!, plechy do konvektomatu zasouvány podélně tzn. délka každého vsunu min 450mm, rozteč zásuvů min. 68mm, inteligentní regulaci klimatu a inteligentní proudění vzduchu zajišťující dokonalý přísun energie do potravin - rovnoměrná příprava pokrmů - možnost maximálního naplnění konvektomatu bez rizika,		šířka max. 875mm, hloubka max. 850mm	min. 18kW/400V	1

	že výsledek vaření mezi jednotlivými zásuvy bude odlišný, výrobcem garantovaný výkon konvektomatu při plném osazení gastronádobami, barevný dotykový displej o velikosti min. 10" s vysokým rozlišením, režimy konvektomatu: Vaření v páře min. v rozmezí 30°C až 130°C, Horký vzduch min. v rozmezí 30°C až 250°C, kombinace páry a horkého vzduchu min. v rozmezí 30°C až 250°C, min. 5-ti bodová teplotní vpichová sonda, min. trojitě sklo dveří, automatická korekce programu vzhledem ke vloženému množství potravin, inteligentní síťové propojitelný varný systém s režimem: drůběž, maso, ryby, vaječné pokrmy, dezerty a přílohy, zelenina a pečivo, finishing, optimální organizace několika varných procesů a kombinované přípravy, automatické odstranění mezer v plánování, automatická optimalizace času a energie při plánování přípravy na stejnou dobu, inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta. dynamické proudění vzduchu ve varné komoře, ventilátor s min. 5 rychlostmi, programování min. 350 varných programů obsahujících až min. 12 kroků, autodiagnostický systém poruch, funkce rychlé zchlazení varné komory, LED osvětlení komory s vysokým barevným rozlišením, integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, brzda oběžného kola ventilátoru, datová paměť HACCP s výstup přes USB disk nebo volitelné ukládání a správa v síťovém rozhraní na bázi cloudu, min. 7 programů mytí určených k bezobslužnému čištění přes noc, extrémně rychlé mytí trvající max. 12 minut, ochrana proti stříkající vodě IPX5, pravé otevírání dveří - klika dveří vlevo, panty dveří vpravo			
--	--	--	--	--

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme upozornit, že soubor technických požadavků uvedených pro konvektomat odpovídá výhradně jedinému konkrétnímu výrobku dostupnému na trhu – modelu iCombi Pro iCombi Pro 10 - 1/1 od

výrobce

Rational:

[https://www.rational-](https://www.rational-shop.cz/user/documents/upload/iCombi%20Pro%2010%20-%201-1.pdf)

[shop.cz/user/documents/upload/iCombi%20Pro%2010%20-%201-1.pdf](https://www.rational-shop.cz/user/documents/upload/iCombi%20Pro%2010%20-%201-1.pdf)

Tímto výběrem technických parametrů dochází k nepřipustnému omezení hospodářské soutěže ve smyslu § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávací podmínky byly stanoveny v úzkém vztahu ke konkrétnímu výrobku, čímž je diskriminována většina jiných relevantních dodavatelů působících na trhu (např. Retigo, Convothem, UNOX, Electrolux, apod.).

Žádáme zadavatele o úpravu technických parametrů tak, aby umožnily účast i dalším výrobcům splňujícím funkční a kvalitativní požadavky ve všech následujících bodech:

- certifikace konvektomatu ENERGY STAR nebo jinou energetickou certifikací (např. CE, EIA, TÜV apod.), která prokazuje nízkou spotřebu energie
- plechy do konvektomatu zasouvány podélně tzn. délka každého vsunu min 450mm nebo napříč
- automatické mytí konvektomatu s použitím čistících a ošetřovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor nebo alternativních čistících prostředků schválených výrobcem zařízení nebo certifikovaných dle normy NSF/ISO
- barevný dotykový displej o velikosti min. 8 palců
- LED osvětlení komory s vysokým barevným rozlišením nebo dostatečně výkonné osvětlení komory zajišťující rovnoměrné osvětlení celého prostoru varné komory pro vizuální kontrolu pokrmů během přípravy
- extrémně rychlé mytí trvající max. 31 minut
- rozměr šířka max.: 933 mm

v případě, že by zadavatel jednotlivě zmínil či upravil pouze některé z navržených parametrů, nedojde k odstranění diskriminační povahy zadávacích podmínek

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků a vypouští požadavek na Certifikaci ENERGY STAR, vypouští požadavek na orientaci zásuvů, vypouští požadavek na použití čistících a ošetřovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor, upravuje požadavek na velikost ovládacího panelu na 8 palců, upravuje rozteč zásuvů na min. 63 mm, vypouští požadavek na LED osvětlení, vypouští požadavek na maximální délku nejkratšího mycího programu a upravuje max. šířku na 933 mm. Adekvátním způsobem tak upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb a příslušný zjišťovací protokol.

Dotaz č. 18:

3.ETAPA - B

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
V5	Velkokapacitní profesionální chladnička, vnitřní prostor uzpůsoben pro nádoby velikosti GN 2/1, hrubý objem min. 597 litrů; systém chlazení vzduchem s min. dvojitým ventilátorem a automatickým odmrazováním; energetická třída A - MAXIMÁLNÍ ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKE ENERGIE 1060 kWh !!!; vzduchem chlazená jednotka umístěná nad chlazenou komorou; bezúdržbový výparník; plně uzamykatelné dveře - mechanický zámek; vnitřní svislé LED osvětlení; rozsah chlazení v rozmezí min. -2°C až +15°C; funkce pro rychlé zchlazení čerstvých potravin; možnost nastavení vnitřní vlhkosti v min. 3 úrovních; dotyková ovládací elektronika včetně češtiny - ovládání dotykem a přejetím prstu; digitální zobrazení aktuální teploty; přizpůsobitelné funkce optického a akustického alarmu v případě příliš vysoké / nízké vnitřní teploty, otevřená dvířka a výpadek napájení s obnovením napájení; Funkce pro ukládání min / max. hodnot teploty a alarmů teploty a výpadku napájení s datem, přesným časem a trváním; beznapěťový kontakt alarmu, lze připojit k centrálnímu poplašnému systému; součástí modul pro WIFI/LAN připojení pro monitoring teplot a přenášení alarmů - pro připojení a vstup kalibrovaného snímače teploty produktu; přetlakový ventil pro snadné otevírání dveří; rámové vytápění horkým plynem; vnější plášť z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; vnitřní nerezový hlubokotažený plášť s prolisy pro zásuvy na GN 2/1 z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; čisticí otvor ve dnu stroje; min. 4 zesílené rošty GN 2/1 potažené umělou hmotou; podlahové úložiště; police výškově nastavitelné; nosnost na každou polici: min. 60 kg; součástí zařízení otevírací nožní		max. 800x1000x2200	max. 0,3kW/230V	2

	pedál dveří; při úhlu otevřených dveří pod 90° se automaticky zavřou a směr otevírání lze libovolně změnit bez nutnosti dalších komponent; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; dveřní profilové zapuštěné madlo; automatické odmrazování horkým plynem – lze spustit i manuálně; výškově stavitelné nerezové nohy, chladivo bez FCKW-FKW (R 290), izolace stěn min. 80mm; okolní teplota: v rozmezí mezi +10°C až +40°C - klimatická třída 5				
--	---	--	--	--	--

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme upozornit, že soubor technických požadavků uvedených pro profesionální chladničku odpovídá výhradně jedinému konkrétnímu výrobku dostupnému na trhu – modelu FRPSvh 6501 Perfection od výrobce Liebherr, viz.: <https://www.liebherr.com/cs-cz/p/frpsvh-6501-3066571>

Tímto výběrem technických parametrů dochází k nepřipustnému omezení hospodářské soutěže ve smyslu § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávací podmínky byly stanoveny v úzkém vztahu ke konkrétnímu výrobku, čímž je diskriminována většina jiných relevantních dodavatelů působících na trhu.

Žádáme zadavatele o úpravu technických parametrů tak, aby umožnily účast i dalším výrobcům splňujícím funkční a kvalitativní požadavky min. v bodech:

- vnitřní svislé nebo horní LED osvětlení
- nosnost jediné police min. 20 kg
- součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří, nebo obdobné řešení otevření při plných rukách

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků a vypouští požadavek na orientaci vnitřního LED osvětlení, upravuje nosnost police na min. 40 kg a upravuje požadavek na otevírání dveří. Adekvátním způsobem tak upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 19:

3.ETAPA - B

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
V6	Velkokapacitní profesionální mraznička, vnitřní prostor uzpůsoben pro nádoby velikosti GN 2/1, hrubý objem min. 597 litrů; systém chlazení vzduchem s min. dvojitým ventilátorem a		max. 800x1000x2200	max. 0,5kW/230V	1

automatickým odmrazováním, max. energetická třída B - MAXIMÁLNÍ ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKE ENERGIE 1060 kWh !!!; vzduchem chlazená jednotka umístěná nad chlazenou komorou; bezúdržbový výparník; plně uzamykatelné dveře - mechanický zámek; vnitřní svislé LED osvětlení; rozsah chlazení v rozmezí min. -9°C až -26°C, funkce pro rychlé zmrazení čerstvých potravin; dotyková ovládací elektronika včetně češtiny - ovládání dotykem a přejetím prstu; digitální zobrazení aktuální teploty; přizpůsobitelné funkce optického a akustického alarmu v případě příliš vysoké / nízké vnitřní teploty, otevřená dvířka a výpadek napájení s obnovením napájení; Funkce pro ukládání min / max. hodnot teploty a alarmů teploty a výpadku napájení s datem, přesným časem a trváním; beznapěťový kontakt alarmu, lze připojit k centrálnímu poplašnému systému; součástí modul pro WIFI/LAN připojení pro monitoring teplot a přenášení alarmů - pro připojení a vstup kalibrovaného snímače teploty produktu; přetlakový ventil pro snadné otevírání dveří; rámové vytápění horkým plynem; vnější plášť z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; vnitřní nerezový hlubokotažený plášť s prolisy pro zásuvy na GN 2/1 z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; čisticí otvor ve dnu stroje; min. 4 zesílené rošty GN 2/1 potažené umělou hmotou; podlahové úložiště; police výškově nastavitelné, nosnost na každou polici: min. 60 kg; součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří; při úhlu otevřených dveří pod 90° se automaticky zavřou a směr otevírání lze libovolně změnit bez nutnosti dalších komponent; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; dveřní profilové zapuštěné madlo; automatické odmrazování horkým plynem – lze spustit i manuálně; výškově stavitelné nerezové nohy, chladivo bez FCKW-FKW (R 290) a izolace stěn min. 80mm; okolní teplota v rozmezí mezi +10°C až				
--	--	--	--	--

	+40° C - klimatická třída 5			
--	-----------------------------	--	--	--

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme upozornit, že soubor technických požadavků uvedených pro profesionální mrazničku (včetně požadované energetické třídy B, roční spotřeby max. 1060 kWh, systému automatického odmrazování horkým plynem, připojení přes LAN/WiFi, funkce Touch & Swipe displeje, a dalších) odpovídá výhradně jedinému konkrétnímu výrobku dostupnému na trhu – modelu FFPSvh 6501 Perfection od společnosti Liebherr, viz: <https://www.liebherr.com/cs-cz/p/ffpsvh-6501-3066574>

Tímto výběrem technických parametrů dochází k nepřípustnému omezení hospodářské soutěže ve smyslu § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávací podmínky byly stanoveny v úzkém vztahu ke konkrétnímu výrobku, čímž je diskriminována většina jiných relevantních dodavatelů působících na trhu.

Žádáme zadavatele o úpravu technických parametrů tak, aby umožnily účast i dalším výrobcům splňujícím funkční a kvalitativní požadavky min. v bodech:

- vnitřní svislé nebo horní LED osvětlení
- nosnost jediné police min. 20 kg
- MAXIMÁLNÍ ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKE ENERGIE 1120 kW
- součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří, nebo obdobné řešení otevření při plných rukách

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků a vypouští požadavek na orientaci vnitřního LED osvětlení, upravuje nosnost police na min. 40 kg, upravuje požadavek na maximální roční spotřebu elektrické energie na 1120 kWh a upravuje požadavek na otevírání dveří. Adekvátním způsobem tak upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 20:

3.ETAPA - B

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
W18	Velkokapacitní profesionální chladnička, vnitřní prostor uzpůsoben pro nádoby velikosti GN 2/1, hrubý objem min. 597 litrů; systém chlazení vzduchem s min. dvojitým ventilátorem a automatickým odmrazováním; energetická třída A - MAXIMÁLNÍ ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKE ENERGIE 1060 kWh !!!; vzduchem chlazená jednotka umístěná nad chlazenou komorou; bezúdržbový		max. 800x1000x2200	max. 0,3kW/230V	1

výparník; plně uzamykatelné dveře - mechanický zámek; vnitřní svislé LED osvětlení; rozsah chlazení v rozmezí min. -2°C až +15°C; funkce pro rychlé zchlazení čerstvých potravin; možnost nastavení vnitřní vlhkosti v min. 3 úrovních; dotyková ovládací elektronika včetně češtiny - ovládání dotykem a přejetím prstu; digitální zobrazení aktuální teploty; přizpůsobitelné funkce optického a akustického alarmu v případě příliš vysoké / nízké vnitřní teploty, otevřená dvířka a výpadek napájení s obnovením napájení; Funkce pro ukládání min / max. hodnot teploty a alarmů teploty a výpadku napájení s datem, přesným časem a trváním; beznapěťový kontakt alarmu, lze připojit k centrálnímu poplašnému systému; součástí modul pro WIFI/LAN připojení pro monitoring teplot a přenášení alarmů - pro připojení a vstup kalibrovaného snímače teploty produktu; přetlakový ventil pro snadné otevírání dveří; rámové vytápění horkým plynem; vnější plášť z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; vnitřní nerezový hlubokotažený plášť s prolisy pro zásuvy na GN 2/1 z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; čistící otvor ve dnu stroje; min. 4 zesílené rošty GN 2/1 potažené umělou hmotou; podlahové úložiště; police výškově nastavitelné; nosnost na každou polici: min. 60 kg; součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří; při úhlu otevřených dveří pod 90° se automaticky zavřou a směr otevírání lze libovolně změnit bez nutnosti dalších komponent; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; dveřní profilové zapuštěné madlo; automatické odmrazování horkým plynem – lze spustit i manuálně; výškově stavitelné nerezové nohy, chladivo bez FCKW-FKW (R 290), izolace stěn min. 80mm; okolní teplota: v rozmezí mezi +10°C až +40°C - klimatická třída 5				
---	--	--	--	--

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme upozornit, že soubor technických požadavků uvedených pro profesionální chladničku odpovídá výhradně

jedinému konkrétnímu výrobku dostupnému na trhu – modelu FRPSvh 6501 Perfection od výrobce Liebherr, viz.: <https://www.liebherr.com/cs-cz/p/frpsvh-6501-3066571>

Tímto výběrem technických parametrů dochází k nepřipustnému omezení hospodářské soutěže ve smyslu § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávací podmínky byly stanoveny v úzkém vztahu ke konkrétnímu výrobku, čímž je diskriminována většina jiných relevantních dodavatelů působících na trhu.

Žádáme zadavatele o úpravu technických parametrů tak, aby umožnily účast i dalším výrobcům splňujícím funkční a kvalitativní požadavky min. v bodech:

- vnitřní svislé nebo horní LED osvětlení
- nosnost jediné police min. 20 kg
- součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří, nebo obdobné řešení otevření při plných rukách

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků a vypouští požadavek na orientaci vnitřního LED osvětlení, upravuje nosnost police na min. 40 kg a upravuje požadavek na otevírání dveří. Adekvátním způsobem tak upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 21:

3.ETAPA - B

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
X34	Velkokapacitní profesionální chladnička, vnitřní prostor uzpůsoben pro nádoby velikosti GN 2/1, hrubý objem min. 597 litrů; systém chlazení vzduchem s min. dvojitým ventilátorem a automatickým odmrazováním; energetická třída A - MAXIMÁLNÍ ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTRICKE ENERGIE 1060 kWh !!!; vzduchem chlazená jednotka umístěná nad chlazenou komorou; bezúdržbový výparník; plně uzamykatelné dveře - mechanický zámek; vnitřní svislé LED osvětlení; rozsah chlazení v rozmezí min. -2°C až +15°C; funkce pro rychlé zchlazení čerstvých potravin; možnost nastavení vnitřní vlhkosti v min. 3 úrovních; dotyková ovládací elektronika včetně češtiny - ovládání dotykem a přejetím prstu; digitální zobrazení aktuální teploty; přizpůsobitelné funkce optického a		max. 800x1000x2200	max. 0,3kW/230V	1

	akustického alarmu v případě příliš vysoké / nízké vnitřní teplotě, otevřená dvířka a výpadek napájení s obnovením napájení; Funkce pro ukládání min / max. hodnot teploty a alarmů teploty a výpadku napájení s datem, přesným časem a trváním; beznapěťový kontakt alarmu, lze připojit k centrálnímu poplašnému systému; součástí modul pro WIFI/LAN připojení pro monitoring teplot a přenášení alarmů - pro připojení a vstup kalibrovaného snímače teploty produktu; přetlakový ventil pro snadné otevírání dveří; rámové vytápění horkým plynem; vnější plášť z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; vnitřní nerezový hlubokotažený plášť s prolisy pro zásuvky na GN 2/1 z nerezové chromniklové oceli 1.4301/AISI 304; čistící otvor ve dnu stroje; min. 4 zesílené rošty GN 2/1 potažené umělou hmotou; podlahové úložiště; police výškově nastavitelné; nosnost na každou polici: min. 60 kg; součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří; při úhlu otevřených dveří pod 90° se automaticky zavřou a směr otevírání lze libovolně změnit bez nutnosti dalších komponent; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; dveřní profilové zapuštěné madlo; automatické odmrazování horkým plynem – lze spustit i manuálně; výškově stavitelné nerezové nohy, chladiivo bez FCKW-FKW (R 290), izolace stěn min. 80mm; okolní teplota: v rozmezí mezi +10°C až +40°C - klimatická třída 5			
--	--	--	--	--

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme upozornit, že soubor technických požadavků uvedených pro profesionální chladničku odpovídá výhradně jedinému konkrétnímu výrobku dostupnému na trhu – modelu FRPSvh 6501 Perfection od výrobce Liebherr, viz.: <https://www.liebherr.com/cs-cz/p/frpsvh-6501-3066571>

Tímto výběrem technických parametrů dochází k nepřípustnému omezení hospodářské soutěže ve smyslu § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávací podmínky byly stanoveny v úzkém vztahu ke konkrétnímu výrobku, čímž je diskriminována většina jiných relevantních dodavatelů působících na trhu.

Žádáme zadavatele o úpravu technických parametrů tak, aby umožnily účast i dalším výrobcům splňujícím funkční a kvalitativní požadavky min. v bodech:

- vnitřní svislé nebo horní LED osvětlení
- nosnost jediné police min. 20 kg
- součástí zařízení otevírací nožní pedál dveří, nebo obdobné řešení otevření při plných rukách

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků a vypouští požadavek na orientaci vnitřního LED osvětlení, upravuje nosnost police na min. 40 kg a upravuje požadavek na otevírání dveří. Adekvátním způsobem tak upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 22:

3.ETAPA - B

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry (mm)	Napětí	Ks
X52	Konvektomat, BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY - NE INJEKČNÍ, kapacita min. 10x GN 1/1, certifikace konvektomatu ENERGY STAR automatické mytí konvektomatu s použitím čisticích a ošetrovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor !!!, plechy do konvektomatu zasouvány podélně tzn. délka každého vsunu min 450mm, rozteč zásuvů min. 68mm, inteligentní regulací klimatu a inteligentní proudění vzduchu zajišťující dokonalý přísun energie do potravin - rovnoměrná příprava pokrmů - možnost maximálního naplnění konvektomatu bez rizika, že výsledek vaření mezi jednotlivými zásuvy bude odlišný, výrobcem garantovaný výkon konvektomatu při plném osazení gastronádobami, barevný dotykový displej o velikosti min. 10" s vysokým rozlišením, režimy konvektomatu: Vaření v páře min. v rozmezí 30°C až 130°C, Horký vzduch min. v rozmezí 30°C až 250°C, kombinace páry a horkého vzduchu min. v rozmezí 30°C až 250°C, min. 5-ti bodová teplotní vpichová sonda, min. trojitě sklo dveří, automatická korekce programu vzhledem ke vloženému množství potravin, inteligentní síťové propojitelný varný systém s režimem: drůběž, maso, ryby,		šířka max. 880mm, hloubka max. 850mm	min. 18kW/400V	1

	vaječné pokrmy, dezerty a přílohy, zelenina a pečivo, finishing, optimální organizace několika varných procesů a kombinované přípravy, automatické odstranění mezer v plánování, automatická optimalizace času a energie při plánování přípravy na stejnou dobu, inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta. dynamické proudění vzduchu ve varné komoře, ventilátor s min. 5 rychlostmi, programování min. 350 varných programů obsahujících až min. 12 kroků, autodiagnostický systém poruch, funkce rychlé zchlazení varné komory, LED osvětlení komory s vysokým barevným rozlišením, integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, brzda oběžného kola ventilátoru, datová paměť HACCP s výstup přes USB disk nebo volitelné ukládání a správa v síťovém rozhraní na bázi cloudu, min. 7 programů mytí určených k bezobslužnému čištění přes noc, extrémně rychlé mytí trvající max. 12 minut, ochrana proti stříkající vodě IPX5, pravé otevírání dveří - klika dveří vlevo, panty dveří vpravo			
--	--	--	--	--

Na základě zveřejněné zadávací dokumentace si dovoluujeme upozornit, že soubor technických požadavků uvedených pro konvektomat odpovídá výhradně jedinému konkrétnímu výrobku dostupnému na trhu – modelu iCombi Pro iCombi Pro 10 - 1/1 od výrobce Rational: <https://www.rational-shop.cz/user/documents/upload/iCombi%20Pro%2010%20-%201-1.pdf>

Tímto výběrem technických parametrů dochází k nepřípustnému omezení hospodářské soutěže ve smyslu § 6 a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť zadávací podmínky byly stanoveny v úzkém vztahu ke konkrétnímu výrobku, čímž je diskriminována většina jiných relevantních dodavatelů působících na trhu (např. Retigo, Convothem, UNOX, Electrolux, apod.).

Žádáme zadavatele o úpravu technických parametrů tak, aby umožnily účast i dalším výrobcům splňujícím funkční a kvalitativní požadavky ve všech následujících bodech:

- certifikace konvektomatu ENERGY STAR nebo jinou energetickou certifikací (např. CE, EIA, TÜV apod.), která prokazuje nízkou spotřebu energie
- plechy do konvektomatu zasouvány podélně tzn. délka každého vsunu min 450mm nebo napříč

- automatické mytí konvektomatu s použitím čisticích a ošetrovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor nebo alternativních čisticích prostředků schválených výrobcem zařízení nebo certifikovaných dle normy NSF/ISO
- barevný dotykový displej o velikosti min. 8 palců
- LED osvětlení komory s vysokým barevným rozlišením nebo dostatečně výkonné osvětlení komory zajišťující rovnoměrné osvětlení celého prostoru varné komory pro vizuální kontrolu pokrmů během přípravy
- extrémně rychlé mytí trvající max. 31 minut
- rozměr šířka max.: 933 mm

v případě, že by zadavatel jednotlivě zmínil či upravil pouze některé z navržených parametrů, nedojde k odstranění diskriminační povahy zadávacích podmínek

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu tazatele provedl kompletní revizi technických požadavků a vypouští požadavek na Certifikaci ENERGY STAR, vypouští požadavek na orientaci zásuvů, vypouští požadavek na použití čisticích a ošetrovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor, upravuje požadavek na velikost ovládacího panelu na 8 palců, upravuje rozteč zásuvů na min. 63 mm, vypouští požadavek na LED osvětlení, vypouští požadavek na maximální délku nejkratšího mycího programu a upravuje max. šířku na 933 mm. Adekvátním způsobem tak upravuje popis položky v soupisu prací, dodávek a služeb a příslušný zjišťovací protokol.

Dotaz č. 23:

Žádáme pro vyloučení pochybností (a to s ohledem na odpovědnost zadavatele za zadávací podklady) o potvrzení, že k navýšení ceny může dojít i v případě, že bude zjištěno, že výkaz výměr/soupis prací není v souladu s rozsahem díla stanoveným smlouvou (zejména projektovou dokumentací či informačním digitálním modelem BIM), tj. k provedení díla je nutné provést položky/množství neuvedené v soupisu prací.

Odpověď:

Zadavatel definoval finanční rozsah díla předloženým soupisem prací, dodávek a služeb. Pokud tedy některé práce, dodávky a služby v tomto soupisu nejsou, nejsou tedy v tuto chvíli ani předmětem díla.

Dotaz č. 24:

Prosíme o doplnění počtu kusů u pol. AT1 ve 2. etapě výkazu výměr PR_PS-01-GASTRO upr. 29.4.2025.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a do soupisu prací, dodávek a služeb doplňuje počet kusů (1 ks).

Dotaz č. 25:

měli bychom dotaz k dokumentu FAMA, dle kterého chcete projektovat viz položka 12 na listu VRN. O jaký metodický pokyn se jedná? Je někde k dispozici? V podkladech jsme jej nemohli najít.

12	K	0402	Projektová dokumentace stavebních objektů dle metodického pokynu FAMA	kpl	1,000	0,00
13	K	0501	Projektová dokumentace v provedení 3x tiskové a 3x elektronicky na CD	kpl	2,000	0,00
Měření radonu						
Rekapitulace stavby VRN - Vedlejší a ostatní ... 00-00 - Bourání 00-01 - Architektonicko -... 00-00 - Dočasná nakládací... 01-01-0						

Odpověď:

Zadavatel prověřil a požadavky na FAMA jsou již zapracovány v požadavcích na informace BIM modelu, proto položku ze soupisu prací, dodávek a služeb vypouští.

Dotaz č. 26:

V soupise prací „Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu“ v záložce „VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady“ je uvedena položka

43	K	20103	Aktualizace SW MaR v areálu nemocnice pro zakomponování nového rozšíření systému v řešených objektech	kpl	1,000
----	---	-------	---	-----	-------

V soupise prací „Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS“ v záložce „VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady“ je uvedena položka

30	K	20103	Aktualizace SW MaR v areálu nemocnice pro zakomponování nového rozšíření systému v řešených objektech	kpl	1,000
----	---	-------	---	-----	-------

Žádáme o vysvětlení a specifikaci, co má být oceněno v těchto dvou položkách, když uvedená problematika tj. aktualizace SW MaR v areálu nemocnice je cenově řešena v soupise prací „Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS“ v záložce „TZ-02 - Modernizace areálového řídicího systému MaR“.

Odpověď:


Zadavatel prověřil a v rámci objektu TZ-02 dochází k aktualizaci kompletní ústředny MaR, nicméně s ohledem na etapizaci celé realizace, je pravděpodobné, že i zprovoznění jednotlivých objektů nebo jednotlivých etap nemusí korespondovat s aktualizací celé ústředny MaR, proto jsou v soupisu prací, dodávek a služeb uvedeny výše zmiňované položky. V rámci těchto položek je nezbytné nacenit aktualizaci MaR pro zprovoznění pouze dotčeného objektu, jehož se položka týká, tzn. objektu HTS, resp. objektu stravovacího pavilonu se zohledněním etapovosti.

II. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů provedl na základě provedené revize části gastro i bez předchozích dotazů dodavatelů provedl úpravy parametrů i u ostatních pozic, které nebyly předmětem dotazů a adekvátním způsobem upravil popisy v soupisu prací, dodávek a služeb a příslušných zjišťovacích protokolech – jedná se zejména o vypuštění požadavků, které nesplňují podmínku přiměřenosti z hlediska popisu funkce-výkon.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází ke změně zadávacích podmínek, zadavatel posoudil v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu změnu zadávacích podmínek. Vzhledem k faktu, že zadavatel provedl zásadní revizi významné části zadávacích podmínek, která sice nemá vliv na okruh dodavatelů, ale může umožnit pro plnění veřejné zakázky použití i dalších zařízení, prodlužuje zadavatel, aby umožnil dodavatel zohlednit tyto upravené podmínky, lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění Vysvětlení a změny zadávacích podmínek XI ze dne 29. 4. 2025, tj. nově **do 30. 05. 2025 do 10:00 hod.**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní v sekci zadávací dokumentace upravené znění Zadávacích podmínek, Přílohy č. 3a zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace na akci s názvem „Nemocnice Pelhřimov – Rekonstrukce stravovacího provozu“ Přílohy č. 4 zadávacích podmínek - zjišťovací protokoly vybraného gastronomického zařízení – vybraný dodavatel a doplňuje přílohu č. 6 - vyznačené plochy půdorysu umývárny zaměstnanců i tabletů ve formátu dwg.

V Jihlavě 07. 05. 2025



.....
Ing. Otto Vopěnka
náměstek hejtmana Kraje Vysočina