



OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2
3.01	WC PŘEDSÍŇ MUŽI	5.63	3.04	WC PŘEDSÍŇ ŽENY	4.64
3.02	WC MUŽI	12.50	3.05	WC ŽENY	10.39
3.03	TECHNOLOGICKÁ MÍSTNOST	4.88			38.04 m²

NOVÝ KABEL CYKY-J 5x4.
PŘIPOJENÝ DO STÁVAJÍCÍHO
ROZVADĚČE NA CHODBĚ 3.NP PŘES
REZERVNÍ STÁVAJÍCÍ JISTIČ
3/25/B

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, IP20-Č.1
	PŘEPÍNAČ SERIOVÝ, IP20-Č.5
	ZÁSUVKA JEDNODNÁSOBNÁ IP30
	SKŘÍŇ ROZVADĚČE
	OBECNÝ VÝVOD PRO SPOTŘEBIČ
	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
	A SVÍTIDLO VESTAVNÉ LED 9W
	B SVÍTIDLO VESTAVNÉ LED 13W
	C SVÍTIDLO VESTAVNÉ LED 26W

SPŠT - oprava sociálních zařízení a stavební úpravy v budově A

Akce:	
Investor:	Místo stavby:
Střední průmyslová škola Třebíč	Pozemek: p. č. st. 5673/2
Manž. Curneových 734	k.ú.: Třebíč
674 01, Třebíč	Obec: Třebíč
tel.: 568 832 200 IČ: 66610702	Okres: Třebíč
email.: office@spst.cz	Kraj: Kraj Vysočina
Projektant:	Projektant zodpovědný / profesní část:
Ing. Radovan Vejvoda	ING. MILAN ŠPAČEK
Generála Fany 847/3	CHLÍSTOV 76, 675 22 p. STAŘEČ
674 01, Třebíč	tel: 603 892 037, IČ: 461 80 923
tel.: 602 749 749 IČ: 06997325	email.: mlispacek @seznam.
email.: adoviejv@seznam.cz	
Vedoucí projektu:	Vypracoval
Ing. Radovan Vejvoda	ING. MILAN ŠPAČEK
	Zodpovědný projektant
	ING. MILAN ŠPAČEK

Zakázka:	24-38	Objekt:	Paré:	Autorizace:
Stupeň:	DPS			
Datum:	01-2025			
SOD:	ID: -			

Profese: D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Obsah:	Číslo výkresu:
SITUAČNÍ SCHEMA PŮDORYS 3.NP	D.1.4.04