

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 44884/2025

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
21. 5. 2025

Veřejná zakázka: **II/405 Zašovice - obchvat**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Zhotovitel žádá zadavatele o vysvětlení čl. 9 odst. 9.14 smlouvy o dílo, podle kterého: „Dojde-li po předání a převzetí díla objednatelem k převodu vlastnických práv části dokončeného díla na třetí osobu, zhotovitel výslovně souhlasí se svým závazkem, poskytnout na převedenou část díla stejné plnění ve stejném rozsahu této třetí osobě, jaké vyplývají z této smlouvy a obecně závazných předpisů objednateli. Objednatel sdělí zhotoviteli převod vlastnických práv části dokončeného díla na třetí osobu prokazatelně a bez zbytečného odkladu.“

Zhotovitel žádá o vysvětlení v souvislosti s uvedeným ustanovením, zda i třetí osoba bude, stejně jako objednatel, vázán stejnými povinnostmi jako původní objednatel. Zhotovitel rovněž žádá o sdělení, jak v takovém případě bude řešena bankovní záruka.

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje upravenou smlouvu o dílo, ve které je odst. 9.14 smazán. Dodavatelé tuto smlouvu o dílo závazně použijí.

Dotaz č. 2:

Na základě poskytnuté informace k zadávací dokumentaci č. 1 a reakci zadavatele na dotaz č. 1, žádáme o upřesnění poskytnutých parametrů položky

28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2

dvouzákrutová ocelová síť, oka 60x80mm, drát prům. 2,2mm - povlak z PVC na ochranu v agresivním prostředí
kotvení v rastru 2,5m závitovou tyčí do svahu pomocí chemické kotvy, platle cca 100x100mm, přišroubovaná k závitové tyči matkou
délka samozávrtné tyče 3,0m

Jedná se o významnou položku soupisu prací. Zhotovitel upozorňuje zadavatele, že takto definovanou položku nelze na základě zadavatelem uvedeného popisu ocenit.

Jelikož se jedná o ucelený systém ochrany svahu včetně kotvení, pak v doplňujícím popisu položky zcela chybí popis geologického profilu zpevňovaného svahu a určení způsobu kotvení, zpravidla se jedná o stanovení počtu, délky a průměry vrtů v jednotlivých třídách a rozdělení po etážích.

Dále pak chybí specifikace kotevních tyčí: počet, průměr, ocel, pevnost (únosnost) tyče na mezi kluzu, únosnost tyče na mezi pevnosti, příslušenství – matice + podložky, PKO, popřípadě specifikace rýhy pro ukotvení kotev v případné horní etáži, včetně potřebných zemních prací s tím souvisejících a kompletní likvidace vyzískaného materiálu. V případě realizace rýhy dojde ke kolizi s navrženým zábradlím.

Na základě zkušeností upozorňujeme zadavatele na finančně nákladný způsob injektáže vrtů pomocí chemické kotvy, která se používá především pro kotvení v nesoudržných horninách s vysokým obsahem vody (vodou nasycená hornina neumožňující cementovou injektáž- vyplavování, ředění). V tomto případě se jedná o zvýšení ceny stavby o vyšší desítky milionů Kč. Běžně se v takových případech používá cementová zálivka, i tak dojde ke zvýšení ceny stavby o nižší desítky mil. Kč.

Pro reálnější obraz o ceně doporučujeme mj. použití položek OTSKP 289941, 261316, 261416, 261516, 286714.

Bez specifikace uvedených informací nelze uvedenou položku ocenit, přičemž je povinností zadavatele uvedené informace doplnit, neboť výskyt hornin a způsob jejich stabilizace je rizikem na straně objednatele.

V případě, že zadavatel uvedené informace nedoplní a každý zhotovitel bude muset uvedené informace nacenit zcela libovolně, upozorňuje zhotovitel zadavatele, že takto nebudou v rámci zadávacího řízení stanoveny zadávací podmínky rovným a transparentním způsobem, což je v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Rovněž v případě, že zadavatel uvedené informace do popisu položky nedoplní, tak takovýto postup povede k tomu, že nabídky účastníků budou vzájemně neporovnatelné. Z uvedených důvodů tak zhotovitel žádá zadavatele o doplnění shora uvedených informací do popisu položky.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje nový soupis prací, ve kterém je v SO 101 pol. 28994 změněna na pol. 289941 - ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM, dále je doplněna specifikace kotvení.

V SO 000 Do pol. č. 014101 a pol. č. 17120 je doplněn objem zeminy získané z vrtů kotev.

Dodavatelé závazně použijí tento soupis prací.

Dotaz č. 3:

Dobrý den, žádáme o zodpovězení následujícího dotazu:

Týká se SO 101, rámový propustek v km 0.300

SP obsahuje položku podkladního betonu pod propustek (položka č. 31). Dle PDPS je tento beton vyztužen kari sítěmi.

SP však položku vyztužení neobsahuje.

Platí PDPS nebo SP? Žádáme Zadavatele o revizi.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje nový soupis prací, ve kterém je v SO 101 doplněna pol. č. 451366 – VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ.“

Dodavatelé závazně použijí tento soupis prací.

Další informace:

V rámci Informace k zadávací dokumentaci č. 4, odpovědi k dotazu č. 2 zadavatel uvedl:

„Zadavatel poskytuje nový soupis prací doplněný o položky v SO 000 Vedlejší a ostatní náklady:

02950 B OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY – zajištění zkoušky PAU pro SO 021

a 02950 C OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY – zajištění zkoušky PAU pro **SO 021**.“

Správně má být uvedeno:

Zadavatel poskytuje nový soupis prací doplněný o položky v SO 000 Vedlejší a ostatní náklady:

02950 B OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY – zajištění zkoušky PAU pro SO 021

a 02950 C OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY – zajištění zkoušky PAU pro **SO 822**.“

Související změny:

Zadavatel, na základě změny soupisu prací, zvyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 246 000 000 Kč bez DPH.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **13. 6. 2025 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Bartoš
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství