



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace 2

Název veřejné zakázky: **Výstavba skladovací haly na posypovou sůl na cm Bystřice n.P. (II část)**

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **vysvětlení a změnu zadávací dokumentace**.

Dotaz č. 2

Výstavba skladovací haly na posypovou sůl na cm Bystřice n.p. (II.část)

Dobrý den,
za uchazeče, společnost (odstraněno), se na Vás obracím s žádostí o vyřízení a zaslání vysvětlení k výše uvedené zakázce.

1. Dveře D5/2 a DP/2 – prosíme o bližší specifikaci, materiál, barva, kování
2. Rolovací vrata – prosíme o upřesnění barvy

Odpověď zadavatele:

Zadavatel odpovídá na dotaz účastníka následovně:

1. Dveře by měli splňovat odolnost vůči korozi a agresivnímu prostředí soli, materiálově odolné ocelové zárubně, dveře plastové do exteriéru, barva hnědá
2. Sekční lamelová vrata, el. ovladatelná, barva hnědá.

Zadavatel tímto **prodlužuje** původní termín pro podání nabídek **do 30. 6. 2025 do 9:00 hodin**.

V Jihlavě dne: viz podpis

Ing. Terezie Klímová
referent veřejných zakázek