

Vysvětlení zadávací dokumentace č. III

Číslo jednací: 48152/2025

Název veřejné zakázky:	Gymnázium Jihlava – Vestavba učeben v půdním prostoru
Název zadavatele:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtmán Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí odboru majetkového KrÚ Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Bc. Ivana Nestrojilová – ve věcech zadávacího řízení Ing. Jiří Benda - ve věcech technických
Telefon:	+420 564 602 417, +420 564 602 272
E-mail:	nestrojilova.i@kr-vysocina.cz ; benda.j@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s § 98 a 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě písemného dotazu dodavatele ze dne 23. 5. 2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Pro zpracování cenové nabídky na dodávku Bleskosvodu žádáme o vysvětlení dokumentace:

Silnoproud – hromosvod D5, pol.č. 62 – 75 obsahují materiály německé firmy DEHN u které jsem si je nechal ocenit. Zástupce firmy mi sdělil, že dle položek ve výkazu by se nedal hromosvod realizovat. Proto jsem mu poslal dokumentaci a dostal jsem tuto odpověď: „Děkuji za dokumentaci, ale bohužel náš problém to neřeší. Chyba je už v projektu a bude nutné ji řešit. Jde o to, že jímače jsou určeny pro vodič HVI long, ale já k nim nedostanu požadovaný vodič HVI power. Nebude sedět připojovací prvek. Pokud použiji podpurné trubky pro HVI power, tak tam nepřipojím tři svody, jak požaduje projekt. Tam dám maximálně dva svody. HVI power tam má projektant kvůli dodržení dostatečné vzdálenosti „s“, ale ta nevychází pouze u dvou trubek (je tam 77 cm).

Odpověď:

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávací dokumentace nesmí obsahovat požadavky na použití výrobků konkrétních značek či výrobců. Vodič je v zadávací dokumentaci specifikován. Nárazné prvky musí umožnit funkční a kompletní systém.

Zpracovatel projektové dokumentace při kontrole zjistil chybějící popis ke svodu, který má být proveden dvěma kabely, což má návaznost i na délku vodiče.

Zadavatel chybu v opravil ve výkresu E10 Půdorys střechy a dále v soupisu prací – viz aktualizovaný výkres E10 Půdorys střechy a aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb ze dne 29. 5. 2025.

Do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace byl vložen aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pod názvem souboru Aktualizace ze dne 29. 5. 2025, který plně nahrazuje soubor původní a jeho použití při ocenění nabídky je pro dodavatele závazné.

Dále byl vložen aktualizovaný výkres E10 Půdorys střechy.

Tímto vysvětlením dochází k opravě soupisu prací, dodávek a služeb. Zadavatel s ohledem na ustanovení § 98 a 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodu 9. zadávacích podmínek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 9. 6. 2025 v 10 hod.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina