

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 53275/2025

Vyřizuje/telefon
Křečková / 564 602 219

V Jihlavě dne
13. 6. 2025

Veřejná zakázka na stavební práce

„Horácké divadlo Jihlava – Výměna oken budovy C“

– informace k zadávací dokumentaci č. 2

Vážení dodavatelé,

zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s čl. 7 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 03/25 ze dne 7. 4. 2025 poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Dle zadávací dokumentace je požadováno „skryté křídlo“.

Dotaz 1.1: lze použít standardní Europrofil IV92?

Dotaz 1.2: žádáme o zveřejnění přesného řezu požadovaného profilu?

Reakce zadavatele

1.1. Ano, profil EURO IV92 lze použít.

1.2. Řez skrytého křídla byl vložen do elektronického nástroje EZAK v sekci „Zadávací dokumentace“.

Dotaz č. 2

Dle zadávací dokumentace je požadováno rámeček Swisspacer hnědý nebo v barvě oken.

Dotaz 2.1: lze použít distanční rámeček Chromatech ultra v barvě RAL 8003 (hnědá) při zachování základního tepelně-technického požadavku $U_w=1,1$?

Dotaz 2.2: má zadavatel ověřeno, že výrobce dodává Vámi požadovaný distanční rámeček Swisspacer v barvě hnědé nebo zelené?

Reakce zadavatele

2.1. Zadavatel požaduje provedení dle specifikace v zadávací dokumentaci.

2.2. Zadavatel ověřil a potvrzuje barevné řešení dle projektové dokumentace, jenž je na trhu dostupné.

Dotaz č. 3

Dotaz: Lze dřevinu Borovice nahradit dřevinou Smrk s lepšími tepelnými vlastnostmi?

Reakce zadavatele

Zadavatel nepřipouští variantní řešení a trvá na provedení „dřevina Borovice“ dle projektové dokumentace.

Dotaz č. 4

*Dotaz ohledně vnitřních žaluzií – nejsou specifikovány - materiál: textilní, hliník nebo jiné?
Požadavky na barevnost, členění - pro upřesnění do CN.*

Reakce zadavatele

Zadavatel upřesňuje žaluzie horizontální, hliníkové lamelové, se šířkou lamely 16mm, s manuálním stahováním, do každého křídla (případně i do fixní pozice, či části daného okna), které má dle výpisu žaluzie navrženy. Barva bílá (lamely, nosník s krytem, nosný žebříček). Strana ovládání vždy nalevo, případně na protější straně oproti kliky na křídle.

Tímto vysvětlením nedochází ke změně zadávací dokumentace, proto zadavatel posoudil povahu této změny a **neprodlužuje lhůtu** pro podání nabídek.

Toto vysvětlení k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Jan Kalina
vedoucí oddělení investičního a správy realit
Krajského úřadu Kraje Vysočina