

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace 3

Název veřejné zakázky: **Výstavba skladovací haly na posypovou sůl na cm Bystřice n.P. (II část)**

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **vysvětlení a změnu zadávací dokumentace**.

Dotaz č. 3 a dotaz č. 4 (dne 11. 6. 2025 a opakovaně 16. 6. 2025)

Dovolujeme si Vás požádat o odpověď na náš dotaz k veřejné zakázce na stavební práce na akci „**Výstavba skladovací haly na posypovou sůl na cm Bystřice n. P. (II. část)**“.

Dotaz – Areálové rozvody NN

V soupise prací v části SO 23.3 – Areálové rozvody NN jsou položky, u kterých není s ohledem na chybějící bližší specifikaci přímo v soupisu či projektové dokumentaci jasné, co konkrétně je jejich přesnou náplní dodávky.

Konkrétně se jedná o položky:

- č. 24 (210110101R00) - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač koncový dveřní,
- č. 29 (210120453RT1) - Ústrojí jistící vzduchový jistič včetně zapojení třípólový do 25 A, včetně dodávky jističe, ve skřini
- č. 30 (210150504R00) - Relé a ochrany montáž regulátoru, HR 5, VR3T, HRT
- č. 31 (210174514R00) - Radiátor bez ofukování na trafo OR-20-25 MVA

Žádáme tedy zadavatele o vyjasnění těchto položek – doplnění podkladů tak, aby bylo umožněno tyto položky jednoznačně ocenit všemi uchazeči.

Děkujeme za odpověď a jsme s pozdravem.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel u dotazovaných položek upřesnil jejich názvy následovně:

- č. 24 (210110101R00) - **Montáž sondy hladinového spínače vč. sondy**
- č. 29 (210120453RT1) - **Jistič vzduchový do rozvaděče vč. dodávky C20/3 - 3 x20A**
- č. 30 (210150504R00) - **Zapojení servomotoru kohoutu vody**
- č. 31 (210174514R00) - **Montáž el. konvektoru 500W**

Zadavatel na základě dotazů účastníků upravil následující přílohu:

- A2 Soupisy prací, konkrétně soubor s názvem „Sklad posypových materiálů BnP_2.ETAPA_SO 23_Inženýrské sítě_slepý soupis prací.xlsx“ nahradil souborem s názvem „**Sklad posypových materiálů BnP_2.ETAPA_SO 23_Inženýrské sítě_slepý soupis prací_VERZE 16.06.2025.xlsx**“

Zadavatel tímto požaduje, aby účastníci pro zpracování nabídkové ceny použili soubory s následujícími názvy:

- Sklad posypových materiálů BnP_2.ETAPA_SO 21_Sklad soli a solného hospodářství_slepý soupis prací.xlsx
- Sklad posypových materiálů BnP_2.ETAPA_SO 22_Zpevněné plochy_slepý soupis prací.xlsx
- **Sklad posypových materiálů BnP_2.ETAPA_SO 23_Inženýrské sítě_slepý soupis prací_VERZE**



16.06.2025.xlsx

- Sklad posypových materiálů BnP_2.ETAPA_SO 24_Přístřešek pro sezónní techniku_slepý soupis prací.xlsx
- Sklad posypových materiálů BnP_2.ETAPA_SO 25_Terénní úpravy_slepý soupis prací.xlsx

Zadavatel tímto **prodlužuje** původní termín pro podání nabídek **do 7. 7. 2025 do 9:00 hodin.**

V Jihlavě dne: viz podpis

Ing. Terezie Klímová
referent veřejných zakázek