

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 550172025

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
20. 6. 2025

Veřejná zakázka: **II/405 Zašovice - obchvat**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 8

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Po prostudování soupisu prací SO 021 Příprava území se domníváme, že zde chybí položka pro uložení materiálu na trvalé skládce. V položce 12273 je odkop polní cesty dále je zde za tento materiál skládkovné v položce 014404B, ale chybí položka pro uložení na skládce. Dále je zde nesrovnalost v odkopané kubatuře a v kubatuře za skládkovné. Žádáme zadavatele o aktualizaci soupisu prací.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje nový soupis prací. V nově poskytnutém soupisu prací je v SO 021 v položce pro uložení na skládku – položka 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ doplněna výměra odkopu polní cesty.

Dále je opravena výměra pro poplatek za skládku u pol. č. 014101B POPLATKY ZA SKLÁDKU, původní množství položky 74 m3 je opraveno na 73,50 m3.

Dodavatelé závazně použijí nově poskytnutý soupis prací.

Dotaz č. 2:

Po prostudování soupisu prací SO 021 Příprava území se domníváme, že v položce 96636 je zahrnuto bourání propustku, ale nikde není položka, která obsahuje uložení vybouraného materiálu na skládku a poplatek za skládku.

Reakce zadavatele:

V nově poskytnutém soupisu prací je v SO 021 v položce č. 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM doplněn popis položky o text "včetně uložení na skládku k tomu určenou dle dispozic zhotovitele, včetně poplatku za skládku". Uložení vybouraného materiálu na skládku včetně odvozu a poplatku za skládku je součástí upravené položky č. 96636.

Dodavatelé závazně použijí nově poskytnutý soupis prací.

Dotaz č. 3:

V technické zprávě OS 101 je uvedeno „Pro požadovaný materiál do AZ – „velmi vhodný“ – se předpokládá modul přetvárnosti $E_{def,2} = 120 \text{ MPa}$ “, ale ve příloze 04.1 PDPS je ve vzorovém příčném řezu uveden požadavek na únosnost zemní pláně pouze 45 MPa. Žádáme zadavatele o sjednocení požadavku.

Reakce zadavatele:

Pro požadavek na únosnost zemní pláně pod vozovkou platí splnění modulu přetvárnosti min. $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$.

Dotaz č. 4:

V průběhu výstavby není navrženo ani požadováno sledování sedání podloží násypů. Má zadavatel stabilitní a deformační analýzu, kterou je podloženo současně navržené řešení násypů?

Reakce zadavatele:

Posouzení násypu bylo zpracovatelem projektové dokumentace zajištěno a je doloženo jako příloha této informace.

V soupisu prací je v SO 000 obsažena položka č. 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU, která obsahuje geologický a geotechnický průzkum v průběhu stavby viz popis položky „Geologický a geotechnický průzkum v průběhu stavby. Prohlídka a posouzení podloží vozovky včetně případného návrhu opatření. Doplnkový průzkum pro SO 201“.

Dotaz č. 5:

V zadávací dokumentaci jsme našli stavební povolení č.j. ODKS 92757/20 – SPIS518/2021/PJ s nabytím právní moci dne 15. 5. 2021, kde je na straně 14 uvedeno, že toto pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let od nabytí právní moci. Bude mít zadavatel a budoucí objednatel k dispozici platné stavební povolení v době uvažovaného zahájení výstavby?

Reakce zadavatele:

Platnost předmětného stavebního povolení vydaného Městským úřadem Třebíč pod č. j.: ODKS 92757/20 byla prodloužena rozhodnutím téhož úřadu. Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení č. j.: ODKS 30429/23 je přílohou této informace.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **1. 7. 2025 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Bartoš
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství