

## LEGENDA VZT

- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - PŘÍVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - ODVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - ČERSTVÝ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - ODPADNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ PEVNÉ (NAPŘ. SPIRO)
- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- IZOLACE PLOŠNÁ KAUKČUKOVÁ S METALICKÝM POUVRCHEM SAMOLEPÍČÍ TL 15MM
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLVY, TL 20MM, OCHRANA AL. FOLIE
- IZOLACE VZT POTRUBÍ MINERÁLNÍ VATA, POŽÁRNÍ ODLNOST EI4S
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLVY, TL 60MM, OCHRANA AL. FOLIE + OPLECHOVÁNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM, VEDENÍ VE VENKOVNÍM PROSTORU
- TALIŘOVÝ VENTIL - PŘÍVOD
- TALIŘOVÝ VENTIL - ODVOD
- DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA
- X - ČÍSLO ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
- X1 - MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
- X2 - MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- HH= VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ - HORNÍ HRANA
- SH= VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ - SPODNÍ HRANA
- OS= VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ - OSA POTRUBÍ




## POZNÁMKY

Před osazením VZT jednotek budou provedeny výrazné zkoušky do nosných konstrukcí. Způsob kotvení jednotek je nutné konzultovat s hlavním projektantem stavby.  
Trasy potrubí VZT budou případně upraveny dle definovaných prostupů viz stavební část. Nutno přizpůsobit stavební část PD.  
Veškeré polohy distribučních prvků musí být před osazením odsouhlaseny architektem.  
Potrubí, které bude vedeno volně pod stropem bez dodatečného opláštění bude opatřeno barevnou úpravou RAL dle požadavků architekta.  
Vzduchotechnické potrubí bude vedeno v instalačním prostoru pod stropem.  
Místnosti, které nejsou nuceně větrány ani nemají možnost přirozeného větrání budou odvětrány pomocí stěnových mřížek do navazujících větracích prostor.

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV  
POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK  
±0,000=490,12 m.n.m. BpV

k.ú. VELKÉ MEZIRČÍ (779091)

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	02/2025	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING. JAKUB RYBÁŘ	ING. KOT	ING. KOT

INVESTOR:  <b>KRAJ VYSOČINA</b> Žižkova 1882/57 586 01 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁSTI:  <b>PROJEKT CENTRUM</b> NOVÁ S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  <b>PROJEKT CENTRUM</b> NOVÁ S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	VELKÉ MEZIRČÍ	VYPRACOVAL:	ING. JAKUB RYBÁŘ	AUTOR:	ING. KOT
STAVEBNÍ ÚŘAD:	VELKÉ MEZIRČÍ	ZODP. PROJEKTANT:	ING. JAKUB RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	ING. ARCH. KOTOVÁ
NÁZEV AKCE:  <b>VÝSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS KV – VELKÉ MEZIRČÍ</b>				FORMÁT:	12/A4
				DATUM:	02/2025
				STUPEŇ PD:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	24-017
				OBJEKT: S0-01: VÝJEZDOVÉ STANOVISŤE ZZS	ČÁST: D.1.4-TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB b) zařízení vzduchotechniky
OBSAH:	ŘEZY - VZT			SOUBOR:	---
Č. VÝKRESU:				Č. PARÉ	
1.4B.05					
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					