

POZNÁMKY:

DLE BODU 3.3.1. TECHNICKÉ NORMY ČSN EN 61082-1 ed. 3 JE PŘEHLEDOVÉ (TEDY BLOKOVÉ) SCHÉMA URČENO K POSKYTOVÁNÍ OBSÁHLÉHO PODMĚTU NA PŘEDMĚT S NÍZKÝM STUPNĚM PODROBNOSTI. BLIŽŠÍ NÁVAZNOSTI JSOU PROVEDENY V RÁMCÍ DÍLČÍCH PŘÍLOH TÉTO DOKUMENTACE. UVNITŘ ROZVÁDĚČŮ +RH1 A +RH2 BUDOU PROVEDENY PŘEPÍNAČE SÍTÍ, POMOCÍ KTERÝCH BUDE MOŽNO PŘEPNOUT OBJEKT NA OSTROVNÍ NAPÁJENÍ MOBILNÍM DIESEL AGREGÁTEM. FOTOVOLTAICKÁ VÝROBNA MÁ VLASTNÍ SCHÉMA NAPÁJENÍ - VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE.

VYPÍNÁNÍ OBJEKTU JE PROVEDENO V SOULADU S PBŘ; TEDY:

- A) HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE V DEFINOVANÝCH PROSTORECH, A TO PROSTŘEDNICTVÍM TLAČÍTKA (-STOP)
B) VYPÍNÁNÍ FOTOVOLTAICKÉ VÝROBNY V DEFINOVANÝCH PROSTORECH, A TO PROSTŘEDNICTVÍM TLAČÍTKA (-FVE STOP)



LEGENDA:

- ROZVÁDĚČOVÁ SKŘÍŇ (MAJETEK INVESTORA, DODÁVKA SIL)
- ROZVÁDĚČOVÁ SKŘÍŇ (MAJETEK INVESTORA, MIMO DODÁVKU SIL)
- FOTOVOLTAICKÝ STŘÍDAČ
- FOTOVOLTAICKÝ MODUL (PANEL)
- SILOVÝ KABEL NN
- SILOVÝ KABEL NN - DISTRIBUČNÍ NEMĚŘENÁ ČÁST
- FOTOVOLTAICKÝ KABEL
- KABEL P-30R B2caS1d0 (FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU)
- OSTATNÍ KABELÁŽ (DLE POPISU)
- TLAČÍTKO VYPÍNÁNÍ

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: Bpv
POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK

k.ú. VELKÉ MEZIŘÍČÍ (779091)

| | | | | | |
|-------|---------|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | |
| 0 | 02/2025 | PRVNÍ VYDÁNÍ | Ing. DVOŘÁK | Ing. VESELÝ, MSc. | Ing. DVOŘÁK |
| ČÍSLO | DATUM | POPIS ZMĚN | VYPRACOVAL | ZODP. PROJEKTANT | AUTOR |

| | | | | | |
|--|----------------|---|-------------------|---|------------------|
| INVESTOR:  KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57 586 01 JIHLAVA | | PROJEKTANT ČÁSTI:  | | GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  | |
| MÍSTO STAVBY: | VELKÉ MEZIŘÍČÍ | VYPRACOVAL: | Ing. DVOŘÁK | AUTOR: | Ing. KOT |
| STAVEBNÍ ÚŘAD: | VELKÉ MEZIŘÍČÍ | ZODP.PROJEKTANT: | Ing. VESELÝ, MSc. | ARCH. NÁVRH: | PC NOVA s.r.o. |
| NÁZEV AKCE: VÝSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS KV - VELKÉ MEZIŘÍČÍ | | | | FORMÁT: | A3.2 (297 x 541) |
| OBJEKT: SO-01: VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZZS KRAJE VYSOČINA | | | | DATUM: | 02/2025 |
| | | | | STUPEŇ PD: | DPS |
| | | | | Č. ZAKÁZKY: | 24-017 |
| OBSAH: PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ | | | | MĚŘÍTKO: | --- |
| | | | | SOUBOR: | & EFA |
| | | | | Č.VÝKRESU: 1.4D.06 | Č. PARÉ |
| DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA | | | | | |