

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Číslo jednací: 65969/2025

Název veřejné zakázky:	„Výstavba výjezdové základny ZZS KV - Velké Meziříčí“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtman Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí odboru majetkového
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Bc. Dagmar Palánová – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 204
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; palanova.d@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Systém generálního klíče: Ve výkazu výměr v SO_01, odd. 766, pol. 329 je M+D systém generálního klíče, 1x komplet. Prosíme o objasnění položky, tj. kterých dveří se týká, počet dveří, rozdělení do skupin a typ generálního klíče - zda má být mechanický + třída bezpečnosti, či elektromechanický - karta, čip.

Reakce zadavatele:

Uzamykací plán bude zpracován na základě zadání uživatele v průběhu stavby.

Předběžně se předpokládají dále uvedené parametry:

Počet úrovní GK: 5

Počet dveří: 35

Třída bezpečnosti vchodových dveří: RC3

Dveře s čtečkou čipu/karet: 1 x vchodové dveře W01/P + 1x interiérové dveře D03/P (pouze do č.m. 1.21) - viz tab. PSV

Dotaz č. 2:

Lano kotvícího systému-tahové zkoušky záchytného systému:

a) Ve výkazu výměr je uvedeno montážní textilní lano, **SO_01, odd. 767, pol. 368** ale v dokumentaci se uvádí nerezové lano.

b) Ve výkazu výměr, **SO_01, odd. 767, pol. 371**: Tahové zkoušky záchytného systému, dodavatel uvádí, že u novostaveb zkoušky nejsou nutné.

Reakce zadavatele:

a) Nerezové (permanentní) lano není navrhováno. Dodávka záchytného systému obsahuje montážní lano a kotvící body včetně potřebného příslušenství k montáži a uvedení systému do provozu a počáteční revize.

b) Tahové zkoušky záchytného systému budou provedeny vč. zápisu výsledků do protokolu – viz. výkaz výměr. Případné vyloučení tahových zkoušek bude zváženo při realizaci stavby na základně dohody s konkrétním dodavatelem záchytného systému.

Dotaz č. 3:

Montáž sekčních vrat-rám pro kotvení: Ve výkazu výměr, SO_01, odd. 767, pol. 374 M+D sekčních vrat. Dodavatel uvádí, že pro montáž vrat by měla být samostatná ocelová konstrukce. Ve výkazu výměr položka nebyla nalezena.

Reakce zadavatele:

Dodávka sekčních vrat bude kompletní vč. rámu pro kotvení - viz výkaz výměr.

Dotaz č. 4:

V projektové dokumentaci je uvedena položka nenalezená ve výkazu výměr. Půdorys 1.NP, č. v. 1. 1. 02.

Výkaz oceli				
Označení	Typ	Počet	Délka	Hmotnost
OP1	L 70/70/5	5	3600	106,52 kg
Celkový součet				106,52 kg

Reakce zadavatele:

Jedná se o položku 181. části 01-01 - ASR v SO-01

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Vzhledem k tomu, že dochází pouze k vysvětlení zadávací dokumentace, nikoliv ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v zadávacích podmínkách beze změny.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina