

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

Σ

Z02

PODPŮRNÁ KONSTRUKCE PRO KONDENZ. JEDNOTKU CHLAZ.
– UMÍSTĚNÍ V EXTERIÉRU V AKUSTICKÉ ZÁSTĚNĚ

–

4

–

–

–

4ks

- UNIVERZÁLNÍ UPEVNŮVACÍ SOUPRAVA PRO UMÍSTĚNÍ JEDNOTEK NA FASÁDĚ
- SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE SE SKLÁDÁ ZE DVOU KONZOL A VODOROVNÉ STĚNOVÉ LIŠTY UMOŽŇUJÍCÍ PŘIZPŮSOBENÍ SE ŠÍŘCE ZAŘÍZENÍ
- NA PODPŮRNOU KONSTRUKCI BUDE UMÍSTĚNA JEDNOTKA O ROZMĚRU DLE PD CHLAZENÍ
- ULOŽENÍ JEDNOTKY VE VÝŠCE MIN. 500 MM NAD STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ
- MAX. HMOTNOST JEDNOHO SPOTŘEBIČE 150 KG
- VČETNĚ ZVUKOVÉ IZOLACE – VIBRAČNÍ IZOLÁTORY Z VULKANIZOVANÉHO KAUČUKU

POZNÁMKA

- PŘED PROVÁDĚNÍM JE NUTNÉ UPRAVIT NÁVRH NA SKUTEČNĚ DODANÉ ZAŘÍZENÍ
- PŘED VÝROBOU BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

SCHEMATICKÝ VZHLED PRVKU
OSAZENÍ NA STĚNU:

