TECHNICKÁ SPECIFIKACE HLINÍKOVÝCH VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

– PROSKLENÉ STĚNY, RÁMOVÝ SYSTÉM
– ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 50 MM
– ÚZKÉ PROFILOVÉ POHLEDY OD 74 MM
– LISOVATELNÉ A NÝTOVACÍ ROHOVÉ SPOJE
– MAX. HMOTNOST OKENNÍCH KŘÍDEL 130 KG
– MAX. HMOTNOST DVEŘNÍCH KŘÍDEL DO 160 KG
– VNITŘNÍ OKNA KOMPATIBILNÍ S DVEŘNÍM SYSTÉMEM
– KOMPATIBILITA S FASÁDNÍ EXTERIÉROVOU HLINÍKOVOU KONSTRUKCÍ
– POUŽITÍ SKEL S TLOUŠŤKOU 4 AŽ 32 MM
– BEZPRAHOVÉ ŘEŠENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL PŘÍP. PLOCHÁ BEZBARIÉROVÁ ŘEŠENÍ PRAHŮ U AKUSTICKÝCH VÝPLNÍ
– MATERIÁL PRO PROFILY: ALUMINIOVÉ PROFILY LISOVANÉ ZE SLITINY AlMgSi 0,5 F 22 DLE DIN 1748 A DIN 17615
– ANODICKÁ OXIDACE: ALUMINIOVÉ PROFILY NEBO PLECHY MUSÍ BÝT PODLE DIN 17611 ELOXOVÁNY
– BAREVNÉ NÁTĚRY: KVALITNÍM PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKEM (PROVÁDÍ NAPŘ. DRŽITEL CERTIFIKÁTU GSB)
MATERIÁL PRO TĚSNĚNÍ – TĚSNÍCÍ PROFILY MUSÍ BÝT Z EPDM (DLE DIN 7863)

ZVUKOVÉ PARAMETRY:

– POŽADAVKY DLE POPISU U JEDN. VÝROBKŮ

VÝPLNĚ (VARIANTY):

PROSKLENÉ ČÁSTI

– PRŮHLEDNOST – SKLO ČIRÉ/ PÍSKOVANÉ DLE POPISU U JEDN. VÝROBKŮ
– BEZPEČNOST
  – BEZ POŽADAVKU
  – NEROZBITNÉ SKLO – OCHRANA PŘED ÚRAZY – PŘEDCHÁZENÍ ŘEZNÝM RANÁM A ÚRAZŮM V DŮSLEDKU NÁRAZU NA SKLENĚNOU PLOCHU – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2 DLE ČSN EN 12600
  – SKLO NAHRAZUJÍCÍ ZÁBRADLÍ – OCHRANA OSOB PŘED PROPADNUTÍM ZASKLENÍM I KDYŽ SE SKLO NÁHODOU ROZBIJE – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 1B1 DLE ČSN EN 12600
– POŽÁRNÍ ODOLNOST – BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
– AKUSTICKÉ POŽADAVKY – DLE POPISU U JEDN. VÝROBKŮ
– BEZPEČNOSTNÍ POLEPY PROSKLENÝCH DVEŘÍ A FRANCOUZSKÝCH OKEN. DVEŘE A OKNA S PARAPETEM NIŽŠÍM NEŽ 500 MM V KOMUNIKAČNÍCH PROSTORECH BUDOU PROVEDENA V SOULADU S POŽADAVKY VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.

VE VÝŠCE 900 MM A VE VÝŠCE 1500 MM BUDOU PROVEDENY POLEPY Z FÓLIE ZE ZNAČEK 50x50 MM SE VZÁJEMNOU DISTANCÍ 150 MM V PROVEDENÍ JASNĚ VIDITELNÉM OPROTI POZADÍ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÍ VZORKU PŘED REALIZACÍ.

PLNÁ VÝPLŇ

– SLOŽENÝ Z 2x AL PLECHU S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ
– TL. DLE TLOUŠŤKY RÁMŮ KŘÍDLA – OBOUSTRANNĚ PŘETAŽENÍ AL PLECHU PŘES RÁM KŘÍDLA PRO HLADKÝ VZHLED KŘÍDLA
– OBOUSTRANNĚ HLADKÝ VZHLED DVEŘÍ

PLNÁ VÝPLŇ NAD PODHLEDEM

– ŘEŠENO SVĚŠENOU SDK PŘÍČKOU, V PŘÍPADĚ AKUSTICKÉ BARIÉRY S VÝPLNÍ MINERÁLNÍ VATOU
– SLOŽENO ZE SYSTÉMOVÉ NOSNÉ KCE Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ PRO SDK PŘÍČKY A OBOUSTRANNÉHO OPLÁŠTĚNÍ 1x NEBO 2x SDK DESKOU TL.MIN. 12,5 MM (DLE AKUSTICKÝCH POŽADAVKŮ)
– UMOŽŇUJE PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ PRO VEDENÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (EL, UT, VZT AD.) VČETNĚ JEJICH